



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

OU-BA-OSZP3-2024/293580-004 Ing. Bibiana Bučeková

29. 04. 2024

Vec

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, požiadal listom doručeným na tunajší úrad dňa 31.10.2023 o vydanie vodoprávneho povolenia pre objekty vodných stavieb „501 Odvodnenie elektrického trate O Ú ŽP voda, 510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici, km 0,000 – 0,120 el. trate, 511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. – Krína ul., m 0,120 -0,570 el. trate, 512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km 0,570 -0,920 el. trate, 515 Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici, km 0,630 -0,660 el. trate, 517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,665 el. trate, 518 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,685 el. trate, 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul. Km 0,120 -0,570 el. trate, 523 Preložka kanalizácie v elektrickom telese v Ružinovskej ulici, 590 Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská“ v rámci hlavnej stavby „Modernizácia elektrických tratí- Ružinovská radiála“ na pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 1090/1, 1197/105, 1222/27, 1234/138, 1234/138, 1235/127, 1236/25, 3184/2, 3184/168, 15294/9, 15294/24, 15294/277, 15294/289, 15568/67, 15600/4, 15650/4, 22205/1, 22215/2, 22850/2, 3184/177, 3184/177, 3184/177, 3184/177, 3184/177, 3184/177, 1327/104, 3184/129, 3184/129, 3184/129, 3193/24, 3193/24, 3193/24,

„E-KN“ parc. č. 1-15287/100, 1-15289, 1-15290, 1-15291, 1-15293/1, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-433/101, 7-461, 7-474/54, 7-474/284, 7-480/1, 7-480/2, 7-483, 7-680/502, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, 7-474/58, 7-474/58, 7-474/81, 7-474/81, 7-481, 7-701, 7-474/55, 7-474/55, 7-690, k.ú. Ružinov,

„C-KN“ parc. č. 10272/2, 10319/3, 21745, 21853/1, 21901/1, 21901/2

„E-KN“ parc. č. 10286/1, 10288, 10289, 21756, 21862, 21916/1 k. ú. Staré Mesto,

„C-KN“ parc. č. 21283/1, 21915, 22851/6, 22851/7

„E-KN“ parc. č. 15282, 15283/100, 15293/101 k. ú. Nivy

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Nikola Grančič, autorizovaný stavebný inžinier v 05/2023.

Účel stavby: Rekonštrukcia verejnej kanalizácie a vodovodnej prípojky

Predmetom povoľovania sú objekty vodných stavieb:

501 Odvodnenie elektrického trate OÚ ŽP voda

•#SO 501 Odvodnenie elektrického trate, Americké námestie (vetvy „A“)

•#SO 501 Odvodnenie elektrického trate, Krížna ul. km 0,330 - 0,570 Vazovova ul. (vetvy „B“)

•#SO 501 Odvodnenie elektrického trate, km 0,570 - 0,920 Krížna ul. (vetvy „C“)

Telefón

+421961046657

E-mail

bibiana.bucekova@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

**OU-BA-OSZP3-2024/293580-0187234/2024**

•#SO 501 Odvodnenie elektrčkovej trate, km 2,500 - 4,988 Ružinovská ul. (vetvy „D“)

A0 - potrubie: DN160; 10,29 m, šachta: DN400 plast 1 ks  
A1 - potrubie: DN160; 35,91 m šachta: DN400 plast 2ks  
A1' - potrubie: DN160; 47,58 m šachta: DN400 plast 2ks  
A1-1 - potrubie: DN160 ;14,21 m šachta: DN400 plast 1 ks  
A1'-1 - potrubie: DN160; 17,40 m šachta: DN400 plast 1 ks  
A2 - potrubie: DN200 ; 31,02 m šachta: DN800 plast 1 ks  
A2-1 - potrubie: DN200; 32,47 m šachta: DN800 plast 3 ks  
A3 - potrubie: DN200; 21,73 m šachta: DN800 plast 2 ks  
A3-1- potrubie: DN200; 11,55 m šachta: DN800 plast 2 ks  
A4 - potrubie: DN200; 163,01 m šachta: DN800 plast 6 ks  
B1 - potrubie: DN200; 84,96 m, šachta: DN800 plast 3 ks  
B2 - potrubie: DN200; 39,66 m , šachta: DN800 plast 2 ks  
B3 - potrubie: DN200 ; 40,29 m , šachta: DN800 plast 2 ks  
B4 - potrubie: DN200 ; 27,62 m , šachta: DN800 plast 1 ks  
B5 - potrubie: DN200 ; 23,17 m, šachta: DN800 plast 1 ks  
B6 - potrubie: DN200; 32,62 m , šachta: DN800 plast 3 ks  
B6-1 - potrubie: DN200; 43,51 m, šachta: DN800 plast 3 ks  
C1- potrubie: DN200; 77,19 m , šachta: DN800 plast 3 ks  
C1-1- potrubie: DN2;00 66,17 m, šachta: DN800 plast 7 ks  
C2 - potrubie: DN200; 119,57 m, šachta: DN800 plast 3 ks  
C3 - potrubie: DN200 ;111,59 m , šachta: DN800 plast 4 ks  
C4 - potrubie: DN200; 32,24 m , šachta: DN800 plast 1 ks  
V DN100 27,22 m  
D0- potrubie: DN400 99,76 m DN1000 betón 5 ks  
D1- potrubie:  
-DN160 244,24 m DN400 plast 6 ks  
-DN160 7,65 m DN600 plast 1 ks  
-DN200 3,95 m DN600 plast 1 ks  
D2- potrubie:  
-DN160 49,54 m DN400 plast 3 ks  
-DN160 7,65 m DN600 plast 1 ks  
-DN200 3,94 m DN600 plast 1 ks  
D3- potrubie:  
-DN160 219,28 m DN400 plast 9 ks  
-DN160 7,46 m DN600 plast 1 ks  
-DN200 3,95 m DN600 plast 1 ks  
D4 -DN200 69,29 m DN800 plast 3 ks  
DN1000 betón 1 ks  
  
D5- potrubie: DN200 21,05 m šachta: DN800 plast 1 ks  
DN1000 betón 1 ks  
  
D5' - potrubie: DN200 28,32 m šachta: DN800 plast 1 ks  
DN1000 betón 1 ks  
  
D5'-1- potrubie: DN200 8,45 m šachta: DN800 plast 1 ks  
D6 - potrubie: DN200 122,74 m šachta: DN800 plast 3 ks  
DN1000 betón 1 ks  
  
D6-1 - potrubie: DN200 98,11 m šachta: DN800 plast 3 ks  
D7 - potrubie: DN200 62,27 m šachta: DN800 plast 3 ks  
DN1000 betón 1 ks  
  
D7-1- potrubie: DN200 18,69 m šachta: DN800 plast -

D8- potrubie: DN200 148,90 m šachta: DN800 plast 4 ks  
DN1000 betón 1 ks

D8-1 - potrubie: DN200 14,46 m šachta: DN800 plast 1 ks  
D9 - potrubie: DN200 107,22 m šachta: DN800 plast 3 ks  
DN1000 betón 1 ks

D10 - potrubie: DN200 197,46 m šachta: DN800 plast 6 ks  
DN1000 betón 1 ks

D10-1 - potrubie: DN200 34,04 m šachta: DN800 plast 1 ks  
D11 - potrubie: DN200 236,74 m šachta: DN800 plast 6 ks  
DN1000 betón 1 ks

D11-1 - potrubie: DN200 6,63 m šachta: DN800 plast 1 ks  
D12 - potrubie: DN200 126,69 m šachta: DN800 plast 4 ks  
DN1000 betón 1 ks  
D12-1- potrubie: DN200 26,93 m šachta: DN800 plast 1 ks  
D13- potrubie: DN200 120,03 m šachta: DN800 plast 3 ks  
DN1000 betón 1 ks

D13-1- potrubie: DN200 38,33 m šachta: DN800 plast 1 ks  
D14- potrubie: DN200 107,23 m šachta: DN800 plast 3 ks  
DN1000 betón 1 ks

D15- potrubie: DN200 235,05 m šachta: DN800 plast 5 ks  
DN1000 betón 1 ks

D16 - potrubie: DN200 97,69 m šachta: DN800 plast 2 ks  
DN1000 betón 1 ks

D16-1- potrubie: DN200 43,97 m šachta: DN800 plast 2 ks  
D17 - potrubie: DN200 51,54 m šachta: DN800 plast 2 ks  
DN1000 betón 1 ks

D18- potrubie: DN200 149,62 m šachta: DN800 plast 3 ks  
DN1000 betón 1 ks

D18-1- potrubie: DN200 71,24 m šachta: DN800 plast 2 ks

Hlavnou časťou odvodnenia je pozdĺžne drenážne potrubie osadené v električkovom spodku, v osi koľajiska, prípadne po oboch stranách koľajiska. Do tohto potrubia sú zaústňované aj prípojky od vpustov na koľajisku, koľajových odvodňovačov a odvodňovačov výhybiek. Odvodnenie električkovej trate, Americké námestie.

V tomto úseku sa jedná o odvodnenie električkového spodku pozdĺžnou drenážou s využitím jestvujúcich prípojok. Pokiaľ je jestvujúca kanalizácia prekladaná do novej trasy (Americké námestie pri parku), budú prípojky od vpustov vybudované nové so zaústením do preložených úsekov-vetiev kanalizácie, prevažne v správe BVS. Odvodnenie električkovej trate. Križna ul. km 0.330-0,570 Vazovova ul. V tomto úseku sa jedná prevažne o odvodnenie električkového spodku pozdĺžnou drenážou využitím jestvujúcich prípojok. Pokiaľ bude jestvujúca kanalizácia prekladaná do novej trasy (križovatka Vazovova-Križna), budú prípojky od vpustov vybudované nové so zaústením do pre-ložených úsekov-vetiev kanalizácie, prevažne v správe BVS. Odvodnenie električkovej trate, km 0.570-0,920 Križna ul. V tomto úseku sa jedná prevažne o odvodnenie električkového spodku pozdĺžnou drenážou s využitím jestvujúcich Pokiaľ bude prípojok. (križovatka Vazovova-Križna), budú prípojky jestvujúca kanalizácia prekladaná do novej trasy od vpustov vybudované nové so zaústením do pre-ložených úsekov-vetiev kanalizácie, prevažne v správe BVS.

Odvodnenie električkovej trate, km 2,500-4,988 Ružinovská ul.

V tomto úseku sa jedná prevažne o odvodnenie električkového spodku pozdĺžnou drenážou s využitím jestvujúcich prípojk od jestvujúcich koľajových odvodňovačov. V miestach, kde budú osadené odvodňovače do nových polôh (staničení), budú zrealizované nové prípojky s vyústením prevažne do jestvujúcich potrubí odvodnenia komunikácie, s následným pripojením na dažďovú kanalizáciu v správe OSK. V mieste križovania električkovej trate s ul. Bajkalská bude znížená niveleta koľajiska o cca 0,8-1,0 m. Keďže sa jedná o lokalitu, ktorá už v súčasnom stave je umelo vytvorenou terénou depresiou, je vysoko hladina spodnej vody, v tomto úseku bude umiestnená železobetónová vaňa.

510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici, km 0,000 -0,120 el. trate

Materiál a profil kanalizácie :

betón - DN1000/1500

PP - DN200 (prípojky) v celkovej dĺžke 56,5 m

V rámci modernizácie el. trate je potrebná úprava exist. kanalizačných šácht vybudovaním nového vstupného komína s umiestnením poklopu mimo koľaje. Do jestvujúcej kanalizácie je potrebné napojiť prípojky z nových uličných vpustov, ktorých poloha vyplynula z návrhu nových sklonových pomerov v komunikácii Špitálska ul. Pripojenie je riešené viacerými spôsobmi vyplývajúcimi z polohy UV. Niektoré UV, ktorých nová poloha nie je v blízkosti jestvujúcich prípojk, sú pripojené priamo do jestvujúceho zberača útesom do steny potrubia. Tri UV sú navrhnuté prietochne vzhľadom na fakt, že v blízkosti sa nenachádzajú žiadne jestvujúce prípojky, do ktorých by mohli byť napojené. Týmto spôsobom sú pospájané dva alebo tri uličné vpusty so spoločným odtokom napojeným do najbližšej jestvujúcej prípojky.

511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Križna ul., km 0,120-0,570 el. trate

Materiál a profil kanalizácie :

PP - DN200 (prípojky) v celkovej dĺžke 334,6 m

OLS - DN400 (chráničky) v celkovej dĺžke 25,0 m

Nakoľko poklopy kanalizačných šácht zasahujú do koľajovej trate električiek, musí byť v rámci modernizácie zrealizovaná úprava šácht a poklopov mimo koľajiska električkovej trate a súčasne ochránený exist. potrubný rozvod proti dynamickému zaťaženiu mechanizmov po dobu výstavby, ako aj prevádzky el. trate. V ulici Americké nám. sú v pôvodnej koľajovej trati na kanalizácii zriadené kanalizačné šachty, na ktorých musí byť zrealizovaná výmena vstupných poklopov za nové, s ich výškovou úpravou podľa nivelety navrhovanej komunikácie. V Odborárskom námestí je trasa kanalizácie vedená pod koľajiskom, kde je v križovatke ulíc Sasinková - Májkova na kanalizácii umiestnená sútoková šachta, ktorej poklop zasahuje do navrhovanej koľajovej trasy. Potrubný rozvod kanalizácie v dimenzii DN400/600 pokračuje v Krížnej ulici, kde je vedený zväčša v budúcom električkovom páse. Na tomto úseku kanalizácie sú zriadené revízne šachty v počte 6 ks. Na týchto lachtách musí byť zrealizovaná prava z rozšírením vnútorného priestoru šachty nad sachťovým dnom a vybudovania nového vstupného komína priemeru e 1000 mm.

512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km 0,570-0,920 el. trate

Materiál a profil kanalizácie :

PP - DN200 (prípojky) v celkovej dĺžke 329,5 m

OSL - DN400 (chráničky) v celkovej dĺžke 25,5 m

Nakoľko poklopy kanalizačných sieu de koľajovej trate električiek, musí byť v rámci modernizácie zrealizovaná úprava šácht a poklopov mimo koľajiska električkovej trate a súčasne ochránený exist. potrubný rozvod proti dynamickému zaťaženiu mechanizmov po dobu výstavby, ako aj prevádzky el. trate Úprava šácht bude pozostávať z rozšírenia ich vnútorného priestoru nad šachťovým dnom a šachťového dna s ponechaním kynety, vybudovania nového vstupného komína priemeru o 1000 mm.

515 Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici, km 0,630-0,660 el. trate

Profil a dĺžka potrubia :

splašková kanalizácia – DN250 mm – 9,37 m

splašková kanalizácia – DN300 mm – 32,13 m

Vzhľadom na nové dopravné riešenie a plánovanú výsadbu stromového porastu v Krížnej ulici je riešený návrh na preložku existujúcej prípojky kanalizácie z bytového domu vyvedenú z objektu približne v mieste staničenia 0,625 km el. trate. Vzhľadom na to, že pôvodný rozvod je vedený pod novými parkovacími plochami, medzi ktorými sa uvažuje s výsadbou stromového porastu ako aj stĺpom trakčného vedenia, musí byť tento kanalizačný rozvod preložený pod navrhovanú komunikáciu, aby bol chránený proti koreňovému systému stromov. Nová preložka kanalizačnej prípojky bude hneď pri obvodovom múre budovy napojená na jestvujúc potrubie kanalizácie DN250, vyúsťujúce z objektu. Po cca 1,5m je potrubie odklonené z priamej trasy a obchádza navrhovaný stĺp trakčného vedenia. V šachte \$2 je trasa zalomená a pokračuje rovnobežne s el. traťou do šachty Š1, ktorá je navrhnutá v mieste pôvodnej trasy kanalizácie a bude do nej zaústená aj jestvujúca prípojka z ďalšieho objektu. Ďalej preložka kanalizácie pokračuje v pôvodnej trase pričom sa starý rozvod vymení za nové potrubie a kanalizácia bude napojená do jestvujúceho vtokového otvoru v šachte hlavného zberača kanalizácie DN500/700 umiestneného pod el. traťou.

517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,665 el. trate

Profil vodovodu : DN32 mm

Materiál vodovodu : polyetylén

Dĺžka potrubia : 37,8 m.

Súčasťou modernizácie el. trate je riešená úprava komunikácie a chodníkov v Krížnej ulici s výsadbou stromového porastu. Nakoľko prekoreňovacie bunky stromov zasahujú do existujúcich vodovodných prípojok, projektová dokumentácia rieši návrh na výmenu potrubného rozvodu prípojok s ich ochranou, v súlade so stanoviskom BVS. Výmena potrubného rozvodu pozostáva z obnaženia (výkopu) existujúceho potrubia jednotlivých prípojok vody, jeho demontáže v trase od pôvodného uzáveru v mieste napojenia na exist. vodovod DN250 až po samotný bytový dom. V mieste pôvodnej trasy prípojky (označené P1 až P5) bude na dno výkopu osadená chránička zo sklolaminátových rúr v dimenzii DN150 mm, do ktorej bude vsunuté nové potrubie z plastových rúr (PE, PPR) v dimenzii pôvodného potrubia prípojky (DN32). Nové potrubie bude prepojené na pôvodný domový uzáver, resp. existujúce potrubie studenej vody vstupujúce do objektu bytového domu.

518 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,685 el. trate

Profil vodovodu : DN32 mm

Materiál vodovodu : polyetylén

Dĺžka potrubia celkom : 22,5 m

Súčasťou modernizácie el. trate je riešená úprava komunikácie a chodníkov v Krížnej ulici s výsadbou stromového porastu. Nakoľko prekoreňovacie bunky stromov zasahujú do existujúcich vodovodných prípojok, projektová dokumentácia rieši návrh na výmenu potrubného rozvodu prípojok s ich ochranou, v súlade so stanoviskom BVS. Výmena potrubného rozvodu pozostáva z obnaženia (výkopu) existujúceho potrubia jednotlivých prípojok vody, jeho demontáže v trase od pôvodného uzáveru v mieste napojenia na exist. vodovod DN200 až po samotný bytový dom. V mieste pôvodnej trasy prípojky (označené P1 –P3) bude na dno výkopu osadená chránička zo sklolaminátových rúr v DN150 do ktorej bude vsunuté nové potrubie z plastových rúr (PE, PPR) v dimenzii pôvodného potrubia prípojky. Nové potrubie bude prepojené na pôvodný domový uzáver, resp. existujúce potrubie studenej vody vstupujúce do objektu bytového domu.

519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul., km 0,120-0,570 el. trate

Profil vodovodu : DN100, DN200

Materiál vodovodu : Tvárna liatina (TvL)

Dĺžka potrubia : DN100 – 164,0 + 34,0 = 198,0 m.

DN200 – 17,5 m

Úsek Americké námestie

V rámci nového smerového vedenia el. trate musí byť preložený existujúci vodovod DN100, ktorého pôvodná trasa je vedená popri krajnici cesty v Americkom námestí vpravo v smere staničenia. V súlade so stanoviskom BVS je riešený návrh na preložku vodovodného potrubia (vetva V1) mimo základy pre stĺpy trakčného vedenia. Navrhovaná preložka bude napojená na exist. vodovod vedený v komunikácii popri Lekárskej fakulte UK (LF UK), v mieste napojenia bude osadený nový uzáver. Od bodu napojenia preložka vodovodu vedie v súbehu s el. traťou a ďalej pokračuje s prepojením na pôvodný vodovod DN100 pred križovatkou ulíc Sasinkova Záhradnícka. Z navrhovanej preložky vodovodu budú cez navrhované pásy vysadené odbočky pre napojenie pôvodných prípojok.

#### Úsek Odborárske námestie

Na základe požiadavky BVS je súčasne navrhnutá výmena úseku existujúceho vodovodu DN200 (vetva V3) v križovatke ulíc Križna - Májkova, ktorý pokračuje do Májkovej ulice. Výmena potrubného rozvodu bude zrealizovaná od napojenia na existujúci vodovod DN200 (DN250), vedený v komunikácii Križnej ul. (vpravo v smere staničenia el. trate). Od bodu napojenia za jestvujúcim uzáverom, potrubný rozvod križuje električkovú trať, v mieste ktorej bude potrubie uložené v chráničke DN400 z OSL rúr a následne v chodníku Májkovej ulice bude prepojené na pôvodný vodovod. Za chráničkou a pripojením na jestvujúci rozvod vod DN200 (vedený vľavo v Križnej ulici v smere staničenia) bude na trase preložky vodovod osadený podzemný hydrant DN80, opatrený uzáverom so zemnou súpravou a poklopom.

#### Úsek križovatka ul. Križna - Vazovova

V križovatke ulíc Križna - Vazovova v súčasnosti križujú električkovú trať existujúce rozvod vodovodu profilu DN100, ktoré musia byť v súlade s požiadavkou BVS ochránené, resp. preložené mimo koľajiska. Potrubie vodovodu vedené do Vazovovej ul. bude preložené (ver V2) mimo koľajisko. V súlade s požiadavkou BVS je prekladané potrubie prepojené až vodovod DN200, vedený vpravo Križnej ulice. V mieste križovania s el. traťou bude potrubie uložené v chráničke z OLS rúr DN200 s následným prepojením exist. vodovodu DN100 vedený vľavo v Križnej ulici. Pôvodný rozvod vodovodu DN100 vedený v Križnej ulici v smere staničenia bude v mieste križovania s el. traťou ochránený poľnou chráničkou z ocelových rúr DN300.

520 Ochrana vodovodu v Križnej ulici v km 0,570-0,920 el. trate

Profil vodovodu : DN100, DN200, DN400

Materiál vodovodu : Tvárna liatina (TvL)

Dĺžka potrubia : DN100 – 174,2 m

DN200 – 34,0 m

DN400 – 27,0 m

Úsek-ľavostranný vodovod v križovatke ul. Križna - Vazovova V súlade s požiadavkou BVS je riešený návrh na ochranu existujúceho vodovodu D vedený vľavo Križnej ulice, ktorý križuje el. trať smerujúcu do Vazovovej ulice. Existujúce potrubie vodovodu bude pod koľajiskom ochránené, vloženie potrubia do poľnej chráničky ocelových rúr DN300, celkovej dĺžky 20 m.

#### Úsek-ľavostranný vodovod v Križnej ul.

Nakoľko trasa existujúceho vodovodu DN100 vedeného cez zastávku Križna a je v tesnej blízkosti upravovanej trasy el. trate v súlade so stanoviskom BVS musí byť potrubie preložené mimo koľajovej trate. Navrhovaná preložka (vetva V1) začína napojením na existujúce potrubie za miestom odbočky vodovodu do Bernolákovej ulice. Od bodu napojenia je prekladané potrubie vedené v ostrovčeku popri komunikácii, vo vzdialenosti cca 2,5 m od osi koľaje č. 1. Z prekladaného vodovodu budú vysadené odbočky s uzáverom pre napojenie pôvodných domových prípojk, Vetva V1 končí napojením na prekladané potrubie. Podkolibského vodovodu DN400 (vetva V2) vedené ho v križovatke s Legionárskou ulicou. Na trase preložky vodovodu budú osadené dva požiarne hydranty DN80 v podzemnom vyhotovení, ktoré budú osadené v miestach pôvodných hydrantov.

#### Podkolibský vodovod DN400 v križovatke ulíc Križna - Legionárska

V križovatke ulíc Križna Legionárska je v súčasnosti vedený exist. vodovod DN400, na ktorom je v koľajisku vybudovaná armatúrna šachta. V tejto šachte je na vodovod DN400 prepojené potrubie DN100 vedúce zo strany od Vazovovej ul. a potrubie rozvodu vody DN200 vedeného v Križnej ul. smer Trnavské mýto. V súlade so stanoviskom BVS bude armatúrna šachta v celom rozsahu demontovaná a jama zasypaná, tak isto bude zrušené prepojovacie potrubie DN200 privedené do šachty a prepojené na vodovod DN400. V križovatke bude vybudovaná preložka vodovodu DN400, z ktorého budú vysadené odbočky pre napojenie existujúcich, resp. prekladaných vodovodov DN100 a DN200 v Križnej ulici. V mieste križovania s el. traťou bude potrubie uložené v chráničke z OLS rúr DN600. Súčasne je navrhnuté nové prepojenie exist. vodovodu DN200 z pravej strany Križnej ul. a DN200 vedeného v Križnej ulici smerom na Trnavské mýto na vodovod DN400. Napojenie bude zrealizované cez odbočné tvarovky (T-kus) DN400/200 pre vodovod z Križnej ul. (prepojenie dĺžky 15,0 m Vetva V4), resp. odbočku DN400/200 s prepojením na vodovod DN200 (Vetva V3) dĺžky cca 19 m na pokračujúci v smere Trnavské mýto. V miestach

napojenia týchto rozvodov, ako aj na rozvode DN400 budú osadené sekčné uzávery. Armatúrna šachta ako aj príruby do nej budú v celom rozsahu demontované až po miesta napojenia navrhovaných preložiek.

523 Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici

Materiál kanalizácie : polypropylén (PP) rúry

Profil a dĺžka potrubia : dažďová kanalizácia – DN200 mm – 374,3 m

dažďová kanalizácia – DN300 mm – 958,7 m

Ochrana exist. potrubia : chránička z OLS rúr DN500 – 2x 10 m

cestné panely – 18 ks

Pre odvádzanie dažďových vôd z komunikácie mimoúrovňovej križovatky s Bajkalskou ul. je riešený návrh na vybudovanie nového potrubného rozvodu kanalizácie v dimenzii DN300 s napojením do jestvujúcej kanalizácie DN800. Pri dlhotrvajúcom výdatnom daždi už kapacita jestvujúcej kanalizácie prestáva byť dostatočná, preto je na navrhovanom rozvode v šachte Š1 navrhnutá spätná klapka, ktorá sa pri zvýšení hladiny vody v jestvujúcom potrubí uzavrie a neprepustí vodu do vyťaženého hlavného zberača. Po uzavretí spätnej klapky sa hladina vody na začiatku úseku vetvy D1 začne zdvíhať až po sútokovú šachtu SŠ, v ktorej je navrhnutý prepád do drenážnej kanalizácie el. trate s odtokom (vetva D3) do retenčnej nádrže s čerpacou stanicou s regulovaným odtokom. Do novej kanalizácie sú navrhnuté nové prípojky z uličných vpustov DN200, ktoré budú vymenené za nové v pôvodnej polohe. Do kanalizácie budú napojené aj prípojky DN200 z drenáže el. trate.

Križovanie vetiev D2 a D3 s električkovou traťou bude počas jej výstavby vyriešené nasledovne: v šírke el. trate budú nad potrubia uložené betónové cestné panely, ktoré budú chrániť novú vybudovanú kanalizáciu pred poškodením od mechanizmov. V tomto mieste je el. teleso uložené v betónovej vani, ktorá tak ako aj celá trať bude vybudovaná z oboch strán až po miesto križovania. Potom budú panely odstránené a vybuduje sa obetónovanie potrubia ako ochrana od trate, dynamického zaťaženia električkových tratí. Toto obetónovanie bude z časti súčasťou betónovej vane el. trate, preto treba práce na týchto dvoch objektoch zosúladiť a vykonať s maximálnou opatrnosťou, aby sa nová kanalizácia nepoškodila.

V súlade s požiadavkou hlavného bola navrhnutá preložka kanalizácie DN300 vyvolaná

rozšírením cesty a navrhnutím nových uličných vpustov v km cca 3,0-3,75 el. trate. Navrhovaná kanalizácia bude z väčšej časti vedená v pôvodnej polohe a trase s napojením nových uličných vpustov, iba šachty Š24-Š27 sú navrhnuté v nových polohách vzhľadom na fakt, že jestvujúce šachty a trasa kanalizácie boli v kolízii s novými uličnými vpustami a bolo by obtiažne zrealizovať z nich prípojky.

#### 590 Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská

Architektonicko-stavebné riešenie Nový objekt čerpacej stanice sa skladá z dvoch navzájom prepojených retenčných nádrží, ktoré zadržiavajú dažďovú vodu z tratívodného systému električkovej trate a príválových dažďov spôsobujúcich zaplavovanie komunikácie vrátane električkovej trate pod mostom Bajkalská a z čerpacej šachty (CS) - kruhovej nádrže, v ktorej je uložená technológia. Obe nádrže sú riešené ako prefabrikované podzemné nádrže. Funkčné a dispozičné riešenie vyplýva z technológie. Objekt retenčnej nádrže je riešený ako skladaný certifikovaný prefabrikovaný výrobok z vodostavebného betónu. Retenčná nádrž sa skladá z dvoch prefabrikovaných konštrukcií obdĺžnikového tvaru. Nádrž je uložená na základovú monolitickú železobetónovú Čerpacia šachta je prefabrikovaná železobetónová kruhová nádrž zložená z dna, skruží a dosky hrúbky.

Obidve retenčné nádrže sú z prefabrikovaných železobetónových dielov, zložených zo stredných a krajných prvkov nádrží vodotesne spojených. Čerpacia stanica je prefabrikovaná železobetónová kruhová nádrž zložená z dna, skruží a zákrytovej dosky. Nádrž a čerpacia stanica je založená na základových monolitických, železobetónových doskách.

Elektroinštalácia v objekte ČS začína v rozvádzači RČS, odkiaľ sú pripojené elektrické zariadenia zabezpečujúce jej prevádzku. Rozvádzač čerpacej stanice RCS bude pripojený káblovou prípojkou.

Technologická časť projektu rieši návrh čerpacej šachty, umiestnenie čerpadiel, potrubie výtlaku od čerpadiel po výtláčne potrubie. Výtláčne potrubie čerpadiel bude spoločné. Jednotlivé potrubia čerpadiel budú do neho zaústené v priestore ČS. Výtlak každého čerpadla bude vybavený uzatváracím ventilom a spätnou klapkou. Všetky potrubia v čerpacej stanici budú

navrhnuté kovové z materiálu nehrdzavejúca oceľ v príslušných dimenziách. Súčasťou riešenia strojnotechnologickej časti je aj spôsob ovládania čerpadiel čerpacej stanice, zariadenie signalizácie režimu prevádzky a porúch, návrh čerpaceho režimu. Chod čerpadiel bude riadený hladinovými plavákovými spínačmi. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný špeciálny stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

o z n a m u j e z a č a t i e

vodoprávneho konania podľa § 73 ods. 5 vodného zákona v súlade s § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr v termíne do 8 dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Súčasne v tom istom termíne v súlade s § 33 ods. 2 Vám tunajší úrad dáva možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v stanovenej lehote na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava počas úradných hodín.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie.

**TOTO OZNÁMENIE BUDE DORUČENÉ VEREJNOU VYHLÁŠKOU VYVESENÍM PO DOBU 15 DNÍ NA ÚRADNEJ TABULI OKRESNÉHO ÚRADU BRATISLAVA SO SÍDLOM TOMÁŠIKOVA 46, 832 05 BRATISLAVA 3 A ZÁROVEŇ BUDE ZVEREJNENÉ NA JEHO WEBOVOM SÍDLE [www.minv.sk](http://www.minv.sk). POSLEDNÝ DEŇ TEJTO LEHOTY JE DŇOM DORUČENIA.**

Organizáciám so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia na ich úradnej tabuli:

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava- Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
4. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava
  2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
  3. SR- Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítikova 4, 821 01 Bratislava
  4. Rosum s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
  5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
  6. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
- Vlastníci pozemkov reg. „C-KN“ parc. č. „C-KN“ parc. č. 1090/1, 1197/105, 1222/27, 1234/138, 1234/138, 1235/127, 1236/25, 3184/2, 3184/168, 15294/9, 15294/24, 15294/277, 15294/289, 15568/67, 15600/4, 15650/4, 22205/1, 22215/2, 22850/2, 3184/177, 3184/177, 3184/177, 3184/177, 3184/177, 3184/177, 3184/177, 3184/177, 3184/177, 1327/104, 3184/129, 3184/129, 3184/129, 3193/24, 3193/24, 3193/24
- „E-KN“ parc. č. 1-15287/100, 1-15289, 1-15290, 1-15291, 1-15293/1, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-433/101, 7-461, 7-474/54, 7-474/284, 7-480/1, 7-480/2, 7-483, 7-680/502, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, 7-474/58, 7-474/58, 7-474/81, 7-474/81, 7-481, 7-701, 7-474/55, 7-474/55, 7-690, k.ú. Ružinov,

„C-KN“ parc. č. 10272/2, 10319/3, 21745, 21853/1, 21901/1, 21901/2  
„E-KN“ parc. č. 10286/1, 10288, 10289, 21756, 21862, 21916/1 k. ú. Staré Mesto,  
„C-KN“ parc. č. 21283/1, 21915, 22851/6, 22851/7  
„E-KN“ parc. č. 15282, 15283/100, 15293/101 k. ú. Nivy

Potvrdenie o vyvesení oznámenia:

Dátum vyvesenia:  
(pečiatka a podpis)

06.05.2024  
OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA  
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Tomášikova 46  
832 05 BRATISLAVA 3  
-13-

Dátum zvesenia:  
(pečiatka a podpis)

#### Na vedomie

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov  
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava-Ružinov, Bratislava II  
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I  
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Račianska 149, 831 05 Bratislava-Nové Mesto  
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV  
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 1071/19, 851 01 Bratislava-Petržalka  
ACS spol. s r.o., Ružová dolina, 821 09 Bratislava-Ružinov  
MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, Košice  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
Quantcom s. r. o., Na Papiereň 365/38, Kamenec pod Vtáčnikom, Prievidza  
Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava-Ružinov, Bratislava II  
VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava - Petržalka  
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto  
ELTODO SK, a. s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava-Ružinov  
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice-Vyšné Opátske  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava  
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava-Ružinov  
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava  
SPP - distribúcia, a.s. DIIs - Projekcia stred, Pracovisko Zvolen, Plátennícka 2/b, 821 09 Bratislava 2  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka  
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava-Ružinov  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4  
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeseniova 17/17, 833 15 Bratislava 37  
Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava-Ružinov

Ing. Branislav Gireth  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BA-OSZP3-2024/293580-004

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 08 Bratislava-Staré Mesto  
Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 288/21, Bratislava-Ružinov, Bratislava II  
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava  
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3  
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava I  
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava-Ružinov  
Rosum s. r. o., Bajkalská 19B, Bratislava-Ružinov, Bratislava II  
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

| Údaje elektronického úradného dokumentu |                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov:                                  | [Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania- VEREJNÁ VYHLÁŠKA ] |
| Identifikátor:                          | OU-BA-OSZP3-2024/293580-0187234/2024                                                             |

| Autorizácia elektronického úradného dokumentu           |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokument autorizoval:                                   | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ BA 10010<br>SK IČO: 00151866                    |
| Spôsob autorizácie:                                     | kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou |
| Deklarovaný dátum a čas autorizácie:                    | 29.04.2024 14:34:03 časové pásmo +02:00                                                      |
| Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: | 29.04.2024 14:34:03 časové pásmo +02:00                                                      |
| Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:     |                                                                                              |
| OU-BA-OSZP3-2024/293580-0187234/2024                    |                                                                                              |

| Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii          |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Doložku vyhotovil:                                     | Ing. Bibiána Bučková |
| Funkcia alebo pracovné zaradenie:                      | Referent             |
| Označenie orgánu verejnej moci:Okresný úrad Bratislava |                      |
| IČO: 00151866                                          |                      |
| Dátum vytvorenia doložky:                              | 06.05.2024           |
| Podpis a pečiatka:                                     |                      |
|                                                        |                      |