



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP-2024/000383-005

Ing. Darina Komárová/
0961573016

17. 04. 2024

Vec

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania stavebného vodoprávneho povolenia, s upustením od ústneho pojednávania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti stavebníka KANVOD, spol. s r.o., SNP 2289/53, 953 01 Zlaté Moravce v zastúpení JV Pro, s.r.o., Brezová 2004/16, 953 01 Zlaté Moravce zo dňa 09.02.2024 a doplnenia podania zo dňa 12.04.2024 podľa § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona a § 73 ods. 4 a 6 vodného zákona, v súlade s § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

u p o v e d o m u j e

účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Zlaté Moravce, Inovecká ul. – prekládka vodovodu“, ktorá bude vybudovaná v nasledovnom rozsahu:

„SO 01 Prekládka vodovodu“

- HDPE PE100 PN10 D110 – 104,1 m

v katastrálnom území: Zlaté Moravce

na parc. podľa C KN č.: 3082, 3124/1 a 3034, na ktoré má stavebník „iné právo“

charakter stavby: trvalá

druh stavby: líniová

účel stavby: prekládka jestvujúceho verejného vodovodu

Upozornenie:

Povoľovaná vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch, na ktorých je postavená jestvujúca inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia - na parc. C KN č. 3082, 3124/1 a 3034 v k. ú. Zlaté Moravce a nakoľko ide o podzemnú stavbu, ktorá funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktorá ani inak nemôže ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený, tunajší úrad umožnil prekládku inžinierskej siete verejného vodovodu v zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona bez preukázania vlastníckeho práva k pozemku alebo stavbám na ňom.

Základné údaje o stavbe:

Predmetom projektovej dokumentácie „Zlaté Moravce, Inovecká ul. – prekládka vodovodu“, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Bohuš Malík, osv. č. 0873*Z*2-2 v termíne 12/2023, je preloženie jestvujúceho verejného vodovodu PVC DN 100 na ulici Inovecká v Zlatých Moravciach, zo súkromných pozemkov určených na výstavbu bytových domov, do verejne prístupných pozemkov. Prekládkou vodovodu budú dotknuté parcely C KN č. 3124/1, 3082 a 3034. Trasovanie prekladanej časti verejného vodovodu bude v celom úseku v telese miestnej asfaltovej komunikácii.

Vlastníkom verejného vodovodu, na ktorom bude uskutočňovaná prekládka je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

K vydaniu stavebného vodoprávneho povolenia bola predložená "Zmluva o preložke verejného vodovodu č. 13979/24" uzatvorená medzi vlastníkom verejného vodovodu Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a stavebníkom - spoločnosťou KANVOD, spol. s r.o.

V rámci stavebného objektu dôjde k prekládke verejného vodovodu HDPE PE100 PN10 D110 – 104,1 m a ku zrušeniu jestvujúceho vodovodu PVC DN 100 dĺžky 101,0 m. Jestvujúce potrubie bude na začiatku a konci trasy odpojené a bude osadená zaslepovacia príruha X DN 100.

Navrhovaná prekládka verejného vodovodu začína v križovatke ulíc Slovenskej armády s ulicou Inovecká. V bode napojenia sa zriadi výrez na potrubí, osadí sa odbočná tvarovka T10/100 a vodárenské uzávery vo všetkých smeroch zásobovania pitnou vodou. Trasovanie vodovodnej vetvy je v celom úseku v telese miestnej asfaltovej komunikácie. V km 0,1041 je prekládka verejného vodovodu ukončená prepojením na jestvujúci vodovod PVC DN 100, v križovatke ulíc Inovecká s ulicou Odbojárov. V bode ukončenia, hneď pri jestvujúcom vodárenskom uzávere, sa zriadi výrez, osadí sa odbočná tvarovka T 100/100 a dva vodárenské uzávery v smere zásobovania pitnou vodou.

Na vodovodnom potrubí sú osadené podzemné vodárenské uzávery:

-km 0,0000 – Š1, Š2, Š3

-km 0,1041 – Š4, Š5

Ako materiál vodovodného potrubia je navrhnuté HDPE PE 100 PN 10 potrubie, dimenzie D110. Vzhľadom k tomu, že materiál vodovodného potrubia je nekovového charakteru, potrubie bude opatrené vyhladávacím vodičom CY 6 mm².

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.

Keďže orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Vzhľadom nato, že spisový materiál je kompletný, tunajší úrad Vám umožňuje podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie pred vydaním rozhodnutia a uviesť skutočnosti, ktoré považujete za významné pre rozhodnutie v danej veci.

Podľa § 27 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 61 ods. 3 a 4 stavebného zákona určuje orgán štátnej vodnej správy účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia na vyjadrenie sa k veci. Svoje námietky a stanoviská si môžu uplatniť najneskoršie v tejto lehote, inak sa na ne neprihliadne.

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy. Do spisu vecí možno nahliadnuť na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, Sládkovičova 3, Klientske centrum, č. dverí 16.

Trovy konania, ktoré vzniknú správnomu orgánu znáša správny orgán. Trovy, ktoré v konaní vzniknú účastníkovi konania, znáša účastník.

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré OÚ Zlaté Moravce, OSŽP vzniknú ich zavinením, môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom konania.

Upovedomenie o začatí konania sa doručí:


- a) účastníkom konania v zmysle § 59 ods. 1 stavebného zákona verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce a na úradnej tabuli a webovom sídle OÚ Zlaté Moravce
- b) na centrálnej úradnej elektronickej tabuli
- c) dotknutým orgánom (elektronicky)

Verejnou vyhláškou:

Toto upovedomenie sa vyhlási spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce a Okresného úradu Zlaté Moravce k nahliadnutiu na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Po zvesení jednu potvrdenú kópiu Mesto Zlaté Moravce vráti stavebnému úradu.

Vyvesené (dňa, pečiatka, podpis): 18. 4. 2024



Zvesené (dňa, pečiatka, podpis):

Potvrdenie o zverejnení oznámenia:

Okresný úrad Zlaté Moravce týmto potvrdzuje, že toto upovedomenie zverejnil na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk.

Vyvesené dňa: 18. 4. 2024

Zvesené dňa:

Na vedomie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1

Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany 1

OR HaZZ Zlaté Moravce, I. mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra 1

Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Slovanet, Záhradnícka 151, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Okresný úrad Zlaté Moravce, úsek OH a OPaK, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce I

Mgr. Ján Klein, PhD.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-ZM-OSZP-2024/000383-005

Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce I
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania stavebného vodoprávneho povolenia, s upustením od ústneho pojednávania , , VEREJNÁ VYHLÁŠKA,]
Identifikátor:	OU-ZM-OSZP-2024/000383-0003144/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ ZM 10306 SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	17.04.2024 13:07:56 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	17.04.2024 13:07:56 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-ZM-OSZP-2024/000383-0003144/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Darina Komárová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Zlaté Moravce IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	18.04.2024
Podpis a pečiatka:	 