

# OKRESNÝ ÚRAD BYTČA

## ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Zámok 104, 014 01 Bytča

Číslo spisu

OU-BY-OSZP-2022/000075-010

Bytča

02. 02. 2022



### Rozhodnutie

I. povolenie na osobitné užívanie vôd II. stavebné povolenie

#### Výrok

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade s § 73 vodného zákona, vydáva žiadateľovi, stavebníkovi – Obec Kotešová, 013 61 Kotešová 325, IČO: 00 321 389

I.

p o v o l e n i e na osobitné užívanie vôd

podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona a v súlade s § 9 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

n a v y p ú š ť a n i e

vôd z povrchového odtoku v rámci vodnej stavby „Rozšírenie inžinierskych sietí v obci Kotešová, časť Lán“ situovanej na pozemkoch parcelné čísla KN-C 2039/2, 1954/2, 1954/1, 1943/9, 1943/1, 2093/3, 2093/1, 1950/3, 1942/38, 1942/280, 1942/57, 1942/244, 1947/3, 1942/44, 1942/141, 1942/139, 1942/109, 1942/221, 1942/40, 1942/132, 1942/86, 1942/209, 2035, 1942/72, 2132/1 (vodný tok) v katastrálnom území Kotešová, KN-C 1010/2, 1021/4 (vodný tok) v katastrálnom území Hliník nad Váhom do podzemných vôd – vsakovacích blokov.

Pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Vodami z povrchového odtoku sú vody z prístupových komunikácií v rámci povoľovanej vodnej stavby „Rozšírenie inžinierskych sietí v obci Kotešová, časť Lán“ – stavebný objekt SO03 Dažďová kanalizácia, odvádzané do podzemných vôd – vsakovacích blokov.

2. Pre vody z povrchového odtoku sa neurčujú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia, ani povinnosť merať ich množstvo.
3. Vody z povrchového odtoku budú vypúšťané do podzemných vôd diskontinuálne - len v čase zrážok, topenia snehu a krátkodobo po ich ukončení.
4. Do podzemných vôd nesmú byť dažďovou kanalizáciou vypúšťané žiadne odpadové vody.
5. Dažďovú kanalizáciu vybaviť zariadením na zachytávanie plávajúcich nečistôt a vsakovací systém opatriť vhodnými geotextíliami zabraňujúcimi zaneseniu.
6. Zabezpečovať pravidelnú údržbu a riadnu prevádzku dažďovej kanalizácie zaškolenou osobou v zmysle vypracovaného prevádzkového poriadku dažďovej kanalizácie a o prevádzke viesť písomné záznamy.

#### Všeobecné podmienky

1. Časová platnosť povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd sa určuje v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 písm. e/ vodného zákona do 31. januára 2032, po uplynutí tohto termínu platnosť povolenia zaniká.
2. Podľa § 21 ods. 5/ vodného zákona, orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd.

## II.

### stavebné povolenie

V stavebnom konaní po prerokovaní žiadosti s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad rozhodol takto:

Vodná stavba „Rozšírenie inžinierskych sietí v obci Kotešová, časť Lán“ situovanej na pozemkoch parcelné čísla KN-C 2039/2, 1954/2, 1954/1, 1943/9, 1943/1, 2093/3, 2093/1, 1950/3, 1942/38, 1942/280, 1942/57, 1942/244, 1947/3, 1942/44, 1942/141, 1942/139, 1942/109, 1942/221, 1942/40, 1942/132, 1942/86, 1942/209, 2035, 1942/72, 2132/1 (vodný tok) v katastrálnom území Kotešová, KN-C 1010/2, 1021/4 (vodný tok) v katastrálnom území Hliník nad Váhom sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

### p o v o ľ u j e

v nasledovnom rozsahu:

#### SO01 Rozšírenie verejného vodovodu

V rámci tohto stavebného objektu je riešené predĺženie vodovodu z existujúceho verejného vodovodu LT DN 125 v danej lokalite, čím sa zabezpečí zásobovanie pitnou vodou pre rodinné domy v danej lokalite.

Predĺženie verejného vodovodu bude z materiálu HDPE 100 D110x6,6 PN10 SDR 17 o celkovej dĺžke 1 953,0 m a je zložené z nasledovných vetiev:

- „V1“ – o dĺžke 1 132,0 m (končiaca hydrantom H10)
- „V1-1“ - o dĺžke 40,0 m (končiaca hydrantom H1)

- „V1-2“ – o dĺžke 193,0 m
- „V1-3“ – o dĺžke 193,0 m
- „V1-4“ – o dĺžke 77,0 m (ukončená hydrantom H3)
- „V1-5“ – o dĺžke 77,0 m (ukončená hydrantom H4)
- „V1-6“ – o dĺžke 174,0 m (ukončená hydrantom H7)
- „V1-7“ – o dĺžke 67,0 m (ukončená hydrantom H8)

Napojenie vodovodu je na začiatku vjazdu do riešenej lokality v mieste prístupovej komunikácie. Vodovod bude zokruhován hlavnou vetvou a s koncovými vetvami, ktoré nebolo možné zokruhovať s možnosťou uzavretia jednotlivých vetiev v prípade údržby, alebo opravy.

Na začiatku a na konci jednotlivých vetiev a v mieste pripojenia na existujúci verejný vodovod bude sekčný uzáver DN 100. Trasa vodovodu bude vedená v teréne, v mieste prístupovej komunikácie.

Na vodovode budú osadené podzemné hydranty DN 80 v počte 10 ks (H1 – H10), ktoré budú slúžiť ako kalníky a vzdušníky.

Pred každým hydrantom bude osadený uzáver DN 80 so zemnou súpravou.

Napojenie potrubia vetvy „V1“ bude na existujúci verejný vodovod LT DN 125, ktorý je v správe spoločnosti SEVAK, a.s., Žilina. Napojenie sa zrealizuje vsadením prírubovej odbočky LT DN125/100 do existujúceho potrubia so samostatným uzáverom vetvy „V1“. Nad potrubím bude vedený sprievodný vyhl'adávací vodič CYKY 6mm<sup>2</sup>. Súčasťou je hydrotechnický výpočet potreby vody.

Priemerná ročná potreba vody – 9 855,00 m<sup>3</sup> /rok.

#### SO02 Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Rieši odvedenie odpadových vôd charakteru splaškových z danej lokality. Splašková kanalizácia - ako gravitačná s jednotlivými vetvami potrubím z rúr PVC-U DN 300, 400 SN12.

Splašková kanalizácia bude zaústená do novej čerpacej stanice umiestnenej na samostatnej parcele 1942/280 a prístup je po spevnenej komunikácii. Pred čerpacou stanicou bude odstavná plocha pre automobily údržby a areál bude oplotený.

Z čerpacej stanice bude splašková odpadová voda prečerpávaná výtlačným potrubím HDPE DN 100 o dĺžke 396,0 m do najbližšieho bodu verejnej kanalizácie.

Na trase výtlačného potrubia bude 2x križovanie cesty II/507 a Hlinického potoka (1x), križovanie bude prevedené pretlakom a potrubie bude v chráničke. Výtlačné potrubie bude ukončené v revíznej šachte RŠ1, odkiaľ bude gravitačne napojené rúrou PVC DN 250 pod cestou do kanalizácie KAM DN400. V mieste napojenia sa zrealizuje nová revízna šachta RŠ2 s potrebnými odbočeniami podľa počtu pripojení. Prechod pod cestou bude riešený prekopom resp. pretlakom, potrubie bude uložené v ocelevej chráničke OC DN 400 mm o dĺžke 14,0 m.

Splašková kanalizácia pozostáva z nasledovných stôk:

- Stoka „A“ – PVC-U DN400 o dĺžke 503,0 m (Š1-Š13)
- Stoka „AA“ – PVC-U DN300 o dĺžke 112,0 m (Š14, Š15, Š16)
- Stoka „AB“ – PVC-U DN300 o dĺžke 86,0 m (Š5, Š17, Š18)
- Stoka „AC“ – PVC-U DN300 o dĺžke 76,0 m (Š7, Š19, Š20)
- Stoka „AD“ – PVC-U DN300 o dĺžke 76,0 m (Š8, Š21, Š22)
- Stoka „B“ – PVC-U DN400 o dĺžke 498,0 m (Š1, Š23 – Š34)
- Stoka „BA“ – PVC-U DN300 o dĺžke 87,0 m (Š35, Š36)
- Stoka „BA-1“ – PVC-U DN300 o dĺžke 124,0 m (Š35, Š37, Š38, Š39)
- Stoka „BB“ – PVC-U DN300 o dĺžke 82,0 m (Š26, Š40, Š41)
- Stoka „BC“ – PVC-U DN300 o dĺžke 65,0 m (Š28, Š42, Š43)
- Stoka „BD“ – PVC-U DN300 o dĺžke 172,0 m (Š29, Š44, Š45, Š46, Š47)
- Napojenie do VK – PVC-U DN300 o dĺžke 14,0 m (RŠ1, RŠ2)

Celková dĺžka gravitačnej kanalizácie:

PVC-U DN 400 1 001,0 m

PVC-U DN 300 894,0 m

Celková dĺžka výtlačku: HDPE DN 100 396,0 m.

Revízne kanalizačné šachty budú železobetónové DN 1000. Všetky kanalizačné prípojky budú profilu DN 150 a budú vyvedené na jednotlivé pozemky a ukončené v revíznej kanalizačnej šachte PVC DN 400 s pochôdnym liatinovým poklopom s nosnosťou 2,0 t.

Množstvo vypúšťanej vody za rok – 9 855,0 m<sup>3</sup> /rok.

### SO02.3 Čerpacia stanica (ČS)

Čerpacia stanica na pozemku parcelné číslo KN-C 1942/280 - ako železobetónový prefabrikát:

- železobetónová nádrž s dnom
- kruhová
- stropná doska
- liatinové poklopy pochôdzne alebo prejazdne
- šachtové puzdrá, poplastované stupačky, (nerezový rebrík)
- čerpacia technológia s výtlačným potrubím

V čerpacej stanici sú osadené ponorné kalové jednostupňové odstredivé čerpadlá so šróbovitým obežným kolesom Hidrosta 5,75 kW, 400 V, 2900 ot/min., výtlak DN 80 64,5 kg 2+1 (1 ks ako suchá rezerva).

Manipulácia čerpadiel je prostredníctvom vyťahovacieho zariadenia s kladkou. Čerpadla sú vyťahované a spúšťané na vodiacich tyčiach.

Čerpadlá sú osadené v predrotačnom systéme PreroCLEAN na účinné odstraňovanie plávajúcich a sedimentujúcich látok.

Výtlačné potrubie z čerpacej stanice bude vyvedené do terénu a výtlačné potrubie HDPE D110x6,6 DN 100 PN10 dĺžky 396,0 m bude zaústené do revíznej šachty RŠ1 pri bode napojenia na verejnú kanalizáciu. Na výtlačnom potrubí v ČS bude umiestnený guľový ventil, guľová spätná klapka s potápvou guľou a nožový uzáver.

Ovládanie čerpadiel bude z riadiaceho rozvádzača DTC1 umiestneného v samostatnej skrini v blízkosti ČS.

### Oplotenie ČS

Oplotenie celého areálu ČS bude z typizovaného ocelového pozinkovaného pletiva s plastovým povlakom DIRICKX BS TORSION – typ FLUIDEX s výškou pletiva 1 800 mm. Rozmery oplotenia: 7,50 x 6,0 m. Na vstupe do areálu ČS bude brána.

### SO03 Dažďová kanalizácia

Rieši odvedenie vôd z povrchového odtoku – z prístupových ciest do navrhovaného vsakovania doplneného vsakovacími blokmi.

Dažďová voda z ciest bude odvedená pričným sklonom vozovky do štrkového pásu zo štrkodrvy. Systém vsakovania bude doplnený z drenážnej rúry PVC DN200 a obsypom zo štrkodrvy fr. 32-64 mm. Vo vzdialenosti cca 100 m od seba budú umiestnené na doplnenie vsakovania podzemné vsakovacie bloky, pred ktorými bude umiestnená filtračná šachta na prípadné zachytenie sedimentov a revízne prepláchnutie drenážnej rúry.

Vsakovanie bude pozdĺž dvoch hlavných prístupových ciest do lokality (vetva „V1“ a „V2“). Vsakovanie bude aj popri ceste smerom k Hlinickému potoku (vetva „V3“).

Umiestnenie vsakovacích blokov bude pod terénom spojené do systému 3 ks blokov s rozmermi 1,8 x 0,6 x 0,66 m. Spätný obsyp vsakovacích blokov je zo štrkodrvy fr. 8,32 mm a obsyp je uzavretý geotextíliou 500 gr. na zabránenie prieniku zeminy do vsakovania.

Na začiatku každej vetvy dažďovej kanalizácie sa vybudujú vstupné šachty betónové DN1000 pre účely revízií a preplachu.

Filtračná šachta – 10 ks

Vsakovacie bloky – 10x3 celkom 30 ks.

Dažďová kanalizácia – potrubie z rúr PVC DN 200 SN8 o celkovej dĺžke 1 048,0 m a je zložená z nasledovných vetiev:

- Vetva „V1“ - PVC drenáž DN200 o dĺžke 421,0 m (RŠ1)
- Vetva „V2“ - PVC drenáž DN200 o dĺžke 470,0 m (RŠ2)
- Vetva „V3“ - PVC drenáž DN200 o dĺžke 157,0 m (RŠ3) odvedenie vôd do vsakovacích blokov.

Na predmetnú stavbu Obec Petrovice vydala územné rozhodnutie pod sp.č. SÚ-169/2021/Pk dňa 20.05.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2021 a upovedomenie o oprave územného rozhodnutia č. SÚ-169/2021/Pk – oprava zo dňa 04.06.2021.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš, AQUABEST, s.r.o., Brodno 10, 010 14 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.

5. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.

6. Pred začatím realizácie stavebných prác na vodovodnom a kanalizačnom potrubí v telese komunikácie na pozemkoch v katastrálnom území Kotešová a Hliník nad Váhom, je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného správcu komunikácie povolenie na zvláštne užívanie predmetnej komunikácie.

7. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby, ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.

8. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.

9. Počas výstavby v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou projektovou dokumentáciou musí byť kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.

10. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby.

11. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad – OÚ Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok číslo 104.

12. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, č. 0210224780 DJu zo dňa 16.07.2021:

- Vodovod a splašková kanalizácia, ktoré budú vybudované v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujúceho systému, považujeme za rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie. V súlade s ustanovením Zákona č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov je toto rozšírenie zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu. Preto všetky zmeny požadujeme riešiť uzatvorením príslušnej zmluvy v časovej súvislosti s priebehom stavby medzi t.č. investorom stavby – obcou a našou spoločnosťou.

- Verejný vodovod a verejnú kanalizáciu žiadame vybudovať, skolaudovať a odpredať našej spoločnosti súčasne, tak aby bolo zabezpečené plynulé zásobovanie a odkanalizovanie navrhovaných rodinných domov.

- Trasu verejného vodovodu a kanalizácie požadujeme viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre mechanizmy SEVAK a.s.. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok.
- Pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany a za účelom zriadenia pásma ochrany verejného vodovodu, verejnej kanalizácie v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame zriadiť na všetky pozemky v trase verejného vodovodu, verejnej kanalizácie vecné bremeno v prospech našej spoločnosti.
- Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúceho verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území. Pri realizácii je stavebník povinný dodržať ochranné pásma vodovodov a kanalizácií, všetky platné technické normy a predpisy týkajúce sa výstavby vodovodov a kanalizácií a umiestnenia inžinierskych sietí (ich vzájomné križovanie a súbeh).
- Počas stavebných prác je investor verejného vodovodu, verejnej kanalizácie povinný prizývať ku kontrole vykonaných prác (lôžko a obsyp, montáž potrubia, armatúr, upevnenie a preskúšanie vyhľadávacieho vodiča, k tlakovým skúškam vodovodu, ku kamerovým skúškam kanalizácie, ku skúškam kanalizácie, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolovanie funkčnosti poklopov na armatúrach, šachtách) ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa - zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody, HS kanalizácie, HS špeciálne činnosti). Ku kontrole žiadame k nahliadnutiu predložiť aktuálne vyjadrenia SEVAK a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby.
- O výsledku skúšok je povinný zhotoviteľ investora napísať záznam do stavebného denníka a nechať ho potvrdiť podpisom majstra SEVAK. Tento, bude slúžiť ako podklad pre vydanie porealizačného vyjadrenia k stavbe. V prípade nerešpektovania povinností investora uvedených v tomto a ostatných bodoch vyjadrenia nedáme súhlas k vydaniu užívacieho povolenia.
- Pred kolaudačným konaním investor stavby požiada SEVAK o vydanie porealizačného vyjadrenia. Súčasťou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka, zápis o odovzdaní stavby medzi investorom a zhotoviteľom podpísaný investorom, zhotoviteľom a SEVAK-om ako budúcim prevádzkovateľom a geodetické zameranie stavby, odsúhlasené správcom GIS-u SEVAK a.s.. Kladné porealizačné vyjadrenie bude slúžiť ako vyjadrenie SEVAK, a.s. ku kolaudácii stavby vodovodu a kanalizácie.
- V rámci napojenia rozšírenia verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod je investor povinný v tomto mieste osadiť posúvadlový uzáver a uzáver uzavrieť. Investor je zodpovedný za to, že uzáver bude počas celého obdobia výstavby vodovodu uzavretý až do doby jeho odovzdania SEVAK. Pred tým môže byť uzáver krátkodobo otvorený len so súhlasom SEVAK na základe objednávky, výhradne za účelom tlakovej skúšky, preplachu a odberu vzorky vody.
- V rámci napojenia rozšírenia verejnej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu je investor povinný v tomto mieste osadiť neprietokový tesniaci vak. Investor je zodpovedný za to, že tento vak bude počas celého obdobia výstavby kanalizácie funkčný a bude potrubie tesniť a tak brániť odvádzaniu odpadových vôd až do doby prebratia rozšírenia kanalizácie a odovzdaniu SEVAK-u.
- V prípade porušenia povinností investora uvedených v bode 9 a 10, zistenia neoprávneného zásahu na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie, resp. zistenia neoprávneného odberu vody a vypúšťania odpadových vôd je SEVAK oprávnený požadovať od investora stavby zmluvnú pokutu.
- Prepojovacie práce na existujúci verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je nutné dohodnúť min. 30 dní vopred na SEVAK a.s. na Stredisku HS vodovody a HS kanalizácie. Tieto budú vykonané za našej účasti na základe písomnej objednávky.
- Do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia žiadame odovzdať príslušné doklady v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Odovzdanie vybudovaného VV a VK bude uskutočnené „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“, ktorý bude súčasťou zmluvy o odovzdaní (prevádzkovaní), v ktorom bude dohodnutý spôsob a termín ostrého prepojenia na VV.

• Návrh ČSOV pre prevzatie do prevádzkovania Sevak a.s. musí spĺňať „Požiadavky na projektovanie mokrých ČSOV v podmienkach Sevak a.s.“

• Predložiť projekt elektrickej prípojky k ČS O.V. k odsúhlaseniu.

• Vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, podmienky pre realizáciu vodovodných a kanalizačných prípojok a montáž vodomerných šachtách budú stanovené až po odovzdaní verejného vodovodu a kanalizácie SEVAK-u do prevádzkovania a následnom predložení projektovej dokumentácie prípojok.

SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 6072/2021/2 CZ 24756/210/2021 zo dňa 30.07.2021:

• Ochranné pásmo toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne požadujeme pri výstavbe dodržať.

• Umiestnenie revízných šácht RŠ1 a RŠ2 vyhotoviť za ochranné pásmo toku.

• So spôsobom križovania vodného toku, riadeným pretlakom (výkres č. PRIL – E15 Rez priechodu pod vodným tokom ) súhlasíme. Uloženie vrchnej hrany chráničky požadujeme v hĺbke min. 1,2 m od zameranej nivelety dna geodetom (pevné dno bez nánosov). Chráničku ako aj pomocné jamy umiestniť za ochranné pásmo toku z oboch strán. Miesto križovania v teréne vyznačiť.

• K návrhu na odvedenie dažďových vôd z prístupových komunikácií (vsakováním) a trasovaniu verejného vodovodu nemáme výhrady.

• Trvalý zásah do pozemku parc. č. 1381/6 KN-E, v správe SVP, š.p., (križovanie toku) zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: blazej.chlepko@svp.sk), uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, do doby kolaudácie danej stavby.

• K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zřejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.

• Pri realizácii stavby postupovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822.

• O zahájení prác na križovaní vodného toku upovedomiť nášho úsekového technika (Ing. Gábor, 0903 403 220) a jeho pokyny rešpektovať.

• Po ukončení prác prizvať úsekového technika ku kontrole súladu vykonaných prác s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.

• Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!

• Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov, uviesť do pôvodného stavu. Narušený terén v ochrannom pásme toku zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.

• Prípadne škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.

• Najneskôr na kolaudácii, na ktorú žiadame prizvať Správu povodia stredného Váhu I. Púchov resp. po ukončení stavebných prác, nám bude odovzdané porealizačné zameranie križovania vodného toku v papierovej aj v digitálnej podobe vo formáte (dwg, dxf, .txt).

Upozorňujeme, že vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady podľa ustanovenia § 47 ods. 3 vodného zákona dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd,

nakol'ko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona). Zriadenie objektov stavby podlieha vydaniu stavebného povolenia podľa ustanovenia § 26 ods. 4 vodného zákona, OÚ Bytča, odborom starostlivosti o ŽP.

S vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasíme.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina, záväzné stanovisko č. KPUZA-2021/5697-2/22159/OPO zo dňa 22.03.2021:

- Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vydá pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, vyjadrenie č. OU-ZA-OCDPK-2021/032177/2/JED zo dňa 27.07.2021:

- Nakol'ko bude pozemná komunikácia II/507 užívaná iným než zvyčajným spôsobom, je stavebník povinný pred realizáciou prác požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

- K žiadosti o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií je potrebné doložiť stanovisko správcu pozemnej komunikácie – Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja k zvláštnemu užívaniu pozemnej komunikácie II/507.

- Pred umiestnením prenosných dopravných značiek a zariadení na cestu II/507 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia (predložiť projekt prenosného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom).

- V prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie stavebných prác je potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán v zmysle § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

- Pri stavebnej činnosti nesmie byť znečisťovaná pozemná komunikácia II/507, v prípade znečistenia je potrebné ju bezodkladne vyčistiť.

- Stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovku cesty II/507.

- Rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákona, ako aj vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

- Stavebník dodrží v plnom rozsahu podmienky uvedené v stanovisku Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja č. 98/2021/SC ŽSK-274 zo dňa 20.07.2021.

- Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 3c ods. 1 písm.c) cestného zákona.

- Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii žiadame predložiť na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, stanovisko č. 98/2021/SC ŽSK-274 zo dňa 20.07.2021:

- Akceptujeme bod napojenia výtlačného potrubia na existujúce kanalizačné potrubie určené spoločnosťou SEVAK, a.s..

- Trasu výtlačného potrubia napojeného na existujúce kanalizačné potrubie požadujeme viesť mimo cestného násypu, ktorý je súčasťou cesty II/507.

- Pre návrh nového trasovania, súhlasíme s vedením trasy popod cestu II/507 formou riadeného pretlaku.

- PD pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na schválenie.

- Správa cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko.

- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest ŽSK, ako majetkového správcu ciest II. a III. triedy a Žilinského samosprávneho kraja, ako vlastníka ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji.

S vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Rozšírenie inžinierskych sietí v obci Kotešová, časť Lán“ súhlasíme, pri dodržaní stanovených podmienok.

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina:

- Dodržať podmienky stanoviska č. OUZA-PLO 2021/036154-02/Sá zo dňa 30.08.2021.

SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava:

- Dodržať podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0580/2021/Ki zo dňa 24.06.2021.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina:

- Dodržať podmienky vyjadrenia č. 202106-SP-0080-1 zo dňa 17.06.2021.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava:

- Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6612109483 zo dňa 06.04.2021.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2021/000701-002 zo dňa 29.07.2021:

- Investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie prác zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.).

- Zabezpečiť spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, t.j. uprednostniť zhodnotenie vzniknutých odpadov pred ich zneškodnením a odovzdať ich len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (§ 14 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch.

- Výkopová zemina a kamenivo bude využitá na terénne úpravy v rámci predmetnej stavby.

V prípade využívania odpadov (zeminy a kameniva) na povrchovú úpravu terénu na pozemkoch nesúvisiacich s predmetnou stavbou, je potrebné, aby vlastník pozemku, na ktorom má dôjsť k spätnému zasypávaniu požiadal príslušný úrad (Okresný úrad v sídle kraja) o súhlas na túto činnosť v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

- Doklady o likvidácii odpadu budú uchované u investora stavby a budú súčasťou dokladov predložených pri kolaudácii.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2021/000697-002 zo dňa 20.07.2021:

- Výkopové práce v blízkosti Chránených stromov – Lipy v Bytči – Hliníku realizovať mimo ich ochranného pásma, ktoré je v okruhu 10 m od kmeňa stromu.
- V prípade nevyhnutného zásahu do ochranného pásma chránených stromov, je potrebné požiadať orgán ochrany prírody – Okresný úrad v sídle kraja (Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina) o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v zmysle § 49 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. ešte pred samotnou realizáciou stavby.
- Počas realizačných prác dbať o komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením.
- Pri výkopových prácach v blízkosti možných drevín a krovín postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňových sústav a k zníženiu ekologických a estetických funkcií ich nadzemných častí resp. k ich odumretiu.
- Výkopová zemina bude využitá na terénne úpravy v rámci predmetnej stavby alebo bude zlikvidovaná v súlade s platnou legislatívou.
- Neumiestňovať výkopovú zeminu v blízkosti vodných tokov, mokradí a na nelesné plochy mimo intravilánu.
- Po ukončení realizačných prác, uviesť dotknuté pozemky do pôvodného stavu.

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava:

- Dodržať odborné stanovisko k PD č. 3538/2/2021 zo dňa 09.07.2021.

13. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.

14. Stavba bude prevádzková a užívaná na základe platného povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd a za dodržania v ňom stanovených podmienok.

15. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

16. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

17. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2024.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

### **Odôvodnenie**

Obec Kotešová, 013 61 Kotešová 325, IČO: 00 321 389 podala dňa 04.10.2021 na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, žiadosť o stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „Rozšírenie inžinierskych sietí v obci Kotešová, časť Lán“ na pozemkoch parcelné čísla KN-C 2039/2, 1954/2, 1954/1, 1943/9, 1943/1, 2093/3, 2093/1, 1950/3, 1942/38, 1942/57, 1942/244, 1947/1, 1947/2, 1947/9, 1947/3, 1942/44, 1942/141, 1942/139, 1942/109, 1942/221, 1942/40, 1942/132, 1942/86, 1942/209, 1942/280, 2035, 1942/72, 2132/1 v katastrálnom území Kotešová, KN-C 1010/2, 1021/4 v katastrálnom území Hliník nad Váhom a žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie a vodoprávne konanie.

Na predmetnú stavbu Obec Petrovice vydala územné rozhodnutie pod sp. č. SÚ-169/2021/Pk dňa 20.05.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2021 a upovedomenie o oprave územného rozhodnutia č. SÚ-169/2021/Pk – oprava zo dňa 04.06.2021.

Na základe žiadosti začal tunajší úrad ako príslušný špeciálny stavebný úrad stavebné a vodoprávne konanie a oznámením č. spisu OU-BY-OSZP-2021/000916-003 zo dňa 29.10.2021 pozval účastníkov konania a dotknuté orgány aj formou verejnej vyhlášky na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Účastníci konania – Ing. Tatiana Šimonová a Ivan Šimon, obaja bytom 013 61 Kotešová 170 podali na tunajší úrad dňa 30.11.2021 stanovisko k predmetu veci a následne po oboznámení sa s predmetom konania a nahliadnutí do podkladov rozhodnutia, vyjadrili písomný súhlas s realizáciou predmetnej stavby bez pripomienok (stanovisko sa stáva súčasťou spisu).

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 30. 11. 2021 o 9.30 hod so stretnutím na tunajšom úrade.

Na základe podkladov a výsledku vodoprávneho konania tunajší úrad povolil osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd – vsakovacích blokov. Ohľadne retencie zrážkových vôd a ich udržania v území je možné konštatovať, že vody z povrchového odtoku zostávajú v riešenom území formou vsakovacích blokov. Pre vody z povrchového odtoku sa neurčujú limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia ani povinnosť ich merať, tieto budú vypúšťané len v čase zrážok. Do dažďovej kanalizácie nesmú byť vypúšťané odpadové vody.

Ku žiadosti bol priložený hydrogeologický posudok, vypracovaný spoločnosťou Progeo, Predmestská 75, 010 01 Žilina, zodpovedný riešiteľ RNDr. Kamil Kandra (Žilina, jún 2021), na základe ktorého je konštatované, že hydrogeologické pomery v predmetnom území umožňujú vsakovanie vôd z povrchového odtoku do horninového prostredia, resp. do podzemných vôd.

Predmetná vodná stavba pozostávajúca zo stavebných objektov: SO01 Rozšírenie verejného vodovodu, SO02 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO02.3 Čerpacia stanica a SO 03 Dažďová kanalizácia bude pre danú lokalitu zabezpečovať zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd charakteru splaškových s napojením na existujúci verejný vodovod a existujúcu verejnú kanalizáciu v správe spoločnosti SEVAK, a.s., Žilina. Podrobný opis stavby, jednotlivých stavebných objektov, vodovodných potrubí, kanalizačných vetiev a čerpacej stanice je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. Ku stavbe sa kladne vyjadrili: SEVAK, a.s., Žilina, SVP, š.p., OZ Piešťany, Krajský pamiatkový úrad Žilina, OÚ Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Správa ciest ŽSK, OÚ Žilina pozemkový a lesný odbor, SPP-Distribúcia, a.s, Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, Technická inšpekcia a.s., Bratislava za podmienok, ktoré sú zahrnuté vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ku stavbe dali kladné stanovisko bez pripomienok: ORHaZZ v Žiline, Námestie požiarníkov 1, 010 01 Žilina, č. ORHZ-ZA-2021/000766-001 zo dňa 02.08.2021, RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina, č. A/2021/01441/HŽPZ zo dňa 06.07.2021, HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava, č. 5088-2/120/2021 zo dňa 13.08.2021, Obec Kotešová ako príslušný správny cestný orgán, č. 211/2021 zo dňa 12.07.2021, Obec Kotešová – potvrdenie o zastavanej ploche v zmysle územného plánu Obce Kotešová zo dňa 12.03.2021.

Obec Petrovice, ako príslušný stavebný úrad vydala pod č.s. SÚ-505/2021/Pk zo dňa 09.09.2021 oznámenie k ohláseniu drobnej stavby „NN prípojka pre čerpaciu stanicu rozšírenia splaškovej kanalizácie“.

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie č. OU ZA-PLO 2021/031133-02/Dod dňa 02.08.2021, právoplatné 04.08.2021, ktorým odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo pre účely výstavby „Čerpaciej stanice k rozšíreniu inžinierskych sietí v obci Kotešová, časť Lán“ o výmere 49 m<sup>2</sup> parcelné číslo KN-C 1942/280 v k.ú. Kotešová.

Všeobecný stavebný úrad Obec Petrovice pod č. SÚ-ZS/383/2021/Pk zo dňa 08.07.2021 dal ku predmetnej stavbe súhlas podľa § 120 stavebného zákona a vydal kladné záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona, v ktorom skonštatoval, že predmetná stavba je v súlade s vydaným územným rozhodnutím a jeho opravou.

Predmetná líniová stavba sa bude realizovať na pozemkoch v extraviláne katastrálneho územia Kotešová. V zmysle ustanovenia § 26 ods. 8 vodného zákona „Pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku;“

Stavebník ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia priložil súhlasy vlastníkov jednotlivých pozemkov, na ktorých sa bude predmetná stavba realizovať, Zmluvu č. 939/2021 zo dňa 28.09.2021 o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi: Obcou Kotešová, 013 61 Kotešová, zastúpenou starostom obce PhDr. Mgr. Petrom Mozolíkom, (ako budúci predávajúci) a spoločnosťou SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, zastúpená predstavenstvom (ako budúci kupujúci), Výpis z uznesení Zastupiteľstva ŽSK, konaného dňa 27.09.2021 (Uznesenie 10/27), ktorým bolo schválené zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na uloženie vodovodného a kanalizačného potrubia v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Obec Kotešová (pozemky parcelné čísla KN-C 2035 k.ú. Kotešová, LV č. 542, KN-C 1010/2 k.ú. Hliník nad Váhom, LV č. 258).

Ostatní účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu a vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle ustanovenia § 21 vodného zákona.

V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku, tunajší úrad dal možnosť účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Účastníci konania mohli podľa oznámenia o začatí stavebného konania, uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu, najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle ustanovenia § 4 zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov obec je oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Obec Kotešová, 013 61 Kotešová 325 + overená PD
2. Sevak, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
3. Anna Palčeková, 013 61 Kotešová 1010
4. SPF, Búdкова 36 817 15 Bratislava
5. Mgr. Ľubica Kostánová, Kapicova 1214/13, Petržalka, Bratislava
6. Ivan Šimon, Brezová 1013/6, 014 01 Bytča
7. Ing. Tatiana Šimonová, Brezová 1013/6, 014 01 Bytča
8. Božena Ďurajková, Hrabové 45, 014 01 Bytča
9. Silvia Michálková, 013 61 Kotešová 293
10. Jarmila Brodňanová, 013 61 Kotešová 565
11. Branislav Šavel, SNP 254/40, 013 05 Belá
12. Ing. Dušan Mizera, Na Priekope 8339/37, 010 01 Žilina
13. Barbora Mizerová, Na Priekope 8339/37, 010 01 Žilina
14. Jana Čavajdová, Matice Slovenskej 790/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto
15. Dalibor Macek, 013 61 Kotešová 1040
16. Lýdia Macková, 013 61 Kotešová 1040
17. Ing. Dušan Hanzlík, 972 14 Tužina 451
18. Kristína Michálková, Bottova 1149/24, 014 01 Bytča

19. Ondrej Hriňák, Stred 55/42, 017 01 Považská Bystrica
20. Alžbeta Hriňáková, Stred 55/42, 017 01 Považská Bystrica
21. Miroslav Ciesarik, 013 55 Štiavnik 1330/13
22. Nikola Panáčová, 013 56 Hvozdnica 35
23. Ing. Martin Rybička, 013 61 Kotešová 1038
24. Ing. Eva Rybičková, 013 61 Kotešová 1038
25. Mgr. Juraj Ondák, 013 25 Stráňavy 462
26. Mgr. Erika Ondáková, 013 25 Stráňavy 462
27. Patrik Vantroba, Rudinská 50, 023 31 Rudina
28. Michaela Vantrobová, Rudinská 50, 023 31 Rudina
29. Ján Melota, 013 61 Kotešová 341
30. Martin Zajac, Hliník nad Váhom 454, 014 01 Bytča
31. Zuzana Zajacová, Hliník nad Váhom 454, 014 01 Bytča
32. KAMENÁRSTVO MIBO, s.r.o., Hliník nad Váhom 466, 014 01 Bytča
33. Jozef Mintál, 013 22 Rosina 746
34. Bc. Andrea Mintálová, 013 22 Rosina 746
35. Mgr. Jana Hlavoňová, 013 54 Kolárovice 480
36. Jaroslava Holubcová, 010 04 Bitarová 180
37. Jana Moravčíková, Rozkvet 2025/47, 017 01 Považská Bystrica
38. Erik Revaj, 049 73 Dedinky 97
39. Michal Papšo, 013 61 Kotešová 335
40. Roman Repiský, Jaseňová 3219/4, 010 07 Žilina
41. Žaneta Repiská, Jaseňová 3219/4, 010 07 Žilina
42. Alojz Chnúrik, Stred 188, 023 54 Turzovka
43. Ing. Lucia Chnúriková, Nanterská 1681/11, 010 08 Žilina
44. Ing. Miroslav Bihári, Do Pažíť 1035/204, 034 84 Liptovské Sliače
45. Ing. Daniela Biháriová, Do Pažíť 1035/204, 034 84 Liptovské Sliače
46. Ing. Vladimír Gašpierik, Mojš 132, 010 01 Žilina
47. Ing. Eva Gašpieriková, Mojš 132, 010 01 Žilina
48. Jana Chrástová, 013 61 Kotešová 500
49. Jozef Truchlík, 013 62 Veľké Rovné 340
50. Jozef Kubánek, Gaštanová 1008/33, 014 01 Bytča
51. Ľuboš Tóth, Gaštanová 1008/23, 014 01 Bytča
52. Monika Tóthová, Gaštanová 1008/23, 014 01 Bytča
53. Miroslav Randík, Mládeže 275/20, 013 41 Dolný Hričov
54. Andrea Randíková, Mládeže 275/20, 013 41 Dolný Hričov
55. Dana Drbúlová, Bottova 1149/18, 014 01 Bytča
56. Rudolf Sirej, Gaštanová 1017/37, 014 01 Bytča
57. Martina Sirejová, Gaštanová 1017/37, 014 01 Bytča
58. Tomáš Sobota, Dobročná 334, 972 27 Liešťany
59. Matej Kolenčíak, Pod Hradiskom 13/1, 013 31 Divinka – Lalinok
60. Eva Sokolová, Pod Hradiskom 13/1, 013 31 Divinka – Lalinok
61. Ing. Marta Rančáková, 013 61 Kotešová 137
62. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
63. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
64. SC ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
65. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
66. Ing. Miloslav Remiš, AQUABEST s.r.o., Brodno 10, 014 01 Žilina – projektant
67. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Obce Kotešová
68. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP

Na vedomie:

1. SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

3. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. RÚVZ Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
5. ORHaZZ Žilina, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
6. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21
7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina,
8. OÚ Žilina, odbor CDaPK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. OÚ Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
10. OR PZ v Žiline, ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina
11. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
12. OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK
13. SIŽP Žilina, Inšpektorát Žilina, OIOV, Legionárska 5, 012 05 Žilina - po právoplatnosti
14. SHMÚ Bratislava, Jeséniová 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava - po právoplatnosti
15. spis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Kotešová a OÚ Bytča, odbore starostlivosti o životné prostredie a spôsobom v obci obvyklým. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

vyvesené dňa..... zvesené dňa.....  
pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Kotešová túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok č. 104, 014 01 Bytča s vyznačením uvedených údajov.

#### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok číslo 104, 014 01 Bytča.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Beáta Kocincová  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10111

Doručuje sa

Obec Kotešová, Kotešová 325, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, Slovenská republika  
Anna Palčeková, Kotešová 1010, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
Lubica Kostánová, Vlčie hrdlo 926/55, 821 07 Bratislava, Slovenská republika  
Ivan Šimon, Kotešová 170, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Tatiana Šimonová, Kotešová 170, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Božena Ďurajková, Hrabové 45, 014 01 Hrabové, Slovenská republika  
Mgr. Juraj Ondák, Kotešová 1044, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Mgr. Erika Ondáková, Kotešová 1044, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Silvia Micháľková, Kotešová 293, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Jarmila Brodňanová, Kotešová 565, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Branislav Šavel, Kotešová 1048, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Ing. Dušan Mizer, Na priekope 8339/37, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
Barbora Mizerová, Republiky 1052/10, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
Jana Čavajdová, Matice slovenskej 790/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika  
Dalibor Macek, Kotešová 1040, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Lýdia Macková, Kotešová 1040, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Ing. Dušan Hanzlík, Kotešová 1041, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Ondrej Hriňák, Kotešová 1042, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Alžbeta Hriňáková, Kotešová 1042, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Miroslav Ciesarik, Kotešová 1039, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Nikola Panáčová, Kotešová 1039, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Ing. Martin Rybička, Kotešová 1038, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Ing. Eva Rybičková, Kotešová 1038, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Patrik Vantroba, Rudinská 50, 023 31 Rudinská, Slovenská republika  
Michaela Vantrobová, Kotešová 1045, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Ján Melota, Kotešová 341, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Martin Zajac, Hliník nad Váhom 454, 014 01 Hliník nad Váhom, Slovenská republika  
Zuzana Zajacová, Hliník nad Váhom 454, 014 01 Hliník nad Váhom, Slovenská republika  
KAMENARSTVOMIBO s.r.o., Hliník nad Váhom 466, 014 01 Bytča, Slovenská republika  
Jozef Mintál, Rosina 746, 013 22 Rosina, Slovenská republika  
Bc. Andrea Mintálová, SNP 134/15, 013 05 Belá, Slovenská republika  
Mgr. Jana Hlavoňová, Kolárovice 480, 013 54 Kolárovice, Slovenská republika  
Jaroslava Holubcová, Kotešová 1069, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Jana Moravčíková, Rozkvet 2025/47, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika  
Erik Revaj, Dedinky 97, 049 73 Dedinky, Slovenská republika  
Michal Papšo, Kotešová 335, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Roman Repiský, Jaseňová 3219/4, 010 07 Žilina, Slovenská republika  
Žaneta Repiská, Jaseňová 3219/4, 010 07 Žilina, Slovenská republika  
Alojz Chnúrik, Kotešová 1065, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Ing. Lucia Chnúriková, Nanterská 1681/11, 010 08 Žilina, Slovenská republika  
Ing. Miroslav Bihári, Do Pažiť 1035/204, 034 84 Stredný Sliač, Slovenská republika  
Ing. Daniela Biháriová, Do Pažiť 1035/204, 034 84 Stredný Sliač, Slovenská republika  
Ing. Vladimír Gašpierik, Žilina 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
Ing. Eva Gašpieriková, Mojš 132, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
Jana Chrástová, Kotešová 500, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Jozef Truchlík, Kotešová 1050, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Jozef Kubánek, Bottova 1149/12, 014 01 Veľká Bytča, Slovenská republika  
Ľuboš Tóth, Kotešová 1051, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Monika Tóthová, Kotešová 1051, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Miroslav Randík, Mládeže 275/20, 013 41 Dolný Hričov, Slovenská republika  
Andrea Randíková, Mládeže 275/20, 013 41 Dolný Hričov, Slovenská republika  
Dana Drbúlová, Bottova 1149/18, 014 01 Veľká Bytča, Slovenská republika  
Rudolf Sirej, Gaštanová 1017/37, 014 01 Veľká Bytča, Slovenská republika  
Martina Sirejová, Gaštanová 1017/37, 014 01 Veľká Bytča, Slovenská republika  
Tomáš Sobota, Dobročná 334, 972 27 Dobročná, Slovenská republika

Matej Kolenčiak, Pod Hradiskom 13/1, 013 31 Lalinok, Slovenská republika  
Eva Sokolová, Pod Hradiskom 13/1, 013 31 Lalinok, Slovenská republika  
Marta Rančáková, Kotešová 1000, 013 61 Kotešová, Slovenská republika  
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská  
Štiavnica, Slovenská republika  
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104 , 010 01 Žilina, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921  
01 Piešťany, Slovenská republika  
Miloslav Remiš, Zábrežná 10/86, 010 14 Brodno, Slovenská republika  
Kristína Micháľková, Bottova 1149/24, 014 01 Bytča, Slovenská republika

#### Na vedomie

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov  
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Račianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtech Spanyola 27, 011 71 Žilina 1  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov, 010 01 Žilina 1  
HYDROMELIORÁCIE š.p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211  
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, 010 01 Žilina 1  
Okresný úrad Žilina, odbor CDaPK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, ODI, Kuzmányho 26, 010 75 Žilina 1  
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2  
Okresný úrad Bytča, OSŽP, úsek ŠSOH, Zámok 104, 014 01 Bytča 1  
Okresný úrad Bytča, OSŽP, úsek ŠSOPaK, Zámok 104, 014 01 Bytča 1  
Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina

# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

## Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie , I. povolenie na osobitné užívanie vôd II. stavebné povolenie]  
Identifikátor: OU-BY-OSZP-2022/000075-0000601/2022

## Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Beata Kocincova  
Oprávnenie: 1109 Veduci odboru okresneho uradu  
Zastupovaná osoba: Okresny urad Bytca  
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát  
Dátum a čas autorizácie: 02.02.2022 14:32:59  
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 02.02.2022 14:33:13  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
OU-BY-OSZP-2022/000075-0000601/2022

## Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Anna Uričková  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca  
Označenie orgánu: Okresný úrad Bytča  
IČO: 00151866  
Dátum vytvorenia doložky: 02.02.2022  
Podpis a pečiatka:

