


Číslo spisu

OU-KM-OSZP-2021/000790-003

Kysucké Nové Mesto

17. 09. 2021

**Rozhodnutie****V E R E J N Á V Y H L Á Š K A****Výrok**

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre žiadateľa: OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, Bratislava-Ružinov 821 01, IČO: 36 389 757, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydáva

URČENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM

podľa ustanovenia § 32 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č.29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vód a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov pre „Vodný zdroj KM-10“ – k.ú. Kysucké Nové Mesto, podľa podrobného hydrogeologického prieskumu so záverečnou správou – Kysucké Nové Mesto – KLF ENERGETIKA – zdroje podzemnej vody – studne S1 (Vodný zdroj I.), KM-10 (Vodný zdroj Lipka), HKN-4, využiteľné množstvá, geologická úloha č. 16/2017/HG a predloženého návrhu „Kysucké Nové Mesto – studňa KM 10, návrh úpravy ochranných pásiem“ vypracovaných odborne spôsobilou osobou v hydrogeológií a geológii – RNDr. Kamil Kandera, a to nasledovne:

OCHRANNÉ PÁSMO VODÁRENSKEHO ZDROJA I. STUPŇA:

OP I. stupňa sa určuje na ochranu územia pred negatívnym ovplyvneným alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením.

- # Ochranné pásmo vodného zdroja I. stupňa bude vymedzené plochou v tvare štvorca s bočnou stranou 27 m
- # Ochranné pásmo I. stupňa je zabezpečené oplotením s uzamykateľnou bráničkou vo vychovujúcom technickom stave
- # Oplotenie je potrebné označiť informatívnymi tabuľami s textom: „Vodárensky zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby a adresa alebo sídlo“

Prevádzkovateľ vodárenského zdroja bude mať zabezpečené označenie OP I. stupňa Označenie bude dostatočne viditeľné podľa STN 75 3102 – ochrana vodných zdrojov „Značenie ochranných pásiem zdrojov pre hromadné zásobovanie pitnou vodou“, umiestnenie na vstupnej bráne do oplotenia OP I. stupňa studne KM-10. Táto norma stanovuje požiadavky na označenie ochranných pásiem tabuľkou so symbolom (modrý pohár s vodou, vo vode s červenou strieškou, všetko v červenom kruhu)

Povrch terénu vo vnútri pásmá musí byť vyrovnaný, upravený bez terénnych depresií a zatrávnený

Ochranné pásmo I. stupňa sa nachádza v rozsahu parcely KN-C 4677/30 s rozlohou 680m², studňa sa nachádza uprostred uvedenej parcely v čerpacnej stanici, ktorá sa nachádza na parcele KNC 4677/4 s rozlohou 49m² v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto

Určenie podmienok ochrany ochranného pásmá vodárenského zdroja I. stupňa a zdrojov znečistenia:

a) Povinnosti prevádzkovateľa v ochrannom pásmi I. stupňa

- Ochranné pásmo I. stupňa je nutné zbavovať všetkých možných zdrojov znečistenia, terén udržiavať vyrovnaný a vyspádaný v smere od vodného zdroja,
- Pravidelne kontrolovať a udržiavať dobrý technický stav vodárenských objektov,
- Plochu udržiavať v primerane vyhovujúcom stave, odstraňovať z neho napadanú organickú hmotu (konáre, lístie a pod.). Vzniknutú hmotu odvážať mimo ochranné pásmo.

b) Územie musí byť:

- okolo vymedzeného priestoru riadne oplotené a uzamknuté,
- zbavené všetkých možných zdrojov znečistenia,
- pokryté vhodným trvalým vegetačným krytom,
- zabezpečené tak, aby sa zabránilo jeho erózii a záplavám.

c) V ochrannom pásmi I. stupňa sa zakazuje:

- akákoľvek činnosť okrem činnosti spojenej s kontrolou, vykonávaním údržby, opráv vodárenských zariadení a ostatnými povinnosťami prevádzkovateľa vodárenského zdroja,
- hnojenie a používanie priemyselných a organických hnojív,
- umývanie a vykonávanie údržby vozidiel a mechanizmov,
- vykonávanie zemných prác narušujúce pôdny pokryv, s výnimkou údržby a opráv vodárenských objektov, ako aj údržby vegetačnej pokrývky.

d) Prevádzkovateľ musí ďalej:

- Zabezpečiť úpravu vody z vodárenského zdroja tak, aby spĺňala kritériá nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z.,
- Zabezpečiť kontrolu kvality vody v zmysle nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z.,
- Jedenkrát ročne vyčistiť nádrže a ostatné zariadenia vodovodnej siete.
- Odstraňovať v okolí hranice OP porasty drevín vrátane koreňových systémov
- Na hnojenie vegetačného krytu, prípadne jeho ochranu pred škodcami používať prípravky, ktoré neškodia vodám

Náklady spojené s technickými úpravami na ochranu vodárenského zdroja, údržbou a monitoringom je povinný znášať jeho prevádzkovateľ.

OCHRANNÉ PÁSMO VODÁRENSKEHO ZDROJA II. STUPŇA:

OP II. stupňa sa určuje na ochranu územia pred negatívnym ovplyvneným alebo ohrozením vodárenského zdroja zo vzdialenejších miest

Ochranné pásmo II. stupňa je určené zo severnej strany cca 170 m od studne KM-10 – prechádza južným okrajom parcely KNC 4677/17, severným okrajom parcely 4677/18, východná strana je ohraničená líniou západného okraja parcely KNC 4705, južným okrajom parcely KNE č.2265 a východným okrajom parcely KNC 4677/3, južná hranica prechádza južným okrajom parciel KNC 4677/3 a KNE 2294, západná strana je ohraničená traťou ŽSR Žilina – Bohumín, resp. západným okrajom parcely KNC 4677/30 a východným okrajom parciel KNC 4996/2 a 4903/3, obchádza zo severu parciel 4677/7, kde sa napája na východiskový bod. Celková plocha OP II. stupňa je 5,25 km².

Súčasťou ochranného pásma II. stupňa sú nasledovné parcely :

KNE : 2294, 2293, 2292/2, 2291/1, 2291, 2290, 2289, 2288, 2285, 2284, 2283, 2282, 2281, 2280, 2279, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 2273/1, 2272/1, 2271/1, 2270, 2265, 2266, 2267, 2268,
KNC : 4676/19, 4676/16, 4996/2, 4903/3, 4677/7, 4677/3, 4677/31, 4677/32, 4677/33, 4677/14, 4677/15, 4677/25, 4677/24, 4677/23, 4677/22, 4677/21, 4677/20, 4677/19, 4677/18

Značenie ochranného pásma

Prevádzkovateľ vodárenského zdroja zabezpečí vyznačenie OP II. stupňa Označenie bude dostatočne viditeľné a bude označené podľa STN 75 3102 – ochrana vodných zdrojov „Značenie ochranných pásiem zdrojov pre hromadné zásobovanie pitnou vodou“ : na rohoch vymedzeného priestoru OP II. stupňa.

Táto norma stanovuje požiadavky na vyznačenie ochranných pásiem tabuľkou so symbolom (modrý pohár s vodou, vo vode s červenou strieškou, všetko v červenom kruhu) s odporúčaným textom : „Vodárensky zdroj. Ochranné pásmo II. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázany. Prevádzkovateľ: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby a adresa alebo sídlo“

OP II. stupňa sa zakazuje :

V OP II. stupňa je neprípustná činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie zdrojov podzemnej vody a zanesenie látok, ktoré môžu v organizme pôsobiť nepriaznivo, alebo môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody, príp. by mohli spôsobiť havarijné zhorenie kvality vody.

Územie OP II. stupňa je možné poľnohospodársky využívať, pričom na udržanie aktívnej zóny pôdy a úmerných výnosov plodín je treba riadiť sa zásadami, ktoré sú obsiahnuté v zákone č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe v SR – ochrana vôd pre znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov vydaným Ministerstvom pôdohospodárstva SR v septembri 2001 a tiež v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe na znižovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do pôdy uverejnenom vo Vestníku MŽP SR č.2/2020. Pracovníci vykonávajúci ošetroenie poľnohospodárskej pôdy musia byť poučení o rozsahu OP II. stupňa, o význame dodržiavania všetkých preventívnych opatrení a o povinnostiach hlásiť prípadné havarijné udalosti, ktoré by mohli spôsobiť zhorenie kvality podzemnej vody alebo jej ohrozenie inšpekcii životného prostredia, prípadne orgánu polície.

Na území OP II. stupňa vyznačeného výstražnými tabuľkami je zakázané :

- zriaďovať skládky odpadov, fekálií, kalov a odpadových vôd s obsahom rádioaktívnych látok a toxickej zložiek, odkaliská a vodohospodárske diela určené na čistenie odpadových vôd, vrátane malých ČOV so vsakovaním vyčistených vôd do podzemných vôd,
- skladovanie chemických látok,
- skladovanie a manipulácia s ropnými látkami, budovanie ropovodov,
- budovanie fariem živočíšnej výroby,
- aplikovanie surového hnoja ošípaných, tekutého hnoja dobytka a ošípaných, dusíkatého vápna a čpavku, digestátu z bioplynových staníc.
- je zakázané stanovať, táboriť, vykonávať umývanie a opravovanie motorových vozidiel.

Pri manipulácii s ropnými látkami je potrené dodržiavať STN 75 3415 "Ochrana vody pred ropnými látkami".

Na území OP II. stupňa je potrebné, aby všetky činnosti súvisiace s výstavbou objektov, ako napr. výstavba objektov individuálnej bytovej výstavby, bytových domov, vsakovanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií

a striech objektov, odvádzanie spaškových vod z obytných objektov, výstavba líniových stavieb – plynovodov, spaškových kanalizácií, káblových vedení, zriadenie trafostaníc a pod. bolo povolené len v súlade s kladným hydrogeologickým posudkom.

Výstavba objektov individuálnej bytovej výstavby, resp. bytových domov je možná len v prípade, že objekty nebudú podpivničené, spaškové vody budú odvádzané spaškovou kanalizáciou, nebude povolený chov hospodárskych zvierat.

Opatrenia pri využívaní vodárenského zdroja KM-10 :

Prevádzkovateľ je v prípade začatia využívania vodárenského zdroja povinný :

- a/ Pri úprave vody na pitnú vodu a pri jej distribúcii používať len také prípravky a postupy, ktorých použitie schválil príslušný orgán verejného zdravotníctva.
- b/ Zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala limity ukazovateľov kvality pitnej vody.
- c/ Zabezpečiť kontrolu kvality pitnej vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou a vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch.
- d/ Prípadné prekročenie limitov ukazovateľov kvality pitnej vody s druhom limitu medzná hodnota a najvyššia medzná hodnota bezodkladne označiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
- e/ Zabezpečiť zaznamenávanie výsledkov kontroly kvality surovej a pitnej vody.
- g) V súlade so zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o vodách 1x ročne nahlásiť na SHMÚ Bratislava odoberané množstvá z vodárenského zdroja.
- h) Byť zdravotne a odborne spôsobilý v súlade s platnou legislatívou na prevádzkovanie vodovodu.
- i) Merat' hladiny podzemnej vody v studni KM-10, ako vhodnú alternatívu odporúčame meranie automatickým hlinomerom s kontinuálnym meraním.
- j) V prípade zmien vlastníckych vzťahov OP I. a II. stupňa všetky tu uvedené opatrenia prechádzajú na nového vlastníka, aj v prípade zmien užívateľov.
- k) V OP I. a II. stupňa je potrebné vykonávať kontrolno-koordinačnú činnosť zo strany orgánu štátnej správy, RÚVZ, SIŽP a prevádzkovateľa.
- l) Navrhované opatrenia je možné v priebehu prevádzkovania náležite upraviť, doplniť, pozmeniť ak si to okolnosti hodné zretel'a vyžadujú po predchádzajúcom prerokovaní s Okresným úradom, odborom starostlivosti o ŽP, RÚVZ a prevádzkovateľom.
- m) Prevádzkové monitorovanie kvality vody vodárenského zdroja bude prebiehať v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.636/2004, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, ktoré je uvedené v hydrogeologickej posudke „Kysucké Nové Mesto – studňa KM 10, návrh úpravy ochranných pásiem“ vypracovaného RNDr. Kamilom Kanderom, Žilina , máj 2021

OCHRANNÉ PÁSMO VODÁRENSKEHO ZDROJA III. STUPŇA:

Neurčuje sa.

Voda zo studne sa využíva ako rezervný vodárenský zdroj na pitné účely a ako technologická voda v prípade nedostatku vody v studni S-1.

Na „Vodný zdroj KM-10“ – Kysucké Nové Mesto Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor životného prostredia vydal dňa 06.12.2000, rozhodnutie č. ŽP-2000/08620/FL5/Ok o určení ochranných pásiem. Na vodný zdroj bolo vydané Okresným národným výborom v Čadci povolenie na odber vody PLVH-550-78/Ms dňa 20.04.1978.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa v rozhodnutí č. ŽP-2000/08620/FL5/Ok o určení ochranných pásiem, vydaného Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, odborom životného prostredia dňa 06.12.2000 ruší časť určenie ochranných pásiem pre „Vodný zdroj KM-10“.

Odôvodnenie

Spoločnosť OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, Bratislava-Ružinov 821 01, IČO: 36 389 757 zastúpená spoločnosťou HADRON, s.r.o., Mojš 273, Mojš 010 01, IČO: 50 432 648 podala dňa 22.06.2021 na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o určenie ochranných pásiem vodného zdroja – „Vodný zdroj KM-10“ – Kysucké Nové Mesto situovaného na parcele KNC 4677/4 v k.ú. Kysucké Nové Mesto.

Tunajší úrad oznámił začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznamením OU-KM-OSZP-2021/000790-002 dňa 27.07.2021 vo veci určenia ochranných pásiem vodného zdroja a upustil od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy nevzniesli žiadne námiety.

Na „Vodný zdroj KM-10“ – Kysucké Nové Mesto Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor životného prostredia vydal dňa 06.12.2000, rozhodnutie č. ŽP-2000/08620/FL5/Ok o určení ochranných pásiem. Na vodný zdroj bolo vydané Okresným národným výborom v Čadci povolenie na odber vody PLVH-550-78/Ms dňa 20.04.1978.

Navrhovateľ k žiadosti na vyhlásenie ochranných pásiem vodárenského zdroja predložil všetky potrebné doklady v zmysle vyhlášky MŽP SR č.29/2005 Z.z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o určovaní OP vodárenských zdrojov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci zhodnotil návrh ochranných pásiem vodného zdroja KM-10 a pod číslom RH-2021/01304-4 zo dňa 07.06.2021 vydal súhlas - záväzné stanovisko k určeniu pásiem hygienickej ochrany zdroja pitnej vody. Návrh ochranných pásiem bol spracovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 29/2005 Z.z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vód a technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. Návrh ochranného pásma III. stupňa sa nenavrhuje.

Navrhovateľ predložil návrh na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja KM-10-Kysucké Nové Mesto, podrobny hydrogeologický prieskum so záverečnou správou – Kysucké Nové Mesto – KLF ENERGETIKA – zdroje podzemnej vody – studne S1 (Vodný zdroj I.), KM-10 (Vodný zdroj Lipka), HKN-4, využiteľné množstvá, geologická úloha č. 16/2017/HG a hydrogeologický posudok „Kysucké Nové Mesto – studňa KM 10, návrh úpravy ochranných pásiem“ vypracovaných odborne spôsobilou osobou v hydrogeológií a geológii – RNDr. Kamil Kandera.

K návrhu na určenia ochranných pásiem vodárenského zdroja sa kladne vyjadrili všetci účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy.

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, tunajší úrad dal možnosť účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zistovania, prípadne navrhnuť jeho doplnenie.

V súlade s predloženými dokladmi a s výsledkom konania Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, štátna vodná správa rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto, 024 01.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokial' neboli vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a mesta Kysucké Nové Mesto spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa: zvesené dňa:.....
pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame mesto Kysucké Nové Mesto túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto s vyznačením uvedených údajov.

Rozhodnutie sa doručí:

1. OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, Bratislava-Ružinov 821 01
2. HADRON, s.r.o., Mojš 273, Mojš 010 01
3. Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody
4. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. RÚVZ Čadca, Ul. Palárikova 1156 , 022 01
2. SIŽP, IŽP Žilina, OIOV, Legionárska č. 5, 012 05 Žilina (po právoplatnosti)
3. SHMÚ Bratislava, Jeseniová 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava (po právoplatnosti)

Mgr. Ivana Čopková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronickej orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10115

Doručuje sa

HADRON, s.r.o., Mojš 273, 010 01 Žilina, Slovenská republika
OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, Ružinov, Slovenská republika
Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1

Registratúrne číslo záznamu: 0004237/2021

Vec: Rozhodnutie o ochranných pásmach

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	17.09.2021 13:44	Čopková Ivana, Mgr.	vedúci	OU-KM-OSZP		Nie		Schválene pred odoslaním na UPVS.