



• Mesto Poltár  
Železničná 1  
987 01 Poltár  
Slovenská republika  
•

**Váš list číslo/zo dňa**

Bo/kr-002-1/22

11.09.2022

**Naše číslo**

OU-PT-OSZP-2022/000519-006

**Vybavuje/linka**

Ing. Lenka Vývleková/

0961655756

**Poltár**

29. 09. 2022

Vec

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Poltár, ul. Kanadská, rozšírenie vodovodu“

- upovedomenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe návrhu spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36056006 v zastúpení spoločnosťou PSVK, s.r.o. Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53165543 (ďalej len „stavebník“) z 15. 07. 2022, doručeného tunajšiemu úradu 20. 07. 2022, podľa § 73 vodného zákona

upovedomuje verejnou vyhláškou účastníkov konania a dotknuté orgány

o začatí vodoprávneho konania vo veci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Poltár, ul. Kanadská, rozšírenie vodovodu“ (ďalej len „vodná stavba“) podľa § 79 stavebného zákona a súčasne podľa § 73 ods. 6 vodného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

16. 11. 2022 o 09.30 hod.

so stretnutím pozvaných na začiatku úseku verejného vodovodu, pred rodinným domom č. 233/11 na Kanadskej ulici v Poltári.

Vodnú stavbu povolil tunajší úrad rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2021/000058-012 z 29. 01. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03. 03. 2021.

Telefón

+421961655754

E-mail

oszp.pt@minv.sk

Internet

IČO

00151866

Číslo spisu

OU-PT-OSZP-2022/000519

Por.č.záznamu

006

Číslo záznamu

0005227/2022

Typ záznamu

Externý odoslaný záznam

Forma originálu

hodnoverná elektronická

Projektovú dokumentáciu vodnej stavby „Poltár, ul. Kanadská, rozšírenie vodovodu“ v roku 2017 vypracovala spoločnosť StVS – servicing s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 935 668, č. zákazky: 102-04/256-2017, arch. č.: 2080, zodpovedný projektant: Ing. Marianna Fukasová, autorizovaná stavebná inžinierka, reg. číslo: 3480\*TZ\*4\*24.

#### Popis stavby:

V rámci vodnej stavby bol vybudovaný verejný vodovod na Kanadskej ulici v Poltári a prepojenie Kanadskej ulice a Novej ulice v Poltári. Vybudovaním vodnej stavby je zabezpečené zásobovanie pitnou vodou všetkých obyvateľov na Kanadskej ulici v Poltári a tiež zokruhovanie verejného vodovodu v uvedenej časti mesta Poltár.

Vodná stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

Stavebný objekt SO-01 Kanadská ulica

Stavebný objekt SO-02 Prepoj Kanadská a Nová ulica

Stavebný objekt SO-01 Kanadská ulica začína napojením v miestnej komunikácii na už vybudované potrubie HDPE D160 na Kanadskej ulici v Poltári, pred rodinným domom č. 233/11 hneď za hydrantom a je ukončený napojením na existujúce vodovodné potrubie na Ulici 9. mája v Poltári. Predmetné potrubie je realizované z rúr HDPE D160 x 9,5 mm PE100 PN10 s dĺžkou 568,0 m. Domové prípojky k rodinným domom sú z rúr HDPE D32 x 2,0 PE100 PN10 v celkovom počte 29 kusov a celkovej dĺžke 62,0 m. Každá prípojka je ukončená uzatváracou krytkou B Kappe. Vodovodné prípojky na súkromných pozemkoch ako aj vodomerné šachty si vybudujú majitelia nehnuteľností na svoje náklady. Na trase je 5 kusov podzemných hydrantov DN80 a jedna oceľová chránička DN200 v dĺžke 1,0 m (na Ulici 9. mája, križovanie dažďovej kanalizácie).

Stavebný objekt SO-02 Prepoj Kanadská a Nová ulica začína napojením na navrhované potrubie HDPE D160 (stavebný objekt SO-01 Kanadská ulica), a to na redukovanú tvarovku 160/110. Za napojením je osadený posúvadlový uzáver DN100, potrubie pokračuje chodníkom zo zámkovej dlažby a pri podzemnom hydrante sa napája na existujúce potrubie HDPE DN100. Predmetné potrubie bolo realizované z rúr HDPE D110 x 6,6 PE100 PN10 s dĺžkou 25,5 m. Navrhované potrubie je vybudované v zastavanom území mesta Poltár prevažne v asfaltovom chodníku a miestnej komunikácii. Potrubie prepojenia Kanadskej a Novej ulice je uložené v chodníku zo zámkovej dlažby.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť v úradných dňoch pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Poltár, odbore starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár (Klientske centrum, kancelária č. 1), alebo u stavebníka a na ústnom pojednávaní.

Podľa § 73 ods. 6 vodného zákona účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská v predmetnej veci uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie je potrebné podľa § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov preukázať písomným plnomocenstvom.

Toto upovedomenie má podľa § 73 ods. 4 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle tunajšieho úradu a na úradnej tabuli mesta Poltár a jej webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Toto upovedomenie je mesto Poltár povinné bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Po zvesení tohto upovedomenia zo svojej úradnej tabuli, mesto Poltár, bezodkladne zašle tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.

Vyvesené dňa:..... Pečiatka a podpis:.....

Zvesené dňa:..... Pečiatka a podpis:.....

Ing. Andrea Maráková  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Registratúrne číslo záznamu: 0005227/2022

**Vec:** Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Poltár, ul. Kanadská, rozšírenie vodovodu“ - upovedomenie vereinou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne

| Parafa    | Dátum/čas           | Meno                  | Pozícia | Org.útvár      | Funkcia | V zast. | Zastúpil | Poznámka |
|-----------|---------------------|-----------------------|---------|----------------|---------|---------|----------|----------|
| Schválené | 29.09.2022<br>15:22 | Maráková Andrea, Ing. | vedúci  | OU-PT-<br>OSZP |         | Nie     |          |          |