


OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

Číslo spisu

OU-BJ-OSZP-2024/003439-005

Bardejov

09. 04. 2024



Rozhodnutie

o povolení vodnej stavby

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon“) v nadväznosti na ustanovenia § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 61 písm. c) a § 26 ods. 3 citovaného vodného zákona, prerokoval žiadosť Obce Lukov, Lukov 60, 086 05 Lukov, IČO 00322342, o vodoprávne - stavebné povolenie vodnej stavby „Lukov – rozšírenie vodovodu“ na pozemkoch podľa registra CKN parc. č. 440/1, 1864 vedených v katastrálnom území Lukov a v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 73 ods. 1 citovaného vodného zákona, rozhodol takto.

Výrok

Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v nadväznosti na ustanovenie § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje

stavebníkovi: Obec Lukov, Lukov 60, 086 05 Lukov, IČO 00322342,

vodnú stavbu

„Lukov – rozšírenie vodovodu“.

Vodná stavba sa povoľuje na pozemkoch podľa registra CKN parc. č. 440/1, 1864 vedených v katastrálnom území Lukov.

V súlade s § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením podľa § 66

OU-BJ-OSZP-2024/003439-0014886/2024

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov.

A. Popis druhu a účelu povoľovanej vodnej stavby:

Účelom vodnej stavby „Lukov – rozšírenie vodovodu“, je rozvod vody navrhovaným prírodným potrubím z katastrálneho územia obce Lukov do spotrebiska v navrhovanej obytnej zóne severne od obce Lukov. Potrubie sa napája na existujúce potrubie verejného vodovodu Lukov, ktoré je ukončené na hranici obytnej zóny Lukov.

Predmetná stavba zabezpečí rozvod pitnej vody pre obyvateľov predmetnej obytnej zóny, kde sa predpokladá realizácia 29 odberných miest (rodinných domov) pre cca 116 obyvateľov.

Výpočet potreby vody:

Pri výpočte potreby vody bol ako podklad použitý návrh parciel v plánovanej časti obce v rámci predmetnej obytnej zóny. Potreba vody je vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 s nasledovnými špecifickými potrebami vody:

- priemerná špecifická potreba vody pre byty s kúpeľňou a lokálnym ohrevom TÚV: 135 l.os¹.deň
- súčiniteľ dennej nerovnomernosti podľa počtu obyvateľov pre obce do 1000 obyvateľov: kd=2,0

Počet obyvateľov, ktorý by mali byť napojení na predmetnú časť vodovodu: 116 osôb

$$Q_p = 135 \cdot 116 = 15\,660 / \text{deň} = 0,181 \text{ l/s}$$

$$Q_m = Q_v \times k_d = 15\,660 \times 2,0 = 31\,320 \text{ l/deň} = 0,362 \text{ l/s}$$

$$Q_h = (Q_m \times k_h) / 24 = (31\,320 \times 1,8) / 24 \text{ l/hod} = 2349 \text{ l/hod} = 0,6525 \text{ l/s}$$

- priemerná denná potreba vody... 15,66 m³
- maximálna denná potreba vody... 31,32 m³
- priemerná ročná potreba vody... 5715,9 m³

Rozsah technického riešenia:

RAD 1... HDPE SDR17 PN10 DN100 - dl. 335,08 m

RAD 1-1... HDPE SDR17 PN10 DN100 - dl. 141,20 m

RAD 1-1-1... HDPE SDR17 PN10 DN100 - dl. 40,10 m

SPOLU dl. 516,38 m

Navrhované vodovodné potrubie je navrhované z potrubia HDPE DN100 (PE 100 SDR17 PN10, 110x6,6). Celková dĺžka potrubia bude 516,38 m. Potrubné tvarovky budú z HDPE materiálu, spájanie potrubí bude realizované elektrofúznym zváraním. Liatinové armatúry a tvarovky budú navrhnuté z tvárnej liatiny.

Na trase potrubia sú navrhnuté nadzemné požiarne hydranty (2ks H60 a H61). Hydrant H61 aj ako vzdušník, bude slúžiť aj na prevádzkové účely, a teda odkalenie a odvzdušnenie potrubia. Jednotlivé úseky v okruhu navrhovaného verejného vodovodu sú oddelené sekčnými uzávermi, ktoré budú osadené v uzlových bodoch vodovodnej siete.

Vodovodné potrubie, bude vedené v nezamrznej hĺbke - minimálne v hĺbke 1,2m. Hĺbka uloženia je zrejmá z pozdĺžnych profilov. Potrubie bude ukladané v otvorenej paženej ryhe so šírkou 0,8m (v prípade výkopu s hĺbkou viac ako 1,75m bude šírka ryhy 0,9m) do pieskového lôžka hr. 100mm. Obsyp potrubia do výšky 300 mm nad hornou hranou potrubia sa zrealizuje nesúdržnou zeminou so zrnom veľkosti maximálne 22 mm. Na potrubie sa osadí identifikačný vodič CY 6 mm² a taktiež výstražná fólia.

Súčasťou stavby nie sú odbočenia pre prípojky.

Podrobnosti vodných stavieb sú vypracované v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú vypracovala spoločnosť EnviProjekt s.r.o., Francisciho 903/15, 058 01 Poprad, IČO 53166868, Ing. Adam Repel, 6858*12, august 2023.

B. Záväzné podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa ustanovenia § 26 ods. 2 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 66 ods. 3 a ods. 4 stavebného zákona :

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ povolenie nenadobudlo právoplatnosť podľa ustanovenia § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
3. Odpady vzniknuté zo stavebnej činnosti likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
4. Na uskutočnenie stavby možno podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebníkov predloží ku kolaudácii stavby.
5. Zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky podľa § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorá upravuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
7. Plniť požiadavky uplatnené obcou a dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete.
8. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenie § 39 vodného zákona a s ním súvisiace právne a osobitné predpisy, ktoré ustanovujú za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd).
9. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržať platné bezpečnostné predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení.
10. Pri úpravách okolitého terénu, nesmú byť použité znečisťujúce látky, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
11. V rámci realizácie stavebných prác je možné použiť len stavebné mechanizmy v bezpochybnom technickom stave a len také stavebné materiály, ktoré neohrozia kvalitu povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
12. Stavebník je povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby podľa ustanovenia § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
13. Stavebník je povinný podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
14. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46 ods. 2 stavebného zákona.
15. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu na stavenisku [§ 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona].

16. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2024.

17. Zhotoviteľ stavby: Dopravné staviiteľstvo Bardejov s.r.o., Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, IČO 45719195.

18. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

19. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby nespôsobili škody tretím osobám.

20. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného zákona). Stavebník je povinný požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o začatie kolaudačného konania a vydanie povolenia na užívanie predmetnej stavby (§ 26 vodného zákona, § 79 stavebného zákona).

C. Ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečujú plnenia požiadaviek dotknutých orgánov na zabezpečenie ochrany verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania:

1. Správa a údržba ciest PSK Prešov, požiadavky vyplývajúce zo stanoviska č. SUCPSK-BJ/362/2023-001 z dňa 04.07.2023:

- trasa rozšírenia vodovodu s jeho napojením na existujúci vodovod je navrhovaná po pravej strane cesty III/3183 Lukov, v kum. km 25,580 - 25,625 a bude situovaná min. 1,5 - 2,0 m od vonkajšej hrany jestvujúcej dláždenej priekopy -v zelenej ploche, bez zásahu do spevnenej časti vozovky;
- na uvedenej trase rozšírenia vodovodného potrubia nie je navrhované žiadne križovanie trasy s cestou III/3183. Napojenie vodovodu na jestvujúce vodovodné potrubie bude realizované mimo teleso vozovky v zelenej ploche na parcele C KN 440/1 k. ú. Lukov;
- po ukončení prác uviesť terén po napojení vodovodného potrubia a pracovnej ryhe do pôvodného stavu. V prípade, že dôjde k zásahu do jestvujúcej cestnej priekopy aj túto požadujeme dať do pôvodného stavu bez narušenia doterajších odvodňovacích pomerov;
- označovacie zariadenia vodovodného potrubia neumiestňovať na cestnom telese, aby bol zabezpečený bezchybný výkon letnej a zimnej údržby ciest;
- výkopové práce, napojenie na existujúceho vodovodné potrubie a prepojenie vodovodného potrubia realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie a povrchovej úpravy cestného telesa, pri použití mechanizmov z hydraulickými podperami používať podložky;
- pozemky pod cestou III/3183 v tomto úseku nie sú vo vlastníctve PSK, preto týmto vyjadrením nie sú dotknuté nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou;
- každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3183 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom;
- pri zmene technického riešenia je žiadateľ povinný túto zmenu pred realizáciou stavby prerokovať so správcom cesty;
- počas realizovania stavebných prác nesmie byť na cestnom telese skladovaný žiaden materiál;
- správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval cestmajstra SÚC PSK, oblasť Bardejov, stredisko Bardejov (Ivo Pavelčák, č. t. 0918 741 835) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po ukončení prác vo forme písomného zápisu a fotodokumentácie (protokoly sú súčasťou tohto stanoviska);
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty III/3183 je stavebník povinný v zmysle § 9 odst. 5 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a doplnkov, závalu zjazdnosti bez prierahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu;
- žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby;
- pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.

2. OÚ Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, požiadavky vyplývajúce z vyjadrenia č. OU-BJ-OCDPK-2023/012015-002 zo dňa 21.09.2023:

- napojenie vodovodného potrubia na existujúci rozvod vodovodnej siete v k.ú. Lukov v dotyku s cestou III. Triedy č. III/3183 (ďalej len „cesta“) a ďalší súbeh s cestou riešiť tak, aby nebol zásah do spevnenej časti vozovky, alebo bol minimalizovaný (bod napojenia riešiť v mieste, kde trasa je situovaná napr. v krajnici, cestnej priekope a pod.);

- v prípade, že pri napojení vodovodného potrubia na existujúci rozvod verejného vodovodu dôjde k zásahu do telesa cesty prekopaním (koruna cestnej komunikácie, cestná priekopa, cestný svah, cestný pomocný pozemok), stavebník je povinný odsúhlasiť takýto zásah so správcou cesty (Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Štefánikova 789, 085 01 Bardejov - ďalej len "správca cesty") a následne 30 dní pred začatím prác požiadať o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty s doložením potrebných dokladov (kópia z katastrálnej mapy, situácia zásahu do telesa cesty, správcu dotknutej cesty, stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, okresného dopravného inšpektorátu ďalej len „ODI“, správny poplatok). Podmienky napojenia budú stanovené v povolení na zvláštne užívanie;
- ak počas stavebných prác na predmetnej stavbe bude obmedzená plynulosť alebo ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy, investor - stavebník je povinný takéto prekážky v cestnej premávke označiť dočasným dopravným značením v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov, určeným okresným úradom na základe žiadosti predloženej stavebníkom s náležitosťami (stanovisko ODI, stanovisko správcu cesty, 2x odsúhlasený projekt dočasného dopravného značenia);
- v prípade, že pri výstavbe vodovodu bude obmedzenie v jazdnom pruhu cesty III. triedy, investor – stavebník je povinný pred začatím prác požiadať o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III. triedy s doložením potrebných dokladov (stanovisko správcu cesty, stanovisko ODI, správny poplatok vo výške 70 €);
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas stavebných prác súvisiacich s rozšírením vodovodu nedošlo k znečisteniu a poškodeniu cesty III. triedy (rešpektovať ustanovenie § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb.. t.j. pri znečistení cesty je povinný bez prietahov uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. V prípade poškodenia komunikácie je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu správcovi cesty, alebo odstrániť poškodenie vlastným nákladom.

3. Východoslovenská distribučná, a.s., Košice požiadavky vyplývajúce zo stanoviska č. 17179/2023 zo dňa 10.07.2023:

- v blízkosti navrhovanej stavby sú situované nadzemné NN a VN vedenia (orientačne zakreslené v priloženej situácii). Nadzemné vedenia sú v teréne voľne viditeľné;
- dodržiavať ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. §43 a zásad bezpečnosti práce v blízkosti elektrických zariadení pod napätím;
- počas stavebných prác (zemné práce, pohyb mechanizmov atď.) nesmie dôjsť k porušeniu statiky a uzemňovacej sústavy distribučného vedenia. Požadujeme dodržať minimálne dovolené vzdialenosti vedení od terénu a ostatných objektov v zmysle ustanovení STN 33 3300 a STN EN 50423-1;
- upozorňujeme, že v predmetnej lokalite naša spoločnosť v spolupráci s obcou Lukov pripravuje výstavbu elektrických distribučných vedení v lokalite IBV. Požadujeme dodržať vzájomné vzdialenosti plánovaných PIS v zmysle STN 73 6005. pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN;
- upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme;
- v prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolennej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

4. OÚ Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, požiadavky vyplývajúce zo stanoviska OU-BJ-OSZP-2023/010806-003 zo dňa 22.08.2023:

- stavebné práce vykonať v súlade s ustanovením § 35 ods. 1 až 9 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého okrem iného platí aj zákaz usmrcovať chráneného živočícha, zákaz rušiť ho, najmä v období rozmnožovania, hniezdzenia alebo výchovy mláďat a zákaz poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku;
- stavbu realizovať mimo hniezdne obdobie v čase od 1.3 do 31.8 kalendárneho roka z dôvodu minimalizácie možných vplyvov z výkopových prác na druhy, ktoré hniezdia alebo lovia na poľnohospodárskej pôde (orná pôda), napr. prepelica poľná, chriaštel poľný, bocian čierny, orol krikľavý a pod.;
- zakazuje sa poškodenie koreňového systému stromov a jeho ďalších súčastí (kmeň a koruna). V nevyhnutnom prípade potreby riešenia výkopu trasy v blízkosti koreňového systému dreviny, je potrebné trasu dostatočne odkloniť (2,5 m od kmeňa), alebo prípadne výkop previesť ručne a šetrne vo vzťahu ku koreňovým systémom konkrétnych stromov;

- v prípade potreby výrubu drevín, preukázať splnenie podmienok výrubu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody;
- po ukončení stavebných prác (zemných výkopových prácach) a po usadnutí zeminy, výstavbou narušené okolie upraviť;
- počas realizácie výstavby zabrániť šíreniu invázných druhov rastlín na výstavbou dotknuté a susedné parcely..

5. OÚ Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, požiadavky vyplývajúce zo stanoviska č. OU-BJ-OSZP-2023/010945-002 zo dňa 24.08.2023:

- pri uskutočnení a prevádzkovaní predmetnej stavby dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, to znamená predchádzať vzniku odpadov, uprednostňovať prípravu na opätovné použitie, recykláciu, iné zhodnocovanie odpadov (energetické zhodnocovanie) pred ich zneškodnením;
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi;
- dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch a pôvodcu odpadu podľa § 77 ods.3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch;
- stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácie materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii;
- nakladať so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácii v súlade s § 77 ods.3 zákona č. 79 2015 Z.z. o odpadoch „Pôvodca odpadu podľa odseku 2 § 77 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinnosti podľa § 14 ods. 1 je povinný:
 - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy;
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia;
 - c) stavebné odpady a odpady z demolácii prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú;
 - d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii);
- držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením;
- v prípade vzniku nebezpečných odpadov pri realizácii predmetnej stavby nakladať s nimi v súlade s ustanovením § 25 zákona o odpadoch a plniť povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území SR podľa § 26 zákona o odpadoch;
- ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby a o nakladaní s nimi a doklad o zabezpečení zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov z predmetnej stavby (t. j. vážne lístky, príjmové doklady, faktúry);
- podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby -podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu: pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva“.

6. OÚ Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, PVZP, požiadavky vyplývajúce zo stanoviska č. OU-BJ-OSZP-2023/010815-002 zo dňa 23.08.2023:

- predmetný návrh nepodlieha posudzovaniu a nie je uvedený v zozname činnosti podliehajúcich vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov;
- realizácia plánovanej činnosti „LUKOV – ROZŠÍRENIE VODOVODU“ nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ani predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pretože pre vykonanie navrhovanej činnosti nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.

7. ORANGE SLOVENSKO, a.s., požiadavky vyplývajúce z vyjadrenia č. KE-1851/2023 zo dňa 17.07.2023 (Michlovský, spol. s r. o., Košice):

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávatel' farbou alebo kolíkmi/;
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vytýčenej línie stavby;
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu;
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ;
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ;
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378;
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia);
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

8. Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, požiadavky vyplývajúce z vyjadrenia č. 6612400151, zo dňa 03.01.2024:

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu;
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777;
- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma;
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

D. Rozsah a podmienky uskutočnenia stavby na cudzom pozemku

Vodná stavba „Lukov – rozšírenie vodovodu“ sa bude uskutočňovať na pozemkoch podľa registra CKN parc. č. 440/1, 1864 vedených v katastrálnom území Lukov, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo, ktoré preukázal výpisom z LV č. 760 a 1029.

E. Všeobecné ustanovenia:

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú spoločnosťou EnviProjekt s.r.o., Francisciho 903/15, 058 01 Poprad, IČO 53166868, Ing. Adam Repel, 6858*12, august 2023.

F. Toto vodoprávne - stavebné povolenie súčasne nadväzuje na:

- rozhodnutie o umiestnení stavby „Lukov – rozšírenie vodovodu“ vydané Obcou Becherov pod č. 84/2023/583/Čo148-02 zo dňa 21.09.2023;

- záväzné stanovisko pod č. 84/2023/583/Čo148-03 zo dňa 23.11.2023 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým Obec Becherov ako stavebný úrad overil dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby „Lukov – rozšírenie vodovodu“ vydané pod č. 84/2023/583/Čo148-02 zo dňa 21.09.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2023.

Odôvodnenie

Obec Lukov, Lukov 60, 086 05 Lukov, IČO 00322342, ako stavebník, podala dňa 01.02.2024 Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušnému orgánu štátnej vodnej správy a špeciálnemu stavebnému úradu (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“, resp. „orgán štátnej vodnej správy“) žiadosť o vydanie vodoprávneho – stavebného povolenia vodnej stavby „Lukov – rozšírenie vodovodu“ na pozemkoch podľa registra CKN parc. č. 440/1, 1864 vedených v katastrálnom území Lukov.

Na konanie orgánov štátnej vodnej správy (ďalej len "vodoprávne konanie") podľa vodného zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak vodný zákon neustanovuje inak. Na rozhodovanie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné predpisy o stavebnom konaní, ak vodný zákon neustanovuje inak (§ 73 ods. 1 vodného zákona).

Na uskutočnenie vodnej stavby sa vyžaduje podľa ustanovenia § 26 vodného zákona povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy, ako špeciálneho stavebného úradu [§ 61 písm. a) a c), § 26 ods. 3 vodného zákona].

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením (§ 26 ods. 4 vodného zákona v nadväznosti § 66 a § 120 stavebného zákona).

Na základe predloženej žiadosti špeciálny stavebný úrad oznámil začatie vodoprávneho - stavebného konania vodnej stavby „Lukov – rozšírenie vodovodu“ a pozval všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním svojim oznámením č. OU-BJ-OSZP-2024/003439-005 zo dňa 22.02.2024.

Keďže ide o líniovú stavbu, špeciálny stavebný úrad oznámil začatie vodoprávneho – stavebného konania svojim oznámením č. OU-BJ-OSZP-2024/003439-005 zo dňa 22.02.2024 verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená po dobu 30 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a Obce Lukov, spôsobom v mieste obvyklým a zároveň bolo zverejnené aj na webovom sídle správneho orgánu.

V citovanom oznámení o začatí vodoprávneho – stavebného konania upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne (§ 21 ods. 2 zákon o správnom konaní).

Uvedené oznámenie bolo doručené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, čo je preukázané dokladom o doručení.

V rozsahu v akom sa povolenie dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, prerokoval špeciálny stavebný úrad so všetkými známymi účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi v uskutočnenom ústnom pojednávaní dňa 28.03.2024.

V žiadosti k vodoprávnemu – stavebnému konaniu boli predložené nasledovné doklady: Projektová dokumentácia stavby „Lukov – rozšírenie vodovodu“ pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vypracovanú spoločnosťou EnviProjekt s.r.o., Francisciho 903/15, 058 01 Poprad, IČO 53166868, Ing. Adam Repel, 6858*12, august 2023; Rozhodnutie Obce Becherov č. 84/2023/583/Čo148-02 zo dňa 21.09.2023 o umiestnení stavby „Lukov – rozšírenie vodovodu“; Záväzné stanovisko Obce Becherov č. 84/2023/583/Čo148-03 zo dňa 23.11.2023; Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove č. RÚVZBJ/OHŽPaZ/17/280/2024 zo dňa 16.01.2024; Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bardejove č. ORHZ-BJ1-2024/000013-006 zo dňa 30.01.2024; Oznámenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bardejove č. ORHZ-BJ1-2024/000013-009 zo dňa 21.03.2024; Vyjadrenie OÚ Bardejov, OSŽP-OH, č. OU-BJ-OSZP-2023/010945-002 zo dňa 24.08.2023; Vyjadrenie OÚ Bardejov, OSŽP-PVŽP, č. OU-BJ-OSZP-2023/010815-002 zo dňa 23.08.2023; Vyjadrenie OÚ Bardejov, OSŽP-OPAK, č. OU-BJ-OSZP-2023/010806-003 zo dňa 22.08.2023; Vyjadrenie OÚ Bardejov, OSŽP-

ŠVS, č. OU-BJ-OSZP-2023/009826-004 zo dňa 08.09.2023; Vyjadrenie OÚ Bardejov, OCDPK, č. OU-BJ-OCDPK-2023/012015-002 zo dňa 21.09.2023; Stanovisko Správy a údržby ciest PSK č. SUCPSK-BJ/362/2023-001 z dňa 04.07.2023; Vyjadrenie Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, č. 17179/2023 zo dňa 10.07.2023; Vyjadrenie o existencii podzemných telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa – ORANGE SLOVENSKO, a.s., č. KE-1851/2023 zo dňa 17.07.2023 (Michlovský, spol. s r. o., Košice); Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6612400151, zo dňa 03.01.2024; Vyjadrenie O2 Networks, s.r.o. zo dňa 01.08.2023.

K stavebnému pozemku podľa registra CKN parc. č. 440/1, 1864 v katastrálnom území Lukov stavebník preukázal vlastnícke právo (dôkaz LV č. 760, 1029).

Obcou Becherov bolo vydané záväzné stanovisko č. č. 84/2023/583/Čo148-03 zo dňa 23.11.2023 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým stavebný úrad overil dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby „Lukov – rozšírenie vodovodu“ vydané pod č. 84/2023/583/Čo148-02 zo dňa 21.09.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2023.

V priebehu vodoprávneho – stavebného konania vo veci povolenia vodnej stavby „Lukov – rozšírenie vodovodu“ na pozemkoch podľa registra C KN parc. č. 440/1, 1864 vedených v katastrálnom území Lukov neboli vznesené námietky účastníkov konania, preto sa vylúčila časť rozhodnutia o námietkach účastníkov konania.

Špeciálny stavebný úrad vzal pri rozhodovaní do úvahy aj príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60, § 62, § 66 a následnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace právne predpisy a technické normy. V priebehu vodoprávneho – stavebného konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby „Lukov – rozšírenie vodovodu“ na pozemkoch podľa registra C KN parc. č. 440/1, 1864 vedených v katastrálnom území Lukov, podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 66 stavebného zákona.

Stanoviská dotknutých orgánov boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia v odseku označenom písmenom „C.“.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ustanovení § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Lukov spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli Okresného úradu Bardejov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Bardejov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa (pečiatka, podpis) : 11.04.2024

Okresný úrad Bardejov
odbor starostlivosti o životné prostredie
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
- 1 -

Zvesené dňa (pečiatka, podpis) :

Obec Lukov po zvesení verejnej vyhlášky toto potvrdené oznámenie doručí späť Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov.

Ing. Ľubomír Derco
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10327

Doručuje sa

Obec Lukov, Lukov 60, 086 05 Lukov, Slovenská republika
EnviProjekt s. r. o., Francisciho 903/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Dopravné staviateľstvo Bardejov s. r. o., Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov 1
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 5586/44/b, 825 19 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s. Košice, Poštová 18, 042 10 Košice 1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov, M. R. Štefánika 484/25, 075 34 Trebišov 1
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova, 085 01 Bardejov 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove, Partizánska 42, 085 01 Bardejov 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice 1
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 1
Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 1
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov 1
Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
Obec Becherov, Becherov 135, 086 35 Becherov

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o povolení vodnej stavby "Lukov - rozšírenie vodovodu"]
Identifikátor: OU-BJ-OSZP-2024/003439-0014886/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ľubomír Derco
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 10.04.2024 11:25:59 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 10.04.2024 11:26:13 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-BJ-OSZP-2024/003439-0014886/2024

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Zuzana Vašková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Bardejov
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 11.04.2024
Podpis a pečiatka:

