

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru na Vašu žiadosť, či sa životnosť hasiacich prístrojov (ďalej len „HP“) v zmysle § 9 ods. 9 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov (ďalej len „vyhláška MV SR č. 347/2022 Z. z.“) týka všetkých hasiacich prístrojov vyrobených aj pred 01. 01. 2023 t.j. pred účinnosťou citovanej vyhlášky, odpovedáme.

Keďže vyhláška MV SR č. 347/2022 Z. z. v plnom znení nahradila vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov vzťahuje sa aj na prevádzkovanie HP inštalovaných v stavbe pred nadobudnutím jej účinnosti.

Ak ide o prevádzkovaný HP, ktorý má určenú životnosť a táto uplynula 31. 12. 2022, ale lehota ďalšej kontroly mu:

- a) uplynula v roku 2023, takýto HP sa v súlade s ustanovením § 10 ods. 11 vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z. z prevádzkovania vyradí pri kontrole realizovanej v roku 2023,
- b) uplynie až v roku 2024, takýto HP sa v roku 2024 nepodrobí ďalšej kontrole a v súlade s ustanovením § 10 ods. 11 vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z. z prevádzkovania vyradí najneskôr 31. 12. 2023.

Životnosť HP určuje výrobca a uvádza ju v sprievodnej dokumentácii k HP. V prípade ak výrobca HP neurčí jeho životnosť ide o HP, ktorý nemá životnosť ohraničenú uplynutím časového úseku od jeho výroby, avšak len do doby pokiaľ nenastane prípad v zmysle § 9 ods. 9 písm. a), b) a d) vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z. z..