



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

„Rozšírenie vodovodu Ruskovce“- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Rozhodnutie

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu vodnej stavby a na základe výsledku vodoprávneho konania

v y d á v a

stavebníkom, ktorými sú **Jozef Rychtárech a manž. Jarmila Rychtárechová, obaja bytom 956 54 Ruskovce 172,**

p o v o l e n i e

na uskutočnenie vodnej stavby:

„Rozšírenie vodovodu Ruskovce“, podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch v katastrálnom území Ruskovce, parc. č. C-KN 162 (E-KN 456) a C-KN 175 (E-KN 2188/3) vo vlastníctve Obce Ruskovce.

Účel a stručný popis projektu vodnej stavby:

Účelom vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu Ruskovce“ je dodávka pitnej vody pre plánované rodinné domy v riešenej lokalite obce Ruskovce.

Projektová dokumentácia uvedenej vodnej stavby z 04/2017 (spracovateľ Ing. Ján Šprinka, autorizovaný stavebný inžinier) rieši rozšírenie vodovodu v obci Ruskovce k existujúcim stavebným pozemkom. Napojenie rozšírenia bude uskutočnené z existujúceho verejného vodovodu PE 100, ktorý je vedený v zelenom páse vedľa železničných koľajníc

pomocou vysadenia T-kusu 100/100. Za napojením rozšírenia bude osadené vodárenské šupátko DN 100. Na navrhutej trase osadené 2 podzemné hydranty DN80, ktoré budú slúžiť na odvzdušnenie a odkalenie potrubia. Navrhnuté potrubie bude z materiálu PVC 110, príp. HDPE 100 v celkovej dĺžke 140 m.

A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby:

1. Stavebníkmi vodnej stavby sú: Jozef Rychtárech a manžel. Jarmila Rychtárechová, obaja bytom 956 54 Ruskovce 172,
2. Výstavba vodovodu bude vykonaná zhotoviteľsky. Stavebníci sú povinní do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou identifikačné údaje zhotoviteľa vodnej stavby a doručiť doklad o jeho oprávnení na vykonávanie predmetnej stavebnej činnosti.
3. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 04/2017, vypracovanej Ing. Jánom Šprinkom, autorizovaným stavebným inžinierom, Lomonosovova 6, 917 01 Trnava, overenej vo vodoprávnom konaní.
4. Zrealizovaná vodná stavba sa bude považovať za verejný vodovod v zmysle § 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 3 ods. 2 zák. č. 442/2002 Z.z. a môže byť vlastníkom verejného vodovodu z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná, preto stavebník po dohotovení vodnej stavby túto odovzdá do vlastníctva takejto osoby. Právnická osoba preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
5. V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. musí právnická osoba prevádzkujúca verejný vodovod spĺňať podmienku bezúhonnosti.
6. So stavbou začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V prípade, že sa so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
7. Oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie.
8. Prerokovať s Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odborom starostlivosti o životné prostredie, zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetko-právne vzťahy.
9. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1064 Zb. v znení neskorších predpisov), resp. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
10. Pri realizácii stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia a osôb na stavenisku.
11. Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a počas realizácie stavby je povinný riadiť sa ich pokynmi.
12. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Odštepného závodu Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany, č. 25348/2018/279 zo dňa 6.4.2018, podľa ktorého sa s vydaním stavebného povolenia súhlasí za splnenia nasledovných relevantných podmienok:
 - Výstavbu vodovodu vykoná osoba, ktorá spĺňa odbornú kvalifikáciu.
 - Pri fyzickej realizácii stavby vodovodu a tlakových skúškach požadujeme prizvať pracovníkov VPS Bánovce nad Bebravou, vedúci strediska Ing. Botka, č. tel.: 038/7602106, 0905 251216.

- Navrhované rozšírenie vodovodu bude potrubím HDPE D 110 o celkovej dĺžke cca 140,0 m. Na trase navrhovaného rozšírenia vodovodu budú osadené 2 podzemné hydranty DN 80, z toho jeden na koncovke vodovodu.
 - Ochranné pásmo verejného vodovodu bude 1,5 m na obe strany od pôdorysného okraja vodovodného potrubia.
 - V bode napojenia navrhovaného rozšírenia vodovodu na existujúci verejný vodovod požadujeme osadenie vodárenských šupátok DN 100 so zemnou súpravou na každú stranu prúdenia vody.
 - Požadujeme umiestniť vyhladávací vodič po celej dĺžke navrhovaného rozšírenia vodovodu.
 - Navrhované rozšírenie vodovodu požadujeme pod miestnou komunikáciou uložiť do chráničky.
 - Ochranné pásmo verejného vodovodu bude 1,5 m na obe strany od pôdorysného okraja vodovodného potrubia.
 - Nakoľko v predloženej projektovej dokumentácii je navrhnutá trasa rozšírenia verejného vodovodu hranicou pozemku parc. č. 174 v kat. území Ruskovce, požadujeme uvedené vodovodné potrubie viesť vo vzdialenosti min. 1,5 m od hranice predmetného pozemku.
 - Pri križovaní navrhovaného vodovodu s inými inžinierskymi sieťami požadujeme dodržať priestorovú normu STN 736005.
 - Pri súbahu navrhovaného rozšírenia vodovodu s inými inžinierskymi sieťami (elektrické vedenie, telefónne vedenie) požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1,5 m.
 - V oboch lomových bodoch navrhovaného rozšírenia vodovodu požadujeme osadenie orientačných stĺpikov.
 - Upozorňujeme, že po vybudovaní stavby verejného vodovodu je investor povinný zabezpečiť jeho správu v zmysle zákona č. 442/(2002 Z.z. v znení neskorších predpisov osobou oprávnenou prevádzkovať verejný vodovod (napr. tento bude odovzdaný obci, ktorá zabezpečí jeho správu, resp. prevádzkovanie vodovodu zabezpečí iným spôsobom).
 - Bol doložený výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.8.2017, v ktorom obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie vodovodu na pozemkoch parcel C-KN č. 175 v katastrálnom území Ruskovce – prevzatie bezodplatne do majetku Obce Ruskovce a následne odovzdanie do správy ZsVS.
13. Rešpektovať požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov, uvedené v rozhodnutí Obce Ruskovce č. 157/2017 zo dňa 23.08.2017 o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie vodovodu Ruskovce“.
14. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2020
15. Po ukončení výstavby požiadať Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona.

B. Majetkové záležitosti:

Vodná stavba sa bude realizovať v katastrálnom území Ruskovce na pozemkoch parc. č. C-KN 162 (E-KN 456), 175 (E-KN 2188/3), ktoré sú vo vlastníctve Obce Ruskovce. K pozemku majú stavebníci iné právo v zmysle § 139 stavebného zákona.

Toto stavebné povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.

C. Námietky účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu vodoprávneho konania, ktoré bolo začaté dňa 30.04.2018, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.

D. Všeobecné ustanovenia:

Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z 04/2017, vypracovaná Ing. Jánom Šprinkom, autorizovaným stavebným inžinierom, ktorej jedna sada sa potvrdená zasiela stavebníkovi a druhá sa ponecháva na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou pre potreby archivovania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 30.04.2018 bola Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie, doručená žiadosť stavebníkov Jozefa Rychtárecha a manželky Jarmily Rychtárechovej, obaja bytom 956 54 Ruskovce 172, o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu Ruskovce“, ktorej účelom bude zásobovanie plánovaných rodinných domov pitnou vodou.

Uvedeným dňom bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začaté vodoprávne konanie.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie z 04/2017 vypracoval Ing. Ján Šprinka, autorizovaný stavebný inžinier.

Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Ruskovce dňa 23.08.2017 pod č. 157/2017.

Nakoľko žiadosť obsahovala potrebné podklady pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci správny orgán listom zo dňa 14.05.2017 (verejná vyhláška) oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie vodoprávneho konania. Nakoľko to povaha veci nevyžadovala, správny orgán upustil od ústneho pojednávania a zároveň upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky môžu uplatniť v lehote osem dní od doručenia predmetného oznámenia. Nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov neuplatnil v určenej lehote námietky k žiadosti o vodoprávne povolenie.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov sú uvedené vo výroku rozhodnutia ako záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby.

Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočnosti, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. Preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli:


- žiadosť stavebníka doručená dňa 30.04.2017,
- projektová dokumentácia vodnej stavby z 04/2017,
- kópia z katastrálnej mapy,
- výpis z LV č. 165,
- výpis z uznesenia č. 99 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ruskovce zo dňa 20.08.2017,

- územné rozhodnutie Obce Ruskovce č. 157/2017 zo dňa 23.08.2017,
- súhlas stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona zo dňa 24.04.2018,
- vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Topoľčany č. 25348/2018/279 zo dňa 6.4.2018,
- potvrdenie o úhrade správneho poplatku 100,- eur.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (Položka 60 písm. g) bol správny poplatok uhradený v hodnote 100,- eur.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníci konania:

1. Jozef Rychtárech, 956 54 Ruskovce 172
2. Jarmila Rychtárechová, 956 54 Ruskovce 172
3. Ing. Ján Šprinka – PROINK, Lomonosovova 6, 917 01 Trnava (proj.)
4. Obec Ruskovce, Ruskovce 1, 956 54 Ruskovce
5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
6. Neznámym a ostatným účastníkom konania, t.j. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány:

7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Ministerstvo obrany, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor pre cestnú dopravu a PK, 957 01 Bánovce nad Bebravou
12. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, 957 01 Bánovce nad Bebravou
13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany
14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Na vrštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku § 73 ods. 9 vodného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Ruskovce a úradnej tabuli Okresného úradu Bánovce nad Bebravou a zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Bánovce nad Bebravou po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis