



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

„ČOV Sever Aktivita A – odvedenie odpadových vôd región Bánovce nad Bebravou, SO 11 Kanalizácia Horné Naštice, SO 24 Kanalizácia Dolné Ozorovce“ – povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením

Rozhodnutie

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu vodnej stavby a na základe výsledku vodoprávneho konania

v y d á v a

stavebníkovi, ktorým je **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 365 509 49**

povolenie na zmenu vodnej stavby

„Región Bánovce nad Bebravou – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou časť I.A, Aglomerácia č. 1 Bánovce nad Bebravou časť 1“

pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona a § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ide o líniovú stavbu, ktorej uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č OÚŽP/2010/01247-006 BKL zo dňa 11.06.2010 (ďalej len Rozhodnutie).

Opis zmien a ich porovnanie s overenou projektovou dokumentáciou:

1. Zmeny podľa projektovej dokumentácie na zmenu stavby pred jej dokončením „ČOV Sever Aktivita A – odvedenie odpadových vôd región Bánovce nad Bebravou, SO 11 Kanalizácia Horné Naštice“ z 07/2016, vypracovanej Ing. Mariánom Hroncom, autorizovaným stavebným inžinierom:

Zmena stavby pred dokončením sa týka trasovania stoky „B“ od Š87 po Š90, ktorá bola pôvodne navrhnutá po pozemkoch parc. č. 2020/1 a 2060/10 v k.ú. Horné Naštice. Trasa stoky „B“ od Š87 po Š90 v projekte pre stavebné povolenie bola navrhnutá tak, že zasahovala do stromoradia pri vodnom toku Radiša a šachta Š90 bola navrhnutá 1,5 m od hornej hrany svahu vodného toku Radiša.

Zmenená trasa stoky „B“ od Š87 po Š90 je vedená v miestnej komunikácii s tým, že rešpektuje jestvujúce podzemné inžinierske siete tak, aby bola mimo stromoradia pri vodnom toku Radiša a mimo manipulačný priestor vodného toku Radiša. Navrhovaná kanalizačná šachta Š90 je vzdialená 6,86 m od hornej hrany vodného toku Radiša. Zmenená trasa stoky „B“ je navrhovaná po pozemkoch, ktoré neboli v Rozhodnutí. Ide o pozemky parc. č. 1886, 1881/2, 1872/2, 1846/4, 1870/3 v k.ú. Horné Naštice.

2. Zmeny podľa projektovej dokumentácie na zmenu stavby pred jej dokončením „ČOV Sever Aktivita A – odvedenie odpadových vôd región Bánovce nad Bebravou, SO 24 Kanalizácia Dolné Ozorovce“ z 03/2016, vypracovanej Ing. Mariánom Hroncom, autorizovaným stavebným inžinierom:

Na základe vykonaného prieskumu v mestskej časti Dolné Ozorovce boli zistené nezrovnalosti a nedostatky DSP :

- v mieste navrhovanej stoky „CHF-2“ je už vybudovaná združená kanalizačná prípojka DN 200 mm, ktorá je zaústená do jestvujúcej gravitačnej kanalizácie. Združená kanalizačná prípojka sa nachádza pod novým asfaltom bez povrchových znakov (kanalizačných šachiet). Úsek združenej kanalizačnej prípojky je funkčný a odvádza splaškové vody z rodinných domov v riešenej ulici. Nezrealizuje sa stoka „CHF-2“ v celej dĺžke 113,00 m
- predĺženie stoky CHF kanalizačnou stokou DN 300 mm nie je možné realizovať nakoľko kanalizačné potrubie sa nachádza 0,4 m po teréne a napojenie jediného rodinného domu je možné len tak, že si majiteľ nehnuteľnosti vybuduje domovú čerpaciu stanicu (DČS) a výtlakom sa napojí na jestvujúce kanalizačné potrubie, ktoré sa nachádza pri plote RD. Nezrealizuje sa predĺženie stoky CHF.
- Výtlačné potrubie z ČS8, ktorá prečerpáva odpadové vody z časti Horné Ozorovce sa napája na jestvujúcu kanalizáciu vo vlastníctve a prevádzkovaní firmy Gábor. Jestvujúca kanalizácia je v zlom technickom stave a natekajú do nej aj dažďové vody z komunikácie. Preto sa mení technické riešenie tak, že ČS8 bude prečerpávať všetky splaškové odpadové vody z Horných Ozoroviec a výtlačným potrubím Z ČS8 sa splaškové odpadové vody zaústia do jestvujúcej splaškovej kanalizácie. Miesto zaústenie sa na základe prieskumu v obci mení a nebude do miesta zaústenia navrhovaného v DSP (kanalizačná šachta je v zlom technickom stave a kanalizačné potrubie zo šachty je zanesené a nie je schopné odvádzať zvýšené množstvo splaškových vôd), ale sa posúva do kanalizačnej šachty pri autobusovej zástavke. Nezrealizuje sa čerpacia stanica ČS7.

Na konci zástavby mestskej časti Dolné Ozorovce v smere na mestskú časť Horné Ozorovce sa vybuduje čerpacia stanica ČS8, do ktorej bude zaústená stoka „ChG“ z Horných Ozoroviec (stoka je vykazovaná v rámci mestskej časti Horné Ozorovce).

Z čerpacej stanice ČS8 sa zrealizuje nová trasa výtlačného potrubia HDPE100 SDR17 PN10 dxt 90 x5,4 mm po pozemkoch, ktoré sú v stavebnom povolení celkovej dĺžky 465,55 m. Trasu sa bude nachádzať medzi št. cestou III/050039 a vodným tokom Svinica (nebude sa realizovať v dvoch prípadoch križovanie štátnej cesty III/050039 oproti DSP) až po pôvodnú polohu ČS7. Trasa „Výtľaku CHG“ z ČS8 sa bude realizovať vedľa štátnej cesty III/050039, tak aby rešpektovala podzemné inžinierske siete a aby nezasahovala do ochranného pásma vodného toku Svinica. V tomto technickom riešení sa pôvodná čerpacia stanica ČS7 podľa DSP zruší. Výtlačné potrubie z ČS8 križuje vodný tok Svinica v pôvodnej trase v zmysle DSP. „Výtľak CHG“ z ČS8 je vedený pod tokom Svinica a zaústený je do jestvujúcej kanalizačnej stoky na pravom brehu toku. Výtlačné potrubie sa zaústi do šachtového dna jestvujúcej kanalizačnej šachty, v zmysle vzořového výkresu kanalizačnej šachta na gravitačnom potrubí, kde je riešené aj napojenie výtľaku do šachtového dna kanalizačnej šachty. V tomto technickom riešení je vzatá do úvahy aj námietka k miestu napojenia výtľaku z čerpacej stanice a predĺži sa pôvodná trasa až po napojenie na jestvujúcu kanalizáciu DN 300 mm. Predĺženie trasy je v súlade s parcelami v stavebnom povolení.

Zoznam dotknutých parciel :

Výtľak CHG :

4576/2, 4581/2, 4581/1, 4576/1, 4677/1, 4575, 4495, 4515/1, 4470 v k.ú. Bánovce nad Bebravou.

A. Povolenie sa vydáva za týchto podmienok:

1. Zmena stavby sa bude uskutočňovať podľa schválenej projektovej dokumentácie z 07/2016 (SO-11 Kanalizácia Horné Naštice) a 03/2016 (Kanalizácia Dolné Ozorovce), vypracovanej Ing. Mariánom Hroncom, autorizovaným stavebným inžinierom, Aquamaat, s.r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce.
2. Akékoľvek iné zmeny nesmú byť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy vykonané.
3. Stavebník je povinný rešpektovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, zo dňa 10.11.2016, podľa ktorého platia v súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov pre zmenu stavby podmienky záväzného stanoviska KPÚ Trenčín o vykonaní archeologického výskumu, č. konania TN-07/00299-4/001527/Nip zo dňa 10.04.2007.
4. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 09.11.2016, zaoberajúce sa prípojkami NN pre ČS Dolné Ozorovce, podľa ktorého sa so zmenou stavby súhlasí za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

4.1. Nová prípojka bude napojená káblom NAVY-J 4Bx16 mm², do poistkovej skrine SPP. Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. zabezpečí na vlastné náklady montáž zvodu a istiacej skrinky na nasledovné body:

a. ČS 8, podperný bod číslo 3/128.

4.2. Deliace miesto – vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrinke SPP na podpernom bode pre príslušnú čerpaciu stanicu uvedenom v bode 1 tohto vyjadrenia.

4.3. Žiadateľ vybuduje elektromerové rozvádzače, prístupné z verejne prístupného miesta v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a prípojku /prívod NN k elektromerovému rozvádzaču deliaceho miesta do elektromerového rozvádzača káblom NAVY-J 4x16 mm² v komunikáciách v chráničke. Hlavné ističe pred elektromerom budú nasledovne:

a. ČS 8, 3F-B16A.

4.4. Meranie spotreby elektrickej energie požadujeme umiestniť na mieste trvale prístupnom pracovníkom Západoslovenskej distribučnej, a.s. v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

4.5. Elektromerový rozvádzač, pre jednotlivé meranie odporúčame použiť v plastovom vyhotovení. Na jeho uzatvorenie požadujeme použiť typizovaný mechanizmus pre energetické zariadenia.

4.6. Novovybudovaná NN prípojka bude prevádzkovaná v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

4.7. Pre uvedenie definitívnej prípojky elektrickej energie do prevádzky je potrebné predložiť:

a) Správu z 1. Odbornej prehliadky a skúšky (revíziu správu) elektrickej prípojky a elektromerového rozvádzača.

b) Plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotoviteľom prípojky.

c) Vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

4.8. V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.

4.9. Pripojenie prípojky žiadateľa na distribučnú sústavu bude možné po utatvorení zmluvy o pripojení.

Ostatné podmienky povolenia a povinnosti stavebníka podľa pôvodného Rozhodnutia zostávajú naďalej v platnosti.

B. Majetkové záležitosti:

Vodná stavba sa bude realizovať i na pozemkoch, ktoré nie sú uvedené v Rozhodnutí a nie sú vo vlastníctve stavebníka. Ide o pozemky parc. č. 1886, 1881/2, 1872/2, 1846/4, 1870/3 v k.ú. Horné Naštice. K týmto pozemkom má stavebník iné práva v zmysle § 139 stavebného zákona. Právo realizovať zmenu stavby na ostatných pozemkoch vyplýva z Rozhodnutia a z § 58 ods. 4 stavebného zákona.

Oprávnenia stavebníka na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením vzniknú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.

C. Námietky účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu konania, ktoré bolo začaté dňa 18.07.2016, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením.

D. Všeobecné ustanovenia:

Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z 03/2016 a z 07/2016 vypracovaná Ing. Mariánom Hroncom, autorizovaným stavebným inžinierom, ktorej jedna sada sa potvrdená zasiela stavebníkovi a druhá sa ponecháva na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou pre potreby archivovania.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, požiadal dňa 18.07.2016 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, o povolenie na zmenu vodnej stavby „Región Bánovce nad Bebravou – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou časť I.A, Aglomerácia č. 1 Bánovce nad Bebravou časť 1“ pred jej dokončením. Uskutočnenie vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne č. OÚŽP/2010/01247-006 BKL zo dňa 11.06.2010. Žiadosť sa týkala zmien stavebného objektu SO-11 Kanalizácia Horné Naštice, dňa 24.10.2016 bola žiadosť doplnená o povolenie zmien stavebného objektu SO-24 Kanalizácia Dolné Ozorovce. Stavebník odôvodnil žiadosť nedostatkami a nezrovnalosťami v dokumentácii pre stavebné povolenie, ktoré zistil pri realizácii stavby. Na základe výzvy na doplnenie podania (konanie bolo prerušené) stavebník odstránil nedostatky podania špeciálny stavebný úrad oznámil začatie vodoprávneho konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou zo dňa 02.11.2016, pričom bolo upustené od ústneho pojednávania, nakoľko to povaha veci nevyžadovala. Zároveň bolo oznámenie zaslané všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorých sa zmena môže dotýkať.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli poučení, že svoje námietky a pripomienky vo veci povolenia zmeny vodnej stavby pred dokončením uplatniť písomne doručením na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky nebude braný zreteľ. V určenej lehote predložil svoje záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Trenčín (zo dňa 10.11.2016) a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (zo dňa 09.11.2016). Pripomienky týchto dotknutých orgánov sú uvedené v časti A. výroku tohto rozhodnutia ako podmienky povolenia.

Orgán štátnej vodnej správy preskúmal predmetnú žiadosť v zmysle § 62 a 68 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa dotýka práv, právom chránených záujmov, alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi. Orgán štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní zistil, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou, nakoľko ide o líniovú stavbu.


Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:


- žiadosť stavebníka zo dňa 14.07.2016
- doplnenie žiadosti zo dňa 16.09.2016
- výpis z LV č. 256, 276, 325, 1207, 1269
- doklady o iných právach k stavebným pozemkom v k.ú. Horné Naštice
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín č. KPUTN-2016/3016-3/86521 zo dňa 10.11.2016
- vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 09.11.2016
- projektová dokumentácia z 03/2016 a 07/2016 vypracovaná Ing. Mariánom Hroncom, autorizovaným stavebným inžinierom.

Správny poplatok bol v zmysle zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (Polžka 60 písm. g) uhradený v hodnote 800,- eur.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníci konania:

1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. L. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
3. Obec Horné Naštice, 956 41 Horné Naštice
4. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín

5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
6. Ing. Marián Hronec, Aquamaat s.r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce
7. Tibor Hedera, Horné Naštice 107, 956 41
8. Drahomíra Hederová, Horné Naštice 107, 956 41
9. Ing. Ján Kšiňan, PhD, Horné Naštice 109, 956 41
10. Mgr. Mariana Kšiňanová, Horné Naštice 109, 956 41
11. Daniela Kšiňanová, Horné Naštice 109, 956 41
12. Mgr. Miroslava Kšiňanová, Horné Naštice 109, 956 41
13. Ing. Peter Král, Hlboká 702/24, 901 01 Malacky
14. Ing. Zuzana Ferková, Horné Naštice 79, 956 41
15. Jarmila Botková, Horné Naštice 161, 956 41
16. Ľubomír Hedera, Horné Naštice 150, 956 41
17. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány:

18. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
20. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – na vyvesenie verejnej vyhlášky ostatným

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 69 stavebného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, Mesta Bánovce nad Bebravou a Obce Horné Naštice a webovom sídle Okresného úradu Bánovce nad Bebravou po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis