



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

„Žitná-Radiša - rekonštrukcia vodovodu“ – povolenie na zmenu vodnej stavby

Rozhodnutie

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, predloženého projektu na zmenu vodnej stavby a na základe výsledku vodoprávneho konania

v y d á v a

stavebníkovi, ktorým je **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 365 509 49**

povolenie na zmenu vodnej stavby:

„**Žitná-Radiša – rekonštrukcia vodovodu**“

podľa § 26 vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Vodná stavba sa bude uskutočňovať na pozemkoch v

- katastrálnom území Radiša parc. č. (KN „C“): 66, 324/3, 165, 185, 179, 250, 246
- katastrálnom území Žitná parc. č. (KN „C“): 2255, 252, 251, 2262/1, 1163/1, 1 /2, 2256/1, 2242/1, 2270/1, 2271/1, 2254, 2253/2, 1161/1, 410/2, 2262/2, 411/3, 411/1, 2259/1, 1152/1, 1151, 2233/1, 2231/6, 1155/1, 411/2.

Ide o líniovú stavbu.

Účel a stručný popis projektu zmeny vodnej stavby:

Účel vodnej stavby sa rekonštrukciou nemení, zostáva ním zásobovanie obce Žitná-Radiša pitnou vodou.

Projektová dokumentácia z 06/2014 vypracovaná VHT, s.r.o., Ing. Ján Kaniansky, Hlavná 255, 951 35 Veľké Zálužie, rieši rekonštrukciu časti jestvujúceho verejného vodovodu na cestách III. tr. č. 05043 a 05044 a príslušných miestnych komunikáciách v obci Žitná-Radiša. Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci technický stav a časté poruchy prevádzkovaného verejného vodovodu. Navrhované vodovodné potrubia budú zhotovené z materiálu HDPE100 v celkovej dĺžke 3119,81 m vrátane zrekonštruovania prislúchajúcich jestvujúcich vodovodných prípojok 156 ks – 1099,3 m. Stavba si nevyžaduje záber poľnohospodárskeho resp. lesného fondu, nakoľko rekonštrukcia vodovodu bude vedená v cestách III. triedy 05043, 05044, príslušných miestnych komunikáciách a v krátkych úsekoch aj v zeleni. Navrhovaná rekonštrukcia vodovodu je rozdelená na 2 etapy.

V rámci stavby sa vybuduje:

SO 01 vodovody a vodovodné prípojky:

| | | |
|----------------------------|---------------------------|----------|
| vodovodný rad 1 | HDPE 100 D 110 SDR 17 dĺ. | 1254,6 m |
| vodovodný rad 1.1 | HDPE 100 D 110 SDR 17 dĺ. | 177,5 m |
| vodovodný rad 1.1.1 | HDPE 100 D 110 SDR 17 dĺ. | 32,0 m |
| vodovodný rad 1.2 | HDPE 100 D 110 SDR 17 dĺ. | 281,6 m |
| | HDPE 100 D 63 SDR 17 dĺ. | 35,41m |
| vodovodný rad 1.2.1 | HDPE 100 D 110 SDR 17 dĺ. | 87,36 m |
| vodovodný rad 2 | HDPE 100 D 110 SDR 17 dĺ. | 1072,5 m |
| vodovodný rad 2.1 | HDPE 100 D 50 SDR 17 dĺ. | 36,0 m |
| vodovodný rad 2.2 | HDPE 100 D 110 SDR 17 dĺ. | 39,9 m |
| vodovodný rad 2.3 | HDPE 100 D 63 SDR 17 dĺ. | 103,0 m |
| vodovodné prípojky 156 ks. | | |

A. Záväzné podmienky uskutočnenia zmeny stavby a užívania stavby:

1. Stavebníkom zmeny vodnej stavby je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.
2. Zmena vodnej stavby sa bude uskutočňovať dodávateľsky na základe výberového konania. Stavebník do 15 dní od skončenia výberového konania oznámi špeciálnemu stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a predloží doklad o jeho oprávnení na uskutočňovanie predmetnej stavebnej činnosti.
3. Povolenie sa vzťahuje na zmenu vodnej stavby podľa projektovej dokumentácie z 06/2014, vypracovanej VHT, s.r.o., Ing. Ján Kaniansky, Hlavná 255, 951 35 Veľké Zálužie, overenej vo vodoprávnom konaní.
4. So zmenou stavby začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že sa so zmenou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.

5. Oznámiť začatie a ukončenie stavebných prác Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie.

6. Prerokovať s Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, odborom starostlivosti o životné prostredie, zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetko-právne vzťahy.

7. Nahradiť škodu spôsobenú pri uskutočňovaní zmeny stavby alebo prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), resp. Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

8. Pri realizácii zmeny stavby, musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia a osôb na stavenisku.

9. Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-BN-OSZP-2015/002605-002 zo dňa 13.04.2015, podľa ktorého sa so stavbou súhlasí za nasledujúcich podmienok:

- odpad pri výstavbe a prevádzke stavby bude prednostne zhodnotený resp. zneškodnený v súlade so zákonom o odpadoch
- odpad z demolácie komunikácie bude materiálovo zhodnotený v zmysle § 40c ods. 4 zákona o odpadoch
- stavebné odpady (skupina 17 podľa katalógu odpadov) vzniknuté pri výstavbe budú materiálovo zhodnotené v zmysle § 40c, ods. 2 zákona o odpadoch.

10. Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BN-OCDPK-2015/002906-002/PET zo dňa 27.04.2015, podľa ktorého sa so stavbou súhlasí za nasledujúcej pripomienky:

- pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej cesty a určenie prenosného dopravného značenia prípadne uzávierky, vyčlenenie manipulačného pásu pre státie vozidiel prípadne uloženie materiálu počas prác, alebo predĺženie termínov, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ SR, OPDP Bánovce nad Bebravou
- spätnú úpravu žiadame vykonať v súvislom jazdnom páse
- samotné vodovodné prípojky vykonávať pretláčaním
- nakoľko súčasťou PD a samotná realizácia prác sa dotýka miestnych komunikácií, ktoré sú v správe Obce Žitná-Radiša, je potrebné pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie požiadať miestneho správcu komunikácie o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej cesty a určenie prenosného dopravného značenia, prípadne uzávierky počas prác, alebo predĺženie termínov, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ SR OPDP Bánovce nad Bebravou.

11. Rešpektovať vyjadrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/2015/02180-2 zo dňa 09.03.2015, podľa ktorého sa požaduje:

- pri rekonštrukcii vodovodu v cestnom telese cesty III/05043 smer Kšinná v dĺžke 1254,6 m vodovodný rad bude vedený prevažne v pravej časti vozovky, okrem staničenia vodovodu a to:

ST = 1000 – 1100 m

ST = 1100 – 1200 m

ST = 1200 – 1254,6 m, ktorý bude vedený v ľavej časti vozovky. Technológiu stavebných prác ako i spätnú úpravu žiadame vykonať v súvislom jazdnom páse tak, aby miera vplyvu rekonštrukcie vodovodu minimalizovala negatívne vplyvy navrhovaného zásahu na udržateľnosť projektu. Vzhľadom na vyššie uvedené (udržateľnosť projektu...) pred začatím stavebných prác požadujeme garanciu štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý dá záruku, že stavebno-technický charakter pozemnej komunikácie po rekonštrukcii vodovodu bude mať technické parametre ako pred jej vykonaním;

- na ceste III/05043 v staničení rekonštrukcie vodovodu 600 – 700 m sa nachádza mostný objekt, kde je potrebné také technické opatrenie, aby pri poruche vodovodného potrubia zabránilo zaplavovaniu dutín mostného objektu. Na umiestnenie vodovodného potrubia na mostnom objekte je potrebné povolenie cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie v zmysle § 18 cestného zákona;

- pri rekonštrukcii vodovodu v cestnom telese cesty III/05044 Žitná-Radiša smer Omastiná v dĺžke 1072,5 m, vodovodný rad bude vedený v pravej časti vozovky, spätnú úpravu žiadame vykonať v súvislom jazdnom páse v plnom rozsahu tak ako bol pred „rekonštrukciou vodovodu Žitná-Radiša“, vodovodné prípojky k hlavnému vodovodu žiadame vykonať výhradne pretláčaním;

- križovanie cestnej komunikácie realizovať technológiou pretláčania kolmo na os vozovky min. 1,1 m pod úrovňou nivelety vozovky. Potrubie uložiť do chráničky s presahom min. 1 m za vonkajšiu hranu cestného telesa;

- montážne jamy zriadiť mimo cestné teleso cesty, min. 1 m od cestného telesa;

- počas stavebnej úpravy žiadame zamedziť znečisťovaniu povrchu cestných komunikácií III/05043, III/05044;

- počas prác musí zostať aspoň jeden pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny;

- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na cestných komunikáciách III/05043, III/05044;

- žiadame na prizývanie na kontrolné dni dotknutej stavby;

TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej žiadosti.

12. Rešpektovať vyjadrenie Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, č. SC/2015/969 zo dňa 15.05.2015, podľa ktorého sa súhlasí so stavbou za dodržania nasledovných podmienok:

12.1. Vedenie trasy vodovodu vo vozovke cestnej komunikácie III. Tr. Požadujeme umiestniť v jazdnom pruhu tak, aby vodovodné uzávery, hydranty boli umiestnené mimo prirodzenú jazdnú stopu vozidiel. Poklapy budú certifikované, liatinové, zabezpečené proti poklesu a odcudzeniu s únosnosťou pre príslušnú cestnú komunikáciu.

12.2. Pred zahájením realizačných prác požadujeme vytýčenie presnej trasy navrhovaného vodovodu a odsúhlasenie pracovnej dĺžky úseku odsúhlasíť so zástupcom správcu komunikácie III. tr.

12.3. Pracovná dĺžka úseku bude max. 100 m. Nasledujúci úsek je možné realizovať po dočasnej spätnej úprave realizovaného úseku.

12.4. Križovanie cestnej komunikácie III.tr. vrátane domových prípojok požadujeme realizovať technológiou pretláčania kolmo na os vozovky min. 1,2 m pod úrovňou nivelety vozovky. Potrubie uložiť do chráničky s presahom min. 1 m za vonkajšiu hranu cestného telesa.

12.5. Montážne jamy zriadiť mimo cestné teleso cesty min. 1 m od cestného telesa.

- 12.6. Nepovoľujeme umiestnenie vedenia vodovodu na mostné objekty a priepusty.
- 12.7. V prípade križovania vodovodného potrubia s cestným priepustom je potrebné prechod realizovať podkopaním cestného priepustu, nenarušiť funkčnosť priepustu
- 12.8. Materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na teleso cesty a späťne použitý na zásyp ryhy.
- 12.9. pozdĺžnu prekopávku pre uloženie vedenia vodovodu v komunikácii III. tr. opraviť technológiou rekonštrukcie vozovky s konečnou úpravou obrusovaného krytu vozovky v rozsahu polovičného profilu cestnej komunikácie vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia.
- 12.10. Na zhutnený podklad požadujeme realizovať nasledovnú konštrukčnú skladbu spätnej úpravy ryhy:
- Skladba-dočasná:
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Asfaltobetón AC O 11 50/70, I. | hr. 50 mm |
| Spojovací postrek | 1,0 kg/m ² |
| Asfaltobetón AC L 16 50/70, I. | hr. 50 mm |
| Spojovací postrek | 1,0 kg/m ² |
| Asfaltobetón AC P 22, 50/70, I. | hr. 100 mm |
| CBGM 8/10 | hr. 200 mm |
| ŠD 0-63 | hr. 200 mm |
- Skladba – konečná oprava existujúcej komunikácie min. po 6 mesiacoch:
- Návrh skladby prerokovať a odsúhlasiť s Trenčianskym samosprávnym krajom za účelom zmluvnej garancie zo strany stavebníka vzhľadom k tomu, že v predmetnom úseku cestných komunikácií III. tr. bola realizovaná rekonštrukcia spolufinancovaná z prostriedkov EÚ.
- 12.11. Po obnove vodovodu odstrániť z cestnej komunikácie III. tr. nefunkčné armatúry – uzávery, hydranty na pôvodnom vodovode, ponechané vodovodné potrubie v cestnej komunikácii III. tr. zabezpečiť.
- 12.12. Pri akomkoľvek zásahu do cestnej komunikácie III. tr. požadujeme opravu realizovať s preplátovaním na šírku 0,5 m so zarezaním krytu vozovky.
- 12.13. Všetky technologické spoje požadujeme utesniť pružnou prefabrikovanou asfaltovou zálievkou.
- 12.14. Pred zakrytím každej zabudovanej vrstvy vykonať za účasti zástupcu správcu komunikácie skúšobnú činnosť únosnosti akreditovaným skúšobným laboratóriom.
- 12.15. Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest.
- 12.16. Dočasná úprava krytu vozovky musí byť zrealizovaná do zahájenia zimnej údržby, t.j. k 1.11.
- 12.17. Vlastník, alebo správca vodovodu na výzvu správcu cestnej komunikácie vykoná bezodkladne úpravu šácht, poklopov umiestnených na vozovke cesty III. tr. podľa požiadavky správcu komunikácie.
- 12.18. Vedenie vodovodu vedené popri ceste III. Tr. Nesmie byť umiestnené na cestnom pozemku III. tr. tak, aby akokoľvek zasahovalo do telesa cesty, do odvodňovacích zariadení.
- 12.19. Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho systému cestnej komunikácie (priekopy, rigoly, priepusty).
- 12.20. Písomne oznámiť správcovi komunikácie začatie a ukončenie realizačných prác.
- 12.21. Rešpektovať a dodržiavať podmienky stanoviska PZ SR ODI.
- 12.22. Počas prác nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a obmedzeniu plynulosti cestnej premávky.

12.23. Pri realizácii stavebných prác prípadné poškodenie, alebo zničenie cesty odstrániť okamžite na vlastné náklady a zároveň okamžite zastaviť práce, ktoré vedú k takémuto znečisťovaniu.

12.24. Písomne oznámiť správcovi komunikácie termín začatia a ukončenia realizačných prác.

12.25. K začatiu, kontrole stavebných prác a ukončeniu realizačných prác prizvať povereného pracovníka správcu komunikácie III. tr., vedúceho strediska Bánovce nad Bebravou (kontakt: p. Kapuš 0903-658230), ktorého dopĺňujúce pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať.

12.26. Ku kolaudácii stavby vyžiadať od správcu komunikácie porealizačné stanovisko.

12.27. Pred zahájením realizačných prác predložiť správcovi komunikácie na odsúhlasenie zdokumentovanie existujúceho stavu dotknutej cestnej komunikácie III. tr. (dig., v tlač. forme).

12.28. Po ukončení realizačných prác uviesť terén do pôvodného stavu vrátane okolia cesty (zachovať funkčnosť odvodnenia cesty)

12.29. SC TSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie III. tr. a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa – stavebníka.

12.30. Na vykonané práce SC TSK požaduje záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania, na mieste zásahu do cestného telesa bude stavebník-žiadateľ po túto dobu od ukončenia stavebných prác predmetnej stavby zabezpečovať odstraňovanie závad a nahrádzať prípadné škody, ktoré vznikli ako dôsledok vykonaného zásahu do cestnej komunikácie III. tr.

12.31. Pred zahájením realizácie požiadať cestný správny orgán o zvláštne užívanie komunikácie a určenie dočasného dopravného značenia.

12.32. SC TSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej projektovej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu stanovených podmienok.

12.33. Naše vyjadrenie nenahrádza stanoviská a rozhodnutia iných dotknutých orgánov a organizácií v zmysle zákona.

13. Rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zo dňa 04.05.2015, podľa ktorého v záujmovom území sa nachádzajú zemné káblové vedenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s. a v cudzom vlastníctve a preto sa požaduje:

13.1. Zemné práce v okolí zemných káblových vedení, prípojok vykonávať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Ich presné vytyčenie Vám na základe objednávky môže vykonať tím sieťových služieb Sever, Partizánske, tel.: 038/7463045, pán Glenda.

13.2. Minimálne dovolené vzdialenosti križovania a prípadného súbehu zemných káblových vedení je potrebné dodržať podľa platnej STN 73 6005

13.3. Zemné káblové prípojky sme zakreslili informatívne do priloženej projektovej dokumentácie.

Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú práce v ochrannom pásme vedenia vysokého napätia a transformačných staníc, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajšieho nadzemného vedenia vysokého napätia a transformačných staníc a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.

Každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom vedenia na vzdialenosť menšiu ako 3 metre je životu nebezpečné. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.

Pri prácach nesmie dôjsť k porušeniu základov podperných bodov a ich stability, celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

14. Rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611627238 zo dňa 17.10.2016, podľa ktorého pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

14.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti porušeniu.

14.2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení (17.04.2017), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

14.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s., a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupač, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 38 5325504.

14.4. V zmysle § 66 ods. 7 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

14.5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.

14.6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

14.7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú časť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

14.8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

14.9. V prípade, že žiadateľ bude zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne kábelové rozvody, Slovak Telekom a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

14.10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk +421 38 7490399, 0902 719840. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

14.11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

14.12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

14.13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť telekomunikačnú prípojku.

14.14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

14.15. Prílohy k vyjadreniu: - Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

15. Rešpektovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, č. KPUTN-2015/13668-2/42400 zo dňa 24.06.2015, podľa ktorého k predmetnej stavbe sa určujú tieto podmienky:

15.1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

15.2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia alebo narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr nadruhý pracovný deň po nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny a ž do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

16. Rešpektovať stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Správy povodia hornej Nitry, Škultétyho 9, 955 57 Topoľčany, č. CZ 22035/2015 zo dňa 20.8.2015, podľa ktorého sa so stavbou súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

16.1. V danej lokalite stavbou dôjde ku križovaniu vodohospodársky významného vodného toku Radiša v správe našej organizácie (číslo vodného toku 113, číslo hydr. poradia 4-21-11-1003) a drobného vodného toku BP Radiše (číslo hydr. Poradia 4-21-11-1039). Ochranné pásmo vodného toku Radiša je stanovené vo vzdialenosti 6 m a vodného toku BP Radiše 4 m od

brehových čiar. V ochrannom pásme nie je prípustné stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.

16.2. Pri križovaní žiadame dodržať hĺbku uloženia vedenia a to min. 1,5 m pod niveletou dna koryta toku a osadiť ho do chráničky aj v ochrannom pásme toku. Štartovacia a cieľová jama pretláčania musí byť umiestnená mimo ochranné pásmo vodného toku. V mieste križovania opevniť koryto toku lomovým kameňom 2 m na obe strany od osi potrubia.

16.3. Pri pretláčaní č. 3 je cieľová jama umiestnená v ochrannom pásme vodného toku Radiša, preto požadujeme jej umiestnenie ďalej od toku mimo ochranné pásmo.

16.4. K stavebným prácam v dotyku s vodným tokom prizvať zástupcu našej organizácie (úsekový technik, tel: 0914-398242), ktorý zápisom do stavebného denníka potvrdí dodržanie našich podmienok. Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia nebudeme súhlasiť s kolaudáciou.

16.5. Na kolaudačné konanie žiadame prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude okrem uvedeného zápisu odovzdaný detail skutočného vyhotovenia križovaní aj so zameraním v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona).

16.6. Časť PD – výkresy (D1, E.01-16, E.01-18, E.01-24) si ponechávame pre naše účely.

17. Rešpektovať vyjadrenie správcu vodného toku Omastiná, LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín, č. 45880/203/2015 zo dňa 28.9.2015, podľa ktorého sa so stavbou súhlasí za nasledujúcich podmienok:

17.1. Stavebník je povinný dbať, aby pri realizácii stavby nedošlo k trvalému narušeniu plynulosti odtoku vody.

17.2. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd škodlivé látky a neohrozili akosť a zdravotnú nezávadnosť vody. Všetok stavebný odpad bude likvidovaný mimo brehu vodného toku.

17.3. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť trvale narušené koryto vodného toku a tomu musí zodpovedať minimálna hĺbka uloženia vodovodu 60 cm pod korytom vodného toku. Po ukončení výstavby je nutné uviesť okolie vodného toku do pôvodného stavu.

17.4. Správca toku nezodpovedá za prípadné škody spôsobené vodným živlom a stavebník berie túto skutočnosť na vedomie.

18. Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a počas realizácie stavby je povinný riadiť sa ich pokynmi.

19. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2019.

20. Po ukončení výstavby požiadať Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona.

B. Majetkové záležitosti:

Vodná stavba sa bude realizovať na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka. Právo stavebníka realizovať stavbu vyplýva z § 58 ods. 4 stavebného zákona a z § 26 ods. 8 vodného zákona, podľa ktorého špeciálny stavebný úrad rozhodol o podmienkach, za akých možno stavbu vodovodného potrubia verejného vodovodu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce.

Oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vzniknú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto stavebné povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže začať vykonávať len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.

C. Námietky účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu vodoprávneho konania, ktoré bolo začaté dňa 19.10.2016, vznesené žiadne pripomienky proti vydaniu vodoprávneho povolenia.

D. Všeobecné ustanovenia:

Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia je projektová dokumentácia z 06/2014, vypracovanej VHT, s.r.o., Ing. Ján Kaniansky, Hlavná 255, 951 35 Veľké Zálužie, ktorej jedna sada sa potvrdená zasiela stavebníkovi a druhá sa ponecháva na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou pre potreby archivovania.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 960 01 Nitra, podal dňa 19.10.2016 na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby: „**Žitná-Radiša – rekonštrukcia vodovodu**“. Uvedeným dňom bolo podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začaté vodoprávne konanie.

Začatie vodoprávneho konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom bolo oznámené listom zo dňa 24.11.2016. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté bolo začatie vodoprávneho konania oznámené verejnou vyhláškou. Zároveň, keďže žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, bolo upustené od ústneho pojednávania.

V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomení, že svoje námietky a pripomienky k žiadosti o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby môžu uplatniť v lehote osem dní od doručenia tohto oznámenia a že neskôr podané námietky sa neprihliadne. Do vydania stavebného povolenia si nikto z účastníkov konania ani dotknutých orgánov neuplatnil svoje pripomienky alebo námietky k vydaniu stavebného povolenia. Požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré sú uvedené v stanoviskách predložených spolu so žiadosťou, špeciálny stavebný úrad uvádza vo výroku rozhodnutia v časti A. Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania nezistil skutočnosti, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby. Preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Okrem vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov, uvedených vo výroku rozhodnutia, podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:

- žiadosť stavebníka zo dňa 19.10.2016,
- projektová dokumentácia vodnej stavby z 06/2014,
- vyjadrenie SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42 zo dňa 29.11.2016
- vyjadrenie ORANGE Slovensko a.s., Letná 796/9, 921 01 Piešťany zo dňa 19.10.2016
- záväzné stanovisko Obce Žitná-Radiša zo dňa 22.04.2015 a zo dňa 09.12.2015
- vyjadrenie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, OSZP, orgánu ochrany prírody a krajiny, zo dňa 13.04.2015
- vyjadrenie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, OSZP, orgánu štátnej vodnej správy, zo dňa 04.05.2015
- vyjadrenie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, odboru krízového riadenia, zo dňa 14.04.2015
- vyjadrenie Okresného riaditeľstva HaZZ Bánovce nad Bebravou zo dňa 07.04.2015
- vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nitra, OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany, zo dňa 21.1.2015 a zo dňa 18.05.2015
- vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, Bratislava, zo dňa 15.6.2015
- vyjadrenie UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava zo dňa 01.07.2015
- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 800,- eur.

Správny poplatok bol v zmysle zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (Položka 60 písm. g) uhradený vo hodnote 800,- eur prevodom z účtu v banke.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:

- účastníkom konania:

1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. VHT, s.r.o., Ing. Ján Kaniansky, Hlavná 255, 951 35 Veľké Zálužie (projektant)
3. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
4. Obec Žitná-Radiša, starosta obce, 956 41 Žitná-Radiša
5. Paedr. Miroslav Horník, Žitná-Radiša č. 230, 956 41 Žitná-Radiša
6. Jaroslava Horníková, Žitná-Radiša č. 230, 956 41 Žitná-Radiša
7. Pavel Baško, Novomeského 1320/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou
8. Andrea Bašková, Novomeského 1320/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou
9. Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia hornej Nitry, Škultétyho 9, 955 57 Topoľčany
11. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých je veľký počet a ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou

- dotknutým orgánom:

12. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
15. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor pre cestnú dopravu a PK, 957 01 Bánovce nad Bebravou
18. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, 957 01 Bánovce n/B
19. Obec Žitná Radiša – na vyvesenie verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 73 ods. 8 vodného zákona a § 69 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Bánovce nad Bebravou a Obce Žitná-Radiša po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:.....

Zvesené dňa:.....

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis