

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Číslo spisu

OU-DS-OSZP-2024/002284-008

Dunajská Streda

11. 04. 2024



Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „SO 06a – VEREJNÝ VODVOD“ v rámci stavby „IBV pre 57 rodinných domov“.

Toto rozhodnutie podľa § 73 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania s výnimkou žiadateľa a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obce Dunajský Klátov a na úradnej tabuli príslušného orgánu štátnej vodnej správy a bude uverejnené na webovom sídle Okresného úradu Dunajská Streda.

Účastníci konania:

1. M - STAV DS, s. r. o., Hlavná 5930/78, 929 01 Dunajská Streda - žiadateľ
 2. Obec Dunajský Klátov, Dunajský Klátov 20, 930 21 Dunajský Klátov
 3. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
 4. projektant: AKLIM - projekt, s.r.o., Ing. Ján Šprinka, Pázmaňa 19, 921 01 Šaľa
 5. vlastníkom pozemkov reg. „C“ s p. č. 213/26, 232/94, 232/95, 232/96, 232/97, 232/98, 232/99, 232/100, 232/101, 232/102, 232/103, 232/104, 232/105, 232/106, 232/107, 232/108, 232/109, 232/110, 232/111, 232/112, 232/113, 232/114, 232/115, 232/116, 232/117, 232/118, 232/119, 232/120, 232/121, 232/122, 232/123, 232/124, 232/125, 232/126, 232/127, 232/128, 232/129, 232/130, 232/131, 232/133, 232/134, 232/135, 232/136, 232/137 k. ú. Dunajský Klátov v obci Dunajský Klátov a ostatní účastníci konania, ktorým vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením dotknuté
- Dotknuté osoby, orgány, organizácie:
6. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
 7. ZsVS, a. s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
 8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 9. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 10. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
 11. Správa a údržba ciest TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava
 12. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
 13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
 14. -a/a-

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

OU-DS-OSZP-2024/002284-0024112/2024

zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva pre žiadateľa:

M - STAV DS, s. r. o., Hlavná 5930/78, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36249785

podľa ust. § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „SO 06a – VEREJNÝ VODVOD“ v rámci stavby „IBV pre 57 rodinných domov“ na pozemkoch reg. „C“ s parc. č. 213/1 (reg. „E“ p. č. 213/1), 213/8 a 232/73 v k. ú. Dunajský Klátov, v obci Dunajský Klátov v rozsahu predloženého projektu stavby, ktorý vypracoval Ing. Ján Šprinka (autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 3798*A2-2,3), AKLIM - projekt, s.r.o., Pázmaňa 19, 921 01 Šaľa, v auguste 2022.

Mesto Dunajská Streda a ako príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 215/2021 zo dňa 14.12.2021, právoplatné dňa 15.02.2022 a súhlasné záväzné stanovisko pod č. 440/2023 zo dňa 29.11.2023 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Účel vodnej stavby:

SO 06a – VEREJNÝ VODVOD: rieši rozšírenie verejného vodovodu v k. ú. Dunajský Klátov za účelom zásobovania pitnou vodou novej lokality na bývanie v obci Dunajský Klátov.

Povolenie sa vzťahuje na vybudovanie stavebného objektu:

- SO 06a – VEREJNÝ VODVOD
- o vodovod HDPE, D 110 mm, dĺžka 583,00 m
- podzemné hydranty - 6 ks

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie zásobovania vodou novej lokality na bývanie v obci Dunajský Klátov z existujúceho vodovodu navrhovaným vodovodom. Vodovod bude vybudovaný z rozvodného potrubia HDPE PE 100 (SDR 17) - PN 10 D110x6,6 mm o dĺžke 583,0 m. Na vodovode bude umiestnených 6 ks podzemných hydrantov. Na navrhovaný vodovod sa v celej dĺžke uchyťí vyhládavací vodič CY s prierezom 4 mm².

Platnosť povolenia :

1. Toto povolenie platí na dobu, po ktorú bude vodná stavba hospodársky odôvodnená.
2. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Všeobecné ustanovenia :

1. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie meniť v novom konaní, podľa ust. § 26 vodného zákona.
2. Vlastníkom verejného vodovodu môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“)
3. Verejný vodovod môže prevádzkovať len fyzická alebo právnická osoba oprávnená na túto činnosť v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z.
4. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

5. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ján Šprinka (autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 3798*A2-2,3), AKLIM – project, s.r.o., Pázmaňa 19, 921 01 Šaľa, v auguste 2022.
6. Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
7. Investorom stavby je M - STAV DS, s. r. o., Hlavná 5930/78, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36249785.
8. Termín dokončenia stavby: 01.04.2026. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
9. Stavba bude vykonávaná dodávateľským spôsobom. Zhotoviteľom stavby bude M - STAV DS, s. r. o., Hlavná 5930/78, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36249785. Stavebný dozor nad predmetnou stavbou budú vykonávať Ján Laczkó (stavebný dozor, č. oprávnenia 04124*10-20*), Kvetná 10, 929 01 Dunajská Streda.

Povinnosti investora :

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.
3. Pred začatím výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie uloženia všetkých podzemných inžinierskych sietí a dodržať ich ochranné pásma. Na miestach, kde dôjde ku styku s podzemnými vedeniami, treba vykonávať výkopové práce ručne.
4. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie predmetnej stavby oprávnenou osobou.
5. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
6. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
7. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
8. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Nad vodnou stavbou je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorou by sa zasahovalo do jej ochranného pásma v zmysle STN 73 6005.
11. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
12. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
13. Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z.
14. Na verejnom vodovode nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z.
15. Požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na užívanie stavby podľa ust. § 26 vodného zákona.
16. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
17. Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné geodetické zameranie stavby.
18. Pre vodnú stavbu je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho pri kolaudačnom konaní.
19. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií, a to najmä:
Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP – odpadové hospodárstvo č. OU-DS-OSZP-2021/008364-02 zo dňa 07.04.2021:
 - Počas stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - Odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
 - Ku kolaudačnému konaniu treba požiadať tunajší úrad o vyjadrenie a zároveň žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

- Dodávateľ stavby je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe komunikácie, chodníkov a spevnených plôch.
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-DS-OCDPK-2021/017888 zo dňa 03.11.2021:
- Umiestnením uvedených stavebných objektov pri ceste nesmie dôjsť k narušeniu odtokových pomerov cesty II/50.
 - Investor svojim konaním nesmie ohroziť stavebný stav komunikácie ani inak obmedziť bezpečnosť cestnej premávky znečisťovaním vozovky a iným podobným konaním.
 - V ďalšom investor zodpovedá za všetky škody vzniknuté správcovi komunikácií v dôsledku vykonania prác.
 - Požadujeme dodržať podmienky SÚC TTSK, Oblasť Dunajská Streda vo vyjadrení č. 05275/2021/SÚCTt-8/7662 zo dňa: 12.10.2021.
 - Požadujeme dodržať podmienky OR PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát vo vyjadrení č. ORPZ-DS-ODI1-2021/005554-012 zo dňa 05.10.2021.
 - Žiadame vykonať opatrenia na zamedzenie znečistenia cesty.
 - Toto záväzné stanovisko, ktorým sa povoľuje výnimka z ochranného pásma cesty nenahrádza iné povolenia potrebné podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
 - Povoľovací orgán si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie podmienok tohto záväzného stanoviska resp. preloženie stavby na vlastné náklady investora, ak si to vyžadujú záujmy ochrany pozemnej komunikácie a premávky na nej alebo iný všeobecný záujem.
- Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 23.1.2024:
- V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251 o energetike § 45.
 - Pri výkopových prácach žiadame nenarušiť uzemňovaciu sústavu elektrických zariadení.
 - Pri prácach v blízkosti el. zariadení žiadame dodržať predpisy v ochrannom pásme elektrických zariadení.
 - Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- SPP-distribúcia, a. s., č. TD/NS/1153/2022/Či zo dňa 14.11.2022:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
 - V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
 - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 - Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NT“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
 - Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vírtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
 - V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými

- sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbala, email: ivan.hybala@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne teréne požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z výtýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10: Plynovody a prípojky s vysokým tlakom; STN EN 1594, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
 - Žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v súhlase s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení ev.č. 2208/230421/NR/MZ zo dňa 14.11.2022 a vo vyjadrení k projektovej dokumentácii SO - Ochrana VTL plynovodu ev.č. TD/PS/0343/2022/Či, zo dňa 21.10.2022.
 - Na ochranu predmetného VTL plynovodu žiadame vybudovať ochranné zariadenie v zmysle TPP 906 01.
 - Výstavbu ochranného plynárenského zariadenia si môžete objednať u oprávnenej organizácie v zmysle vyhlášky č. 508/2009, ktorá má na túto činnosť vydané oprávnenie v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z., a práce žiadame vykonať bez odstavky zemného plynu.
 - Presný termín výstavby vrátane oznámenia mena subjektu, ktorý bude stavbu realizovať na základe Vašej objednávky, nám oznámite minimálne 5 pracovných dní vopred, aby mohol byť pri stavebných prácach prítomný dozor našej spoločnosti. Oznámenie uskutočnenia termínu výstavby s povolením vydaným príslušným stavebným úradom a názvom oprávnenej organizácie je potrebné zaslať e-mailom na adresu: radoslav.durka@spp-distribucia.sk.
 - Ochranné zariadenie musí byť geodeticky zamerané a spolu s technologickým postupom osadenia odovzdané podľa pripojeného zoznamu dokladov od technicko - právnej dokumentácie ochranného zariadenia na prevádzku SPP-D v Komárne, čo je nutnou podmienkou vydania kolaudácie k predmetnej stavbe.
 - V zóne zníženého bezpečnostného pásma nie je dovolené umiestniť žiadne ďalšie objekty.
 - Stavebník pri realizácii stavby nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení zriadiť areál staveniska, prechádzať ťažkými mechanizmami, príp. iným spôsobom poškodiť plynárenské zariadenia.

- Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby.

- Po vydaní stavebného povolenia je stavebník povinný najskôr osadiť ochranné zariadenie na PZ a samotnú stavbu začať realizovať až po dokončení všetkých prác súvisiacich s osadením ochranného prvku v mieste križovania VTL plynovodu.

- Pri križení existujúcich plynárenských zariadení navrhovanými elektrickými rozvodmi požadujeme, aby bol kábel uložený v chráničke presahujúcej plynovod na každú stranu 2 m.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, č. ORHZ-DS1-2022/000434-001 zo dňa 28.11.2022:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

ZsVS, a.s., OZ Dunajská Streda, č. 88414/2022 zo dňa 24.11.2022:

- Nakoľko sa v záujmovom území na parc. č. 232/73 nenachádzajú podzemné vedenia v správe nášho závodu, k umiestneniu stavieb nemáme zásadné pripomienky.

- Ako vlastník verejného vodovodu s navrhovaným rozšírením vodovodu v rámci stavby „IBV pre 57 rodinných domov, časť SO 06a Verejný vodovod a SO 06b Prípojky vody“ a s napojením na existujúci verejný vodovod súhlasíme.

- Ak prevádzkovateľom navrhovaného vodovodu bude naša organizácia, žiadame uzatvoriť zmluvu o prevádzkovaní vodovodu a z technického hľadiska máme nasledovné pripomienky:

- pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení, ako aj ochranné pásmo potrubia

- navrhovaný verejný vodovod je nutné trasovať vo verejnom priestranstve, v komunikáciách umožňujúcich vjazd servisných vozidiel. Na parcely, kde sú vodovodné potrubia uložené na súkromnom pozemku, žiadame zriadiť vecné bremeno

- na verejnom vodovode súhlasíme iba s osadením podzemných hydrantov

- prípojky s uličnými uzávermi pre jednotlivé objekty je nutné realizovať v súlade s ON 75 5411

- objekty možno napojiť na verejný vodovod až po vydaní užívacieho povolenia na verejný vodovod.

- V prípade nesplnenia hore uvedených podmienok náš závod nebude vykonávať odborný výkon prevádzky navrhovaného vodovodu. Ak prevádzkovateľom bude iná organizácia, požadujeme hneď za napojením na verejný vodovod vybudovať vodomernú šachtu s osadeným združeným vodomermom na meranie odobratého množstva pre celé sídlisko. Prevádzkovateľ musí mať na túto činnosť živnostenské oprávnenie a odborne spôsobilú osobu.

- Upozorňujeme investora, že podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách vlastníkom verejného vodovodu môže byť iba subjekt verejného práva.

TTSK, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, č. 17445/2022/OI-4 zo dňa 06.12.2022:

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. II/507 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Rešpektovať ochranné pásmo cesty II. triedy 25 m od osi vozovky na obidve strany mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Orgánom štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania, povolenie na pripojenie komunikácie na cestu č. II/507 a vydanie určenia na použitie dočasného dopravného značenia je Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- Dopravné napojenie na cestu č. II/507 musí byť navrhnuté tak, aby nebol narušený odtok dažďovej vody z predmetnej cesty a zároveň voda z pripájanej komunikácie nesmie stekať smerom k ceste II. triedy.

Funkcia cestnej priekopy musí zostať zachovaná, t.j. pod spevnenou plochou musí byť vložený priepust dostatočného priemeru.

- Križovanie inžinierskych sietí s cestou II. triedy požadujeme riešiť kolmo na os komunikácie uložením do chráničky, ktorá bude vložená pod cestné teleso pretláčaním. Smerové vedenie inžinierskych sietí požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty II. triedy.

- Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty II. triedy v úseku dotknutom predmetnou stavbou.

- Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov, respektíve zachovania funkcie cestnej priekopy.

- Všetky škody na ceste č. II/507 vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady.

- Obmedzenie cestnej premávky na ceste II. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému

inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.

- Technické podmienky týkajúce sa dopravného napojenia príjazdovej komunikácie na cestu č. II/507 (preplátovanie jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky, spádové pomery, obnova existujúceho krytu vozovky a podobne), tak isto ako technické podmienky týkajúce sa križovania inžinierskych sietí s predmetnou cestou je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky.

- Pred začatím realizácie stavby požadujeme uzatvoriť so správcom cesty (SÚC TTSK) protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska v rozsahu projektovej dokumentácie stavby. Po ukončení výstavby a splnení všetkých povinností zo strany stavebníka sa prostredníctvom protokolu odovzdajú dokončené stavebné práce správcovi cesty.

- V prípade ukladania akéhokoľvek vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť - zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Výšku odplaty za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti si vyžaduje TTSK stanoviť znaleckým posudkom, na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom, pred uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena.

- Rozšírenú a upravenú časť cesty č. II/507 vrátane majetkovoprávneho vysporiadania stavbou zastavaných pozemkov odovzdá investor po ukončení stavby formou kúpnej zmluvy (za cenu 1 €) do majetku Trnavského samosprávneho kraja. Túto skutočnosť požadujeme zmluvne ošetriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia. Zároveň bude potrebné predložiť porealizačné geodetické zameranie stavby s odčlenením rozšírenej časti cesty č. II/507.

- V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať pani Bc. Bedecovú, telefonický kontakt: 033/5559318, príp. elektronickou formou na e-mailovú adresu: darina.bedecova@trnava-vuc.sk.

- Platnosť stanoviska odboru dopravnej politiky TTSK a podmienok v ňom obsiahnutých je jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, č. KPUTT-2021/7772-2/26853/Je zo dňa 09.04.2021:

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt.

- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Obec Dunajský Klátov č. 440/2023 zo dňa 29.11.2023:

- Tunajšia obec po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie a overení dodržania podmienok územného rozhodnutia vydaného Obcou Dunajský Klátov pod č. 215/2021 dňa 14.12. 2021 týmto udeľuje v súlade s § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov súhlas pre špeciálny stavebný úrad na vodnú stavbu - Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP za účelom vydania povolenia na stavbu „IBV pre 57 rodinných domov - Dunajský Klátov - SO 06a Verejný vodovod“.

Obec Dunajský Klátov č. 440/2023 zo dňa 29.11.2023:

- Plánovaný objekt SO 06a Verejný vodovod má byť uskutočnený v súlade s územným rozhodnutím vydaným Obcou Dunajský Klátov pod č. 215/2021 zo dňa 14.12. 2021.

- Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajšia obec nemá voči uskutočneniu navrhovaného objektu žiadne pripomienky.

Majetkovoprávne vzťahy:

Predmetná stavba sa realizuje na pozemkoch reg. „C“ s parc. č. 213/1 (reg. „E“ p. č. 213/1), 213/8 a 232/73 v k. ú. Dunajský Klátov, v obci Dunajský Klátov.

Vlastníkom pozemku reg. „C“ s p. č. 213/1 (reg. „E“ p. č. 213/1) v k. ú. Dunajský Klátov podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1071 je Obec Dunajský Klátov, Dunajský Klátov 20, 930 21 Dunajský Klátov. K predmetnému pozemku bola medzi Obcou Dunajský Klátov, IČO 00800198 a M - STAV DS, s. r. o., IČO 36249785 dňa 02.08.2022 uzatvorená Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.

Vlastníkom pozemku reg. „C“ s p. č. 213/8 v k. ú. Dunajský Klátov podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1422 je Trnavský samosprávny kraj v správe Správa a údržba ciest TTSK (IČO:37847783), Starohájska 10, Trnava, PSČ 917 01, SR, IČO: 37836901.

TTSK, Úrad Trnavského samosprávneho kraja vo svojom vyjadrení č. 17445/2022/OI-4 zo dňa 06.12.2022 uviedol: „V prípade ukladania akéhokoľvek vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť – zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby“.

Vlastníkom pozemku reg. „C“ s p. č. 232/73 v k. ú. Dunajský Klátov podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1568 je M-STAV DS s.r.o., Hlavná 5930/78, 929 01 Dunajská Streda.

Odôvodnenie

M - STAV DS, s. r. o., Hlavná 5930/78, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36249785 podaním zo dňa 22.03.2023 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „SO 06a – VEREJNÝ VODVOD“ v rámci stavby „IBV pre 57 rodinných domov“ na pozemkoch reg. „C“ s parc. č. 213/1 (reg. „E“ p. č. 213/1), 213/8 a 232/73 v k. ú. Dunajský Klátov, v obci Dunajský Klátov.

Žiadateľ k podaniu priložil projektovú dokumentáciu predmetnej vodnej stavby v troch vyhotoveniach, rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby vydané Obcou Dunajský Klátov pod č. 215/2021 zo dňa 14.12.2021, Zmluvu č. 15409/2023 o dodávke pitnej vody a úprave práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov uzatvorenú dňa 13.03.2023 medzi M-STAV DS, s.r.o. a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., prehlásenie stavebného dozoru a jeho osvedčenie, vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany vodných pomerov č. OU-DS-OSZP-2023/003783-002 zo dňa 17.02.2023, vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Dunajská Streda č. 88414/2022 zo dňa 24.11.2022 a vyjadrenie TTSK, Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 17445/2022/OU-4 zo dňa 06.12.2022.

Podmienky vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Dunajská Streda a vyjadrenia TTSK, Úradu Trnavského samosprávneho kraja sú zapracované do výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2023/015269-002 zo dňa 14.11.2023 prerušil konanie a vyzval žiadateľa na doplnenie podania o nasledovné:

- záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v ktorom je overené dodržanie podmienok územného rozhodnutia;

- zmluvu o prechode práv a povinností vyplývajúce z územného rozhodnutia na súčasného stavebníka predmetnej vodnej stavby;

- iné právo k stavbou dotknutým pozemkom, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa podľa § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozemky reg. „C“ s parc. č. 213/1 (reg. „E“ p. č. 213/1) a 213/8 v k. ú. Dunajský Klátov);

- vyjadrenie Obce Dunajský Klátov k uskutočneniu predmetnej vodnej stavby;

- vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva;

- vyjadrenie príslušného orgánu cestnej dopravy a pozemných komunikácií k uskutočneniu predmetnej vodnej stavby;

- vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede k uskutočneniu predmetnej vodnej stavby;

- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. k uskutočneniu predmetnej vodnej stavby;

- vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. k uskutočneniu predmetnej vodnej stavby;

- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. k uskutočneniu predmetnej vodnej stavby;

- vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Trnava k uskutočneniu predmetnej vodnej stavby.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-DS-OSZP-2023/015269-003 zo dňa 14.11.2023 vyzval žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku.

Dňa 06.12.2023 žiadateľ doplnil podanie o súhlas Obce Dunajský Klátov č. 440/2023 zo dňa 29.11.2023, o Zmluvu o postúpení a prevzatí práv a povinností uzatvorenú dňa 06.07.2022 medzi PhDr. Štefanom Molnárom, č. 613, 930 21 Dunajský Klátov a M - STAV DS, s.r.o, IČO 36249785, o Kúpnu zmluvu k pozemku reg. „C“ s p. č. 232/73 k. ú. Dunajský Klátov uzatvorenú dňa 06.07.2022 medzi PhDr. Štefanom Molnárom, č. 613, 930 21 Dunajský Klátov a M - STAV DS, s.r.o, IČO 36249785, o Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vedného bremena k pozemku reg. „E“ s p. č. 213/1 k. ú. Dunajský Klátov uzatvorenú dňa 02.08.2022 medzi Obcou Dunajský Klátov, IČO 00800198 a M - STAV DS, s. r. o., IČO 36249785, o stanovisko Obce Dunajský Klátov č. 440/2023 zo dňa 29.11.2023, o vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva č. OU-DS-OSZP-2021/008364-02 zo dňa 07.04.2021, o záväzné stanovisko Okresného úradu Dunajská Streda, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií s pripojením miestnej prístupovej komunikácie na cestu II/507 č. OU-DS-OCDPK-2021/004300 zo dňa 10.03.2021, záväzné stanovisko Okresného úradu Dunajská Streda, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-DS-OCDPK-2021/017888 zo dňa 03.11.2021, o súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede č. ORHZ-DS1-2022/000434-001 zo dňa 28.11.2022, o vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 28.10.2022 k SO 03 - VN el. prípojke, k SO 03b - Trafostanici a k SO 04a – Verejným NN káblovým rozvodom, o vyjadrenie k SPP-distribúcia, a.s. č. TD/NS/1153/2022/Či zo dňa 14.11.2022, o vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612332594 zo dňa 04.12.2023 a o záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2021/7772-2/26853/Je zo dňa 09.04.2021.

Podmienky stanoviska Obce Dunajský Klátov, vyjadrenia nášho úradu z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva, záväzného stanoviska odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií nášho úradu, vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s., sú zapracované do výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podľa vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Dňa 24.01.2024 žiadateľ doplnil podanie o vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 23.01.2024. Podmienky tohto vyjadrenia sú zapracované do výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 100,- eur v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený bankovým prevodom dňa 27.11.2023.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-DS-OSZP-2024/002284-006 zo dňa 29.01.2024 oznámil začatie konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Vzhľadom k tomu, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby, tunajší orgán štátnej vodnej správy upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia a poučil účastníkov konania a dotknutých orgánov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť v lehote do 8 dní od doručenia oznámenia, pričom na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada. V určenej lehote pripomienky a námietky podané neboli.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatoval, že za dodržania podmienok povolenia nebudú poškodené ani ohrozené vodohospodárske záujmy a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10110

Doručuje sa

M - STAV DS, s. r. o., Hlavná 593078, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Okresný úrad Dunajská Streda, úradná tabuľa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Dunajský Klátov, Dunajský Klátov 20, 930 21 Dunajský Klátov
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, Trnava
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, Trnava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkobláhovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1

Toto rozhodnutie podľa § 73 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania s výnimkou žiadateľa a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obce Dunajský Klátov a na úradnej tabuli príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené oznámenie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „SO 06a – VEREJNÝ VODVOD“ v rámci stavby „IBV pre 57 rodinných domov“]
Identifikátor: OU-DS-OSZP-2024/002284-0024112/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Erika Cafíková
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 11.04.2024 11:47:29 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 11.04.2024 11:47:43 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-DS-OSZP-2024/002284-0024112/2024

Ostatné prílohy

Označenie listov príloh, ktoré nie sú platne autorizované alebo nie sú autorizované vôbec:
OU-DS-OSZP-2024/002284-0024112/2024-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Mária Szabóová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Dunajská Streda
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 11.04.2024
Podpis a pečiatka: