



PRVK	BETÓN
PODKLADNÝ BETÓN	C12/15 - X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax22
OPORA - ÚLOŽNÝ PRAH	C30/37 - XC4, Xd1, XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax22
ÚLOŽNÝ BLOK	C30/37 - XC4, Xd1, XF2(SK) - Cl 0,4 - Dmax22
PRECHODOVÁ DOSKA	C25/30 - XC2, XF1(SK) - Cl 0,4 - Dmax22
PILÓTY	C25/30 - XC2, XF1(SK) - Cl 0,4 - Dmax22
SPRIAHÁVAJÚCA DOSKA	C35/45 - XC3, Xd1, XF2(SK) - Cl 0,4 - Dmax16
OBSLUŽNÉ SCHODY	C25/30 - XC2, XF1(SK) - Cl 0,4 - Dmax22

POZNÁMKA:

- VŠETKY PLOCHY BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, KTORÉ BUDÚ TRVALE V STYKU SO ZEMINOU BUDÚ CHRÁNENÉ PRED ÚČINKAMI VHLKOSTI 1x PENETREČNÝM A 2x ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA
- PO UPRESNENÍ TYPU LOŽISKÁ BUDE POTREBNÉ UPRAVIŤ VÝŠKU NÁLIATKOV POD LOŽISKÁ

