ÚNIKOVÝ VÝCHOD

POHLAD
M=1:25



PODRYS
M=1:25



ÚNIKOVÉ JEDNOKRIDLOVÉ PLNÉ OCEĽOVÉ DVERE, ZO STRANY DAŽDNICE HLADKÉ BEZ VLYSOV NA RÁME Z TENKOSTENNÝCH PROFILOV BEZ ZÁRUBNE, ZÁVESY 3x NA OCEĽ. STĹPIKU HEB 160, KLIČKA Z KAŽDEJ STRANY
SVETLÁ PRECHODOVÁ ŠÍRKA 1000, SVETLÁ PRECHODOVÁ VÝŠKA 2200
OCHRANNÝ PROTIKOROZÍVNY NÁTER DVERÍ 1 x ZÁKLAD, 2x VRCHNÝ
NÁSOBITEĽ – VÝPLŇ PROTIHLUKOVEJ STENY – AKRYLOVÉ SKLO HR.15mm, MATOVANÉ PÁSIKY

VZOROVÝ REZ



VZOROVÝ POHLAD



PODORYSY

V MIESTE ŽELEZOBETÓNOVEJ PODNOŽE - TRÁMU - 1-1



V MIESTE PRITHUKOVÝCH TVÁRNIC - 2-2, OSOVÁ VZDIALENOSŤ 5,00m



V MIESTE PRITHUKOVÝCH TVÁRNIC - 2-2, OSOVÁ VZDIALENOSŤ 4,00m



V MIESTE PRITHUKOVÝCH TVÁRNIC - 2-2, OSOVÁ VZDIALENOSŤ 3,00m

V MIESTE PRITHUKOVÝCH TVÁRNIC - 2-2, OSOVÁ VZDIALENOSŤ 2,00m



POPIS KONŠTRUKCIÍ :

MODULOVÝ DĽŽKOVÝ KROK PO 2,00m, 3,00m, 4,00m, 5,00m
VÝŠKASTENY = 4,50m
VÝPLŇ PROTIHLUKOVEJ STENY - PROTIHLUKOVÉ TVAROVKY

- PROTIHLUKOVÉ PANELY – 1960 x 500 mm – 3960 x 500 mm
  – 1960 x 1000 mm – 3960 x 1000 mm
  – 2960 x 500 mm – 4960 x 500 mm
  – 2960 x 1000 mm – 4960 x 1000 mm

ZLOŽENIE PROTIHLUKOVEJ TVAROVKY – DREVOVLÁKNA
– CEMENT
– VODA
– MINERALIZAČNÉ PRÍSADY
– 3% PIGMENTU V ŠEDOM CEMENTE

STĹPIK HEB 180 HBE

OCHRANA OCEĽOVÝCH PRVKOV PROTI KORÓZII
– METALIZA + OCHRANNÝ NÁTER 2 x RAL 6018
– ALT. POZINKOVANIE

ŽELEZOBETÓNOVÁ PODNOŽ - TRÁM, v=300, 500mm
TRANSPARENTNÝ OCHRANNÝ NÁTER BETÓNU PROTI ÚČINKOM SOLENIA

MIN. POŽIADAVKY NA MATERIÁLOVÚ SKLADBU:

- **MIN. HODNOTA STUPŇA VZDUCHOVEJ NEPRIEZVUČNOSTI Rw=33dB**
- **ABSORPČNÉ VLASTNOSTI PHS PRE HODNOTU STREDNÉHO ČINITEĽA ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI α_s = 0,8**
- **VÝSLEDNÝ VLOŽENÝ ÚTLM PHS PO REALIZÁCII, ZISTŤOVANÝ V MIESTE OBJEKTIVIZÁCIE DO 100m OD PHS MIN.20dB**

POZNÁMKA :

- **PODROBNEJŠIE RIEŠENIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A KOTVENIA PRVKOV V ČASTI PD STATIKA**

OBJEDNÁVATEĽ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

HLAVNÝ PROJEKTANT
GEOCONSULT S.R.O.
MILETIČOVA 21, P.O.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25

HL. INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELKO	VED. ODDELU Ing.Peter ŽIAK	ČísZÁK. 1279/1154

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2111 – CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Trnovec nad Váhom, Horný Jatov

251–00

STAVBA: CESTA I/75 ŠALA–OBCHVAT			H&W KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE SLUŽBY, KOLIŠTIANSKA 12, 851 01 BRATISLAVA, TEL.: 0905 520 815, 0905 247 817, 02/44451164
STAVEBNÝ OBJEKT: 251–00 PROTIHLUKOVÁ STENA			
PRÍLOHA: KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE			STUPEŇ: DSP; ČÍSLO ZÁKAZKY: 1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST			OKRES: Šaľa
HLAVNÝ INŽ. PROJ.: Ing. Peter HOLLÝ	TECH. KONTROLA	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY: 5; SÚPRAVA:
ZODP. PROJ.: Ing. Peter HOLLÝ	VED. ODDELU	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
VYPRACOVAL: Ing. Peter HOLLÝ	DÁTUM: 11.2012	FORMÁT: 10 A4	MIERKA: 1:25