



- LEGENDA:
- JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE VN
 - VZDUŠNÉ VEDENIE VN (SO 614-00)
 - KÁBLOVÝ ROZVOD VO – CYKY-J 4x16mm² V ZEMI
 - ==== DETTO, ALE V CHRÁNIČKE FKKV Ø80
 - ⊙ SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ 100W OSAZENÉ POMOCOU JEDNORAMENNÉHO VÝLOŽNÍKA S VYLOŽENÍM 1m NA OCELOVÝCH, OSVETLOVACÍCH STOŽIAROCH VÝŠKY 10m
 - ROZVÁDZAČE P-RE RESP. RVO.P-25A – POZRI V. Č. 4!
 - ROZVÁDZAČ RE – PRÍPOJKA NN PRE SO 628-00 (SO 634-00)

- POZNÁMKA:
- V SÚBEHU S KÁBLOVÝM ROZVODOM VO JE NA DNE RYHY ULOŽENÝ AJ UZEMŇOVACÍ PÁS, KU KTORÉMU SÚ VODIVO PRIPOJENÉ VŠETKY OSVETLOVACIE STOŽIARE A OCHRANNÁ PRÍPOJKA PE SKRÍN RE A RVO.P.
 - INŠTALOVANÝ / SÚČASNÝ EL. PRÍKON: $P_i / P_s = 4,0/4,0\text{kw}$.

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA – SON /kap.411/

ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ – ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ

- ALEBO ZÁBRANAMI
- ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUČE – OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM UZEMNENÍM (kap. 411.3.1) A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUČE (kap. 411.3.2)

DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (kap. 411.3.3)

VONKAJŠIE VPLYVY: POZRI PROTOKOL Č. 03/2012

OBJEDNÁVATEL:



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2111 – CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

KATASTRÁLNE ÚZEMIE :Trnovec nad Váhom

628-00

STAVBA		<div><div>G</div><div>C</div><div>GEOCONSULT</div></div>		
CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT				
ČASŤ STAVBY		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798		
628-00 OSVETLENIE OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY V KM 10,250				
PRÍLOHA		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY	
SITUÁCIA		DSP	1279/1154	
OBJEDNÁVATEĽ		OKRES Šaľa		
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST				
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek SMELÍK	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY 2	SÚPRAVA
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 4 A4		
		MIERKA 1:1000		