

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA - SON /kap.411/

ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ - ZÁKLADNOU ISOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ

- ALEBO ZÁBRANAMI


- ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUČE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM UZEMNENÍM (kap. 411.3.1)
A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUČE (kap. 411.3.2)

DOPLNKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (kap. 411.3.3)

VONKAJŠIE VPLYVY: POZRI PROTOKOL Č. 03/2012

OBJEDNÁVATEĽ:



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2111 - CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

627-00

LEGENDA:

- PRÍPOJKA VN PRE VO (SO 631-00)
- TRAFOSTANICA PRE VO (SO 632-00)
- KÁBLOVÝ ROZVOD VO - CYKY-J 4x16mm² V ZEMI
- DETTO, ALE V CHRÁNIČKE FXKV Ø80
- SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ 100W OSADENÉ POMOCOU JEDNORAMENNÉHO VÝLOŽNÍKA S VYLOŽENÍM 1m NA OCEĽOVÝCH, OSVETLOVACÍCH STOŽIAROCH VÝŠKY10m
- ROZVÁDZAČE RVO.P-25A - POZRI V. Č. 4!

POZNÁMKY:

- V SÚBEHU S KÁBLOVÝM ROZVODOM VO JE NA DNE RYHY ULOŽENÝ AJ UZEMŇOVACÍ PÁS, KU KTORÉMU SÚ VODIVO PRIPOJENÉ VŠETKY OSVETLOVACIE STOŽIARE A OCHRANNÁ PRÍPOJNICA PE SKRÍN RE A RVO.P.
- INŠTALOVANÝ / SÚČASNÝ EL. PRÍKON VO: Pi / Ps = 3,8 /3,8kW

STAVBA		CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY		627-00 OSVETLENIE OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY V KM 7,500		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798	
PRÍLOHA		SITUÁCIA		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEĽ		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		DSP	1279/1154
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		TECH. KONTROLA		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	
Ing. Marek ŠMELÍK		Ing. Ondrej KUPČO		JTSK	
ZODP. PROJ.		VED. ÚSEKU		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
Ing. Kamil IHRING		Ing. Peter ŽIAK		Bpv	
VYPRACOVAL		DÁTUM	FORMÁT	MIERKA	
Ing. Kamil IHRING		11.2012	4 A4	1:1000	
				ČÍSLO PRÍLOHY	SÚPRAVA
				2	