


OBJEDNÁVATEĽ:



3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA - SON /kap.411/
ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ - ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ
- ALEBO ZÁBRANAMI
- ALEBO KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM UZEMNENÍM (kap. 411.3.1)
A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUCHE (kap. 411.3.2)

VONKAJŠIE VPLYVY: POZRI PROTOKOL Č. 03/2012

LEGENDA:

- PRÍPOJKA NN PRE VO - AYKY-J 4x25mm2
- KÁBLOVÝ ROZVOD VO - CYKY-J 4x16mm2 V ZEMI
- DETTO, ALE V CHRÁNIČKE FXKV Ø80
- ROZVÁDZAČ P-RE A - POZRI V. Č. 3!
- SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ 100W OSADENÉ POMOCOU JEDNORAMENNÉHO VÝLOŽNÍKA S VYLOŽENÍM 1m NA OCEĽOVÝCH, OSVETLOVACÍCH STOŽIAROCH VÝŠKY10m

POZNÁMKA:

- PRI JESTVUJÚCOM PODPERNOM BODE Č. 42-3 SA OSADÍ PILEROVÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ P-RE A NAPOJÍ SA KÁBLOM AYKY- J 4x25mm2, KTORÝ SA ZVEDIE PO STÍPE A PRERUŠÍ SA POISTKOVOU SKRIŇOU.
- INŠTALOVANÝ/ SÚČASNÝ EL. PRÍKON VO: Pi / Ps = 4/4kW.

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2224 - MIESTNE ELEKTRICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ
ROZVODY A VEDENIA

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Dlhá nad Váhom

630-00

STAVBA		GC GEOCONSULT	
CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
ČASŤ STAVBY 630-00 PRÍPOJKA NN PRE OSVETLENIE KRIŽOVATKY KM 3,450			
PRÍLOHA		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
SITUÁCIA		DSP	1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ		OKRES Šaľa	
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST			
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 3 A4	MIERKA 1:1000
		ČÍSLO PRÍLOHY	SÚPRAVA
		2	