


TYP ZAKLADU – DOSKA A



Predbežné rozmery základov

Typ	$2 \times A_0 + F_1$ (m)
RV+6	3,0 m
RV+9	3,0 m

VYPRACOVAL

Ing. Juraj SAMÁŠ

ZODP.PROJEKTANT

Ing. Juraj SAMÁŠ

KONTROLOVAL

Ing. Stanislav SERSEN

DÁTUM

11.2012

Č.ZÁKAZKY

1279/1154

Č.VÝKRESU

8

CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT

621-00 Úprava 110 kV VVN I. č. 8772 v km 6,200

ZAKLADANIE STOŽIAROV - VŠEOBECNÝ VÝKRES

EDWIN
PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ
Bratislava

Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 2
tel. 00421-2-55565268 e-mail: edwin@edwin.sk