



3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA - SON /kap.411/

ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ - ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ

- ALEBO ZÁBRANAMI

- ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUČE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM UZEMNENÍM (kap. 411.3.1)

A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUČE (kap. 411.3.2)

DOPLNKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (kap. 411.3.3)

VONKAJŠIE VPLYVY: POZRI PROTOKOL Č. 03/2012

LEGENDA:

- PRÍPOJKA NN PRE VO (SO 629-00)
- KÁBLOVÝ ROZVOD VO - ČYKY-J 4x16mm² V ZEMI
- DETTO, ALE V CHRÁNIČKE FXKV Ø80
- SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ 100W OSADENÉ POMOCOU JEDNORAMENNÉHO VÝLOŽNÍKA S VYLOŽENÍM 1m NA OCEĽOVÝCH, OSVETLOVACÍCH STOŽIAROCH VÝŠKY 10m
- ROZVÁDZAČE P-RE RESP. RVO.P-25A - POZRI V. Č. 4!

POZNÁMKY:

- V SÚBEHU S KÁBLOVÝM ROZVODOM VO JE NA DNE RYHY ULOŽENÝ AJ UZEMŇOVACÍ PÁS, KU KTORÉMU SÚ VODIVO PRIPOJENÉ VŠETKY OSVETLOVACIE STOŽIARE A OCHRANNÁ PRÍPOJNICA PE SKRÍŇ RE A RVO.P.
- INŠTALOVANÝ / SÚČASNÝ EL. PRÍKON: Pi / Ps = 3,2/3,2kW

OBJEDNÁVATEĽ:



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 2111 - CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Kráľová nad Váhom

625-00

STAVBA		CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY		625-00 OSVETLENIE OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY V KM 0,200		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798	
PRÍLOHA		SITUÁCIA		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEĽ		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		DSP	1279/1154
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		TECH. KONTROLA		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	
Ing. Marek ŠMELIG		Ing. Ondrej KUPČO		JTSK	
ZODP. PROJ.		VED. ÚSEKU		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
Ing. Kamil IHRING		Ing. Peter ŽIAK		Bpv	
VYPRACOVAL		DÁTUM	FORMÁT	MIERKA	
Ing. Kamil IHRING		11.2012	5 A4	1:1000	
				ČÍSLO PRÍLOHY	SÚPRAVA
				2	