


UZEMNENIE UVE (P.B. Č. 1)

MIERKA 1:50



POZNÁMKA:

1. DĚLKA UZEMŇOVACIEHO PÁSU FeZn 30x4 - 40m A VÝKOPU RYHY 35x40/70 - 35m.
2. CELKOVÝ ODPOR JE 2,2 OHM A UBYTOK NAPĚTIA ZÁVISÍ OD KAPACITNOM PRÚDE I_c, MUSÍ BYŤ MENŠÍ AKO DOVOLENÉ DOTYKOVÉ NAPĚTIE (75V).

OBJEDNÁVATEĽ:



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2214 - DIAĽKOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

631-00

STAVBA CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT				
ČASŤ STAVBY 631-00 PRÍPOJKA VN PRE OSVETLENIE KRIŽOVATKY V KM 7,500			MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA UZEMNENIE			STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST			OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY 4	SÚPRAVA
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 2 A4		
			MIERKA 1:50	