

LEGENDA:

- JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE VN 22kV - OSTÁVA
- JESTVUJÚCI PRIEHRADOVÝ PODPERNÝ BOD
- KRIŽOVATKOVÉ POLE VEDNIA
- DVOJITÉ, BEZPEČNOSTNÉ ZÁVESY

3 AC, 22 000V, 50Hz

KOMPENZOVANÁ SIEŤ S KOMPENZÁCIOU CEZ TMIVKU

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE:
UZEMNENÍM (STN 33 3201:2004, ČL. 9)

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

PARAMETRE ÚPRAVY VEDENIA VN:

PROSTREDIE: POZRI PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV!
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: N0
KATEGÓRIA TERÉNU: II
PODPERNÉ BODY: PRIEHRADOVÉ
VODIČE: 2 x 3 x 110/22 AlFe
DĹŽKA KRIŽOVATKOVÉHO POĽA: 0,128 km

POZNÁMKY:

1. VÝŠKA VODIČOV NAD NOVOU CESTOU JE DOSTATOČNÁ (STN EN 50423-1) - POZRI VÝKRES Č. 3!
2. NA STOŽIAROCH Č. 8 A 9 SA DOPLNIA NA STREDNEJ FÁZE IZOLÁTOROVÉ REŤAZCE NA 2xZ. SPODNÉ A HORNÉ LANÁ SÚ UCHYTENÉ POMOCOU DVOJITÝCH, ZÁVESNÝCH IZOLÁTOROV.

OBJEDNÁVATEĽ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2214 - DIAĽKOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Kráľová nad Váhom

601-00

STAVBA: CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			GEOCONSULT
ČASŤ STAVBY: 601-00 PRELOŽKA 22kV VN Ľ.Č. 360/418 V KM 0,854			MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25, TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798
PRÍLOHA: SITUÁCIA		STUPEŇ: DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY: 1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		OKRES: Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.: Ing. Marek ŠMELKO	TECH. KONTROLA: Ing.Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY: 2
ZODP. PROJ.: Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU: Ing.Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	SÚPRAVA
VYPRACOVAL: Ing. Kamil IHRING	DÁTUM: 11.2012 / FORMÁT: 3 A4	MIERKA: 1:1000	