



2. JESTVUJÚCE PODPERNÉ BODY SA VYZBROJA DVOJITOU IZOLÁCIOU A PLASTOVÝMI HREBEŇOVÝMI ZÁBRANAMI HZ PROTI DOSADANIU VTÁKOV.

STAVBA			
CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			
ČASŤ STAVBY		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798	
605-00 PRELOŽKA 22kV VN L.Č. 1043 V KM 5,616			
PRÍLOHA		STUPEŇ DSP	
SITUÁCIA		ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154	
OBJEDNÁVATEĽ		OKRES	
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek SMELK		TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING		VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING		ČÍSLO PRÍLOHY 2	
DÁTUM 11.2012		SÚPRAVA	
FORMÁT 4 A4		MIERKA 1:1000	