

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA - SON /kap.411/

ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ - ZÁKLADNOU IZOLÁCIU ŽIVÝCH ČASTÍ

- ALEBO ZÁBRANAMI

- ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM ÚZEMNENÍM (kap. 411.3.1)

A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUCHE (kap. 411.3.2)

DOPLNKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (kap. 411.3.3)

### ŠPECIFIKÁCIA RVO.P

TYP SKRINE: OCEP-P S PILIEROM  
ROZMERY: 415x1040x255mm  
KRYTIE: IP43/20  
NÁPLŇ: PODĽA VÝKRESU  
EL. PRÍKON: Pi / Ps = 4,0/4,0 kW


### ŠPECIFIKÁCIA P-RE

TYP SKRINE: OCEP-P S PILIEROM  
DVIERKA: S PRESKLENÝM PRIEZOROM  
KRYTIE: IP43/20  
NÁPLŇ: PODĽA VÝKRESU  
EL. PRÍKON: Pi / Ps = 4,0/4,0 kW


### POZNÁMKA:

OVĽADANIE OSVETLENIA JE RIEŠENÉ V AUTOMATICKOM REŽIME SÚMRÁKOVÝM SPÍNACOM  
RESP. PREPÍNAČMI HODINAMI (PODĽA POŽIADAVKY PREVÁDZKOVATEĽA) A PRI OPRAVÁCH  
A SKÚSKACH PREPNUTÍM OVĽADACÍCH PRVKOV SA1, SA2 DO RUČNÉHO REŽIMU.

### RVO.P - 16A



### RIADKOVÁ SCHÉMA OVĽADANIA



OBJEDNÁVATEĽ:



## DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 2111 - CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

KATASTRÁLNE ÚZEMIE :Dlhá nad Váhom

626-00

STAVBA		CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		<b>GC</b> GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY 626-00 OSVETLENIE OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY V KM 3,450		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798			
PRÍLOHA		ROZVÁDZAČ RVO		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
				DSP	1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELČ		TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING		VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING		DÁTUM 11.2012	FORMÁT 4 A4	MIERKA 1:10	ČÍSLO PRÍLOHY 4
					SÚPRAVA