



3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA - SON /kap.411/

ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ - ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ

- ALEBO ZÁBRANAMI

- ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM UZEMNENÍM (kap. 411.3.1)

A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUCHE (kap. 411.3.2)

VONKAJŠIE VPLYVY: POZRI PROTOKOL Č. 03/2012

OBJEDNÁVATEĽ:



- LEGENDA:
- PRÍPOJKA NN PRE VO - AYKY-J 4x25mm²
 - KÁBLOVÝ ROZVOD VO - CYKY-J 4x16mm² V ZEMI (SO 625-00)
 - DETTO, ALE V CHRÁNIČKE FXKV Ø80
 - SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ 100W OSADENÉ POMOCOU JEDNORAMENNÉHO VÝLOŽNÍKA S VYLOŽENÍM 1m NA OCELOVÝCH, OSVETLOVACÍCH STOŽIAROCH VÝŠKY10m
 - ROZVÁDZAČ P-RE POZRI V. Č. 3!
 - ROZVÁDZAČ RVO.P-25A - POZRI SO 625-00!

- POZNÁMKA:
- PRÍPOJKA NN JE REALIZOVANÁ Z NAJBLIŽŠEJ POISTKOVEJ SKRINE AREÁLOVÝCH ROZVODOV NN VO FIRME PEIKKO. BOD NAPOJENIA SA UPRESNÍ V ĎALŠOM STUPNI PD.
 - INŠTALOVANÝ / SÚČASNÝ EL. PRÍKON: Pi / Ps = 3,2/3,2kW

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

2224 - MIESTNE ELEKTRICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ

ROZVODY A VEDENIA

629-00

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Kráľová nad Váhom

STAVBA		CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			
ČASŤ STAVBY		629-00 PRÍPOJKA NN PRE OSVETLENIE KRIŽOVATKY KM 0,200		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA		SITUÁCIA		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
				DSP	1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK		ČÍSLO PRÍLOHY	SÚPRAVA
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		2	
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 3 A4	MIERKA 1:1000		