

k.ú. Šaľa

533600.00
1283600.00

611-00

612-00

613-00


3 AC, 6000V, 50Hz, IT

OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ PRI PORUCHE:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI IT

OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

PROSTREDIE: POZRI PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV!

OBJEDNÁVATEL:



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 2214 - DIAĽKOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

PRESNOSŤ VYTÝČENIA PODĽA STN 73 0422 A STN 01 3419 A ICH ZMIEN Č. 1
KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

613-00

LEGENDA:

- JESTVUJÚCE KÁVLE NN
- DETTO, ALE V ŽLABOCH
- JESTVUJÚCE KÁBLE VN - 6kV
- DETTO, ALE V ŽLABOCH

POZNÁMKA:

KÁBLE SA OPATRNE ODKOPÚ V DOSTATOČNEJ DĹŽKE, DOČASNE SA V KÁBLOVEJ RYHE ZAISTIA
A PO VYBUDOVANÍ KÁBLOVÉHO ŽIABU SA DO NEHO ULOŽIA V BEZNAPÁŤOVOM STAVE.
PO FIXOVANÍ ŽLABU SA TRASA VYZNAČÍ VÝSTRAŽNOU FÓLIOU A RYHA SA ZASYPE.

STAVBA		GC GEOCONSULT	
CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
ČASŤ STAVBY		613-00 OCHRANA VN KÁBLOV DUSLA KM 8,398	
PRÍLOHA		SITUÁCIA	STUPEŇ DSP
OBJEDNÁVATEL		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY 2
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	SÚPRAVA
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 3 A4	MIERKA 1:1000