


KÁBLOVÁ RYHA NN

M 1:10



OBJEDNÁVATEĽ:



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 2224 - MIESTNE ELEKTRICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVODY A VEDENIA

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Dlhá nad Váhom

630-00

POZNÁMKY:

1. PROJEKT UVAŽUJE S ULOŽENÍM KÁBLA DO PIESKOVÉHO LÔŽKA V HĺBKE 0,7m SO A KRYTÍM TEHLOU, ULOŽENOU NAPRIEČ. V CELEJ DĺŽKE SA VYZNAČÍ VÝSTRAŽNOU FÓLIOU.
2. ALTERNATÍVNE JE MOŽNO KÁBEL ULOŽIŤ DO ZEME AJ INÝM SPÔSOBOM, KTORÝ DOVOĽUJE STN (NAPR. V CELEJ DĺŽKE DO CHRÁNIČKY FXKV Ø 80 A POD.) PODĽA ZVYKLOSTI DODÁVATEĽA.

STAVBA CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY 630-00 PRÍPOJKA NN PRE OSVETLENIE KRIŽOVATKY KM 3,450			MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA KÁBLOVÉ RYHY			STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST			OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELIŠ	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	4	SÚPRAVA
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 2 A4		
		MIERKA 1:10		