

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA – SON /kap.411/

ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ – ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ
– ALEBO ZÁBRANAMI
– ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE – OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM UZEMNENÍM (kap. 411.3.1)
A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUCHE (kap. 411.3.2)

DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (kap. 411.3.3)

RIADKOVÁ SCHÉMA OVLÁDANIA



RVO.P – 16A



ŠPECIFIKÁCIA RVO.P

TYP SKRINE:	OCEP–P S PILIEROM
ROZMERY:	415x1040x255mm
KRYTIE:	IP43/20
NÁPLŇ:	PODĽA VÝKRESU
EL. PRÍKON:	Pi / Ps = 4,0/4,0 kW

POZNÁMKA:

OVLÁDANIE OSVETLENIA JE RIEŠENÉ V AUTOMATICKOM REŽIME SÚMRAKOVÝM SPÍNAČOM RESP. PREPÍNACÍMI HODINAMI (PODĽA POŽIADAVKY PREVÁDZKOVATEĽA) A PRI OPRAVÁCH A SKÚŠKACH PREPNUTÍM OVLÁDACÍCH SA1, SA2 DO RUČNÉHO REŽIMU.

OBJEDNÁVATEĽ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2111 – CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

627-00

STAVBA: CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			GEOCONSULT
ČASŤ STAVBY: 627-00 OSVETLENIE OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY V KM 7,500			MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25, TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798
PRÍLOHA: ROZVÁDZAČ RVO		STUPEŇ: DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY: 1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		OKRES: Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.: Ing. Marek ŠMELKO	TECH. KONTROLA: Ing.Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY: 4
ZODP. PROJ.: Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU: Ing.Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	SÚPRAVA
VYPRACOVAL: Ing. Kamil IHRING	DÁTUM: 11.2012	FORMÁT: 4 A4	MIERKA: 1:10