

k.ú. Šaľa

513600.00  
1283600.00

611-00

612-00

613-00

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA - SON /kap.411/

ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ - ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ


- ALEBO ZÁBRANAMI

- ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM UZEMNENÍM (kap. 411.3.1)

A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUCHE (kap. 411.3.2)

OBJEDNÁVATEL:



## DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 2224 - MIESTNE ELEKTRICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVODY A VEDENIA

PRESNOSŤ VYTÝČENIA PODĽA STN 73 0422 A STN 01 3419 A ICH ZMIEN č. 1  
KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

612-00

### LEGENDA:

- — — — — JESTVUJÚCE KÁVLE NN
- — — — — DETTO, ALE V ŽLABOCH TK1
- — — — — JESTVUJÚCE KÁBLE VN - 6kV
- — — — — DETTO, ALE V ŽLABOCH T2N

### POZNÁMKA:

KÁBLE SA V DOSTATOČNEJ DĹŽKE OPATRNE ODKOPÚ , DOČASNE SA V KÁBLOVEJ RYHE ZAISTIA  
A PO VYBUDOVANÍ KÁBLOVÉHO ŽIABU SA DO NEHO ULOŽIA V BEZNAPÄŤOVOM STAVE.  
PO FIXOVANÍ ŽIABU SA TRASA VYZNAČÍ VÝSTRAŽNOU FÓLIOU A RYHA SA ZASYPE.

STAVBA <b>CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT</b>		<b>GC</b> GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY 612-00 OCHRANA NN KÁBLOV DUSLA KM 8,385		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA SITUÁCIA		STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154
OBJEDNÁVATEL SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELIK	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 3 A4	MIERKA 1:1000
2		SÚPRAVA	