

3 AC, 22 000V, 50Hz

KOMPENZOVANÁ SIEŤ S KOMPENZÁCIOU CEZ TMIVKU

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE:
UZEMNENÍM (STN 33 3201:2004, ČL. 9)

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

PARAMETRE ÚPRAVY VEDENIA VN:

PROSTREDIE: POZRI PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV!
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: N0
KATEGÓRIA TERÉNU: II
PODPERNÉ BODY: BETÓNOVÉ
VODIČE: VEDENIA - 3 x 110/22 AlFe
PRÍPOJKY- 3 x 42/7 AlFe
DĽŽKA ÚPRAVY: VEDENIA - 0,128 km
PRÍPOJKY - 0,014km

LEGENDA:

- UPRAVOVANÝ ÚSEK 22kV VZDUŠNÉHO VEDENIA VN
- JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE VN 22kV - OSTÁVA
- DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO VEDENIA VN VR. PODPERNÝCH BODOV
- TRASA PRELOŽKY VEDENIA VN RIEŠENÁ V RÁMCI PROJEKTU IBV
- PRELOŽKA VEDENIA NN RIEŠENÁ V INOM OBJEKTE (SO 615-00)
- NOVÝ BETÓNOVÝ PODPERNÝ BOD

POZNÁMKY:

1. PRELOŽKA Ľ.Č. 1043 SPOČÍVA VO VLOŽENÍ DVOCH PODPERNÝCH BODOV (Č. 3N A 5.2N) DO VEDENIA TAK, ABY SA NA NICH JESTVUJÚCE VODIČE UKOTVILI. oSTATNÉ PODPERNÉ BODY SA POTOM OSADIA DO TAKEJ TRASY, KTORÁ NEKOLIDUJE S VÝSTAVBOU RESP. ÚPRAVOU KOMUNIKÁCIÍ A TIEŽ OBCHÁDZA PLÁNOVANÚ IBV.
2. NOVÉ PODPERNÉ BODY SA VYZBROJA ŤAŽKÝMI KONZOLAMI T3000 A PODPERAMI T1400 S KOTEVNÝMI IZOLÁTORMI Jk/DK, TYP VZL 50/435. KONZOLY SA OPATRIA AJ HREBEŇOVÝMI, PLASTOVÝMI ZÁBRANAMI HZ PROTI DOSADANIU VTÁKOV.
3. Z PODPERNÉHO BODU Č. 5.2N SA CEZ NOVÝ PODPERNÝ BOD Č. 5.3/JB10,5/10kN, VLOŽENÝ DO TRASY JESTVUJÚCEJ PRÍPOJKY, REALIZUJE AJ ODBOČENIE K STOŽIAROVEJ PTS OBCE.

OBJEDNÁVATEĽ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2214 - DIAĽKOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

604-00

STAVBA CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			GEOCONSULT
ČASŤ STAVBY 604-00 PRELOŽKA 22kV VN Ľ.Č. 1043 V KM 0,050 ČS 104-00			MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798
PRÍLOHA SITUÁCIA			STUPEŇ: DSP ČÍSLO ZÁKAZKY: 1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST			OKRES Šaľa
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK	TECH. KONTROLA Ing.Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY 2
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing.Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	SÚPRAVA
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 4 A4	MIERKA 1:1000