


km 5,616 I/11

2 x 3 x 110/22 AlFe

VN LINKA Č. 1043



45

Linka č. 1043

46

59,8 m

3 AC, 22000V, 50Hz  
KOMPENZOVANÁ SIEŤ S KOMPENZÁCIOU CEZ TLMIVKU

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE:  
UZEMNENÍM (STN 33 3201:2004, ČL. 9)

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:  
UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

PARAMETRE PRELOŽKY VEDENIA VN:

PROSTREDIE: POZRI PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV!  
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: N0  
KATEGÓRIA TERÉNU: II  
PODPERNÉ BODY: JESTVUJÚCE, BETÓNOVÉ  
VODIČE: 2 x 3 x 110/22 AlFe

LEGENDA

- NOVÉ PODPERNÉ BODY PRIHRADOVÉ RESP. BETÓNOVÉ
- NOVÉ PODPERNÉ BODY ROHOVÉ, ODBOČNÉ - PRIHRADOVÉ
- NOVÉ VODIČE - LANÁ 3 x 110/22 AlFe
- JESTVUJÚCE VODIČE - LANÁ AlFe 6
- JESTVUJÚCE VODIČE - DEMONTUJÚ SA
- JESTVUJÚCI PODPERNÝ BOD - BETÓNOVÝ
- JESTVUJÚCI PODPERNÝ BOD - DEMONTUJE SA
- JESTVUJÚCE VEDENIE VN - L.Č. 1043
- OCHRANNÉ PÁSMO NAD CESTOU
- JESTVUJÚCI TERÉN
- NOVÝ STAV (TERÉN)
- OS CESTY

POZNÁMKA:

NA STOŽIAROCH Č. 45 A 46 SA DOPLNIA PODPERNÉ IZOLÁTORY NA 2xZ.

OBJEDNÁVATEL:



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE  
2214 - DIAĽKOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

605-00

|   |                                     |  |                                |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| STAVBA  |                                     | <div><div>G</div><div>C</div><div>GEOCONSULT</div></div>                                     |                                |
| CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT                                     |                                     |  |                                |
| ČASŤ STAVBY<br>605-00 PRELOŽKA 22kV VN L.Č. 1043 V KM 5,616 |                                     | MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34<br>820 05 BRATISLAVA 25<br>TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798 |                                |
| PRÍLOHA<br><br>POZDĽŽNY PROFIL                              |                                     | STUPEŇ<br><br>DSP  | ČÍSLO ZÁKAZKY<br><br>1279/1154 |
| OBJEDNÁVATEĽ<br><br>SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST                  |                                     | OKRES Šaľa   |                                |
| HLAVNÝ INŽ. PROJ.<br>Ing. Marek ŠMELÍK                      | TECH. KONTROLA<br>Ing. Ondrej KUPČO | SÚRADNICOVÝ SYSTÉM<br>JTSK   |                                |
| ZODP. PROJ.<br>Ing. Kamil IHRING                            | VED. ÚSEKU<br>Ing. Peter ŽIAK       | VÝŠKOVÝ SYSTÉM<br>Bpv  |                                |
| VYPRACOVAL<br>Ing. Kamil IHRING                             | DÁTUM<br>11.2.2012                  | FORMÁT<br>3 A4   | MIERKA<br>1:1000/100           |
|   |                                     | ČÍSLO PRÍLOHY<br><br>3   | SÚPRAVA                        |