


PODPERNÉ BODY Č 45 A 46

MIERKA 1 : 100



POZNÁMKY:

- JESTVUJÚCE PODPERNÉ BODY Č. 45 A 46 V KRIŽOVATKOVOM POLI SA DOPLNIA PODPERNÝMI IZOLÁTORMI TAK, ABY BOLÍ VYZBROJENÉ BEZPEČNÝMI ZÁVESMI 2xZ.
- NAD CESTOU JE DOSTATOČNÁ PODCHODNÁ VÝŠKA (min. 6,6m) - POZRI V.Č. 3!
- NA KAŽDOM PODPERNOM BODE SA DOPLNÍ 6 PODPERNÝCH IZOLÁTOROV (CELKOM 12ks)

OBJEDNÁVATEĽ:



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2214 - DIAĽKOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

605-00

STAVBA CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY 605-00 PRELOŽKA 22kV VN L.Č. 1043 V KM 5,616			MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA PODPERNÉ BODY			STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST			OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY 4	SÚPRAVA
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 2 A4		
			MIERKA 1:100	