

3 AC, 22 000V, 50Hz
KOMPENZOVANÁ SIET' S KOMPENZÁCIOU CEZ TMIVKU
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE:
UZEMNENÍM (STN 33 3201:2004, ČL. 9)
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

PARAMETRE PRÍPOJKY VN:
PROSTREDIE: POZRI PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV!
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: N0
KATEGÓRIA TERÉNU: II
PODPERNÉ BODY: BETÓNOVÉ
VODIČE: 3 x 42/7 AIFe
DĹŽKA PRÍPOJKY VN: 0,630 km


LEGENDA SO 631-00:
NOVÁ 22kV VZDUŠNÁ PRÍPOJKA VN
JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE VN 22kV - OSTÁVA
ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ NA BETÓNOVOM PODPERNOM BODE
BETÓNOVÝ STOŽIAR

POZNÁMKA:
1. PRÍPOJKA VN TS OSVETLENIA OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY JE RIEŠENÁ AKO VZDUŠNÉ VEDENIE 3x42/7 AIFe NA BETÓNOVÝCH, PODPERNÝCH BODOCH A ZAČÍNA ODBOČENÍM Z JESTVUJÚCEHO STOŽIARA LINKY Č. 220.
2. NA PRVOM PODPERNOM BODE SA NACHÁDZA ÚSEKOVÝ ODPÍNAČ. TRASA VEDIE POZDĹŽ CESTY A KONČÍ NA BETÓNOVEJ TRAFOSTANICI (SO 632-00) PRI OKRUŽNEJ KRIŽOVATKE.
3. STOŽIARE SA VYBROJA KONZOLAMI ANTIBIRD A PLASTOVÝMI ZÁBRANAMI HZ PROTI DOSADANIU VTÁKOV.

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA - SON /kap.411/
ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ - ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ
- ALEBO ZÁBRANAMI
- ALEBO KRYTMI
OCHRANA PRI PORUČE - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM UZEMNENÍM (kap. 411.3.1)
A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUČE (kap. 411.3.2)
DOPLNKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (kap. 411.3.3)
VONKAJŠIE VPLYVY: POZRI PROTOKOL Č. 03/2012

LEGENDA SO 627-00:
PRÍPOJKA VN PRE VO (SO 631-00)
KÁBLOVÝ ROZVOD VO - CYKY-J 4x16mm² V ZEMI
DETTO, ALE V CHRÁNIČKE FXKV Ø80
SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ 100W OSADENÉ POMOCOU JEDNORAMENNÉHO VÝLOŽNÍKA S VYLOŽENÍM 1m NA OCELOVÝCH, OSVETLOVACÍCH STOŽIAROCH VÝŠKY 10m
ROZVÁDZAČE RVO P-25A - POZRI V. Č. 4!

POZNÁMKA:
V SÚBEHU S KÁBLOVÝM ROZVODOM VO JE NA DNE RYHY ULOŽENÉ AJ UZEMŇOVACÍ PÁS, KU KTORÉMU SÚ VODIVO PRÍPOJENÉ VŠETKY OSVETLOVACIE STOŽIARE A OCHRANNÁ PRÍPOJNICA PE SKRÍŤ RE A RVO.P.



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2214 - DIALKOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

631-00

STAVBA		CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT			
ČASŤ STAVBY		631-00 PRÍPOJKA VN PRE OSVETLENIE KRIŽOVATKY V KM 7,500		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798	
PRÍLOHA		SITUÁCIA		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEĽ		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		DSP	1279/1154
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		TECH. KONTROLA		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	
Ing. Marek SMELČEK		Ing. Ondrej KUPČO		JTSK	
ZODP. PROJ.		VED. USEKU		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
Ing. Kamil IHRING		Ing. Peter ŽIAK		Bpv	
VYPRACOVAL		DÁTUM	FORMÁT	MIERKA	
Ing. Kamil IHRING		11.2012	6 A4	1:1000	
				ČÍSLO PRÍLOHY	SÚPRAVA
				2	