

k.ú. Šaľa

53600.00
1283600.00

611-00

612-00

613-00


3 AC, 6000V, 50Hz, IT

OCHRANA NEŽIVÝCH ČASTÍ PRI PORUCHE:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI IT

OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
UMIESTNENÍM MIMO DOSAH

PROSTREDIE: POZRI PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV!

OBJEDNÁVATEL:



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 2214 - DIAĽKOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

PRESNOSŤ VYTÝČENIA PODĽA STN 73 0422 A STN 01 3419 A ICH ZMIEN Č. 1
KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

611-00

LEGENDA:

- JESTVUJÚCE KÁVLE NN
- DETTO, ALE V ŽLABOCH
- JESTVUJÚCE KÁBLE VN - 6kV
- DETTO, ALE V ŽLABOCH

POZNÁMKA:

KÁBLE SA OPATRNE ODKOPÚ V DOSTATOČNEJ DĹŽKE, DOČASNE SA V KÁBLOVEJ RYHE ZAISTIA
A PO VYBUDOVANÍ KÁBLOVÉHO ŽIABU SA DO NEHO ULOŽIA V BEZNAPÄŤOVOM STAVE.
PO FIXOVANÍ ŽLABU SA TRASA VYZNAČÍ VÝSTRAŽNOU FÓLIOU A RYHA SA ZASYPE.

STAVBA CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY 611-00 OCHRANA VN KÁBLOV DUSLA KM 8,365		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4703, FAX. : 02/5057 4798	
PRÍLOHA SITUÁCIA		STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154
OBJEDNÁVATEL SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	
ZODP. PROJ. Ing. Kamil IHRING	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
VYPRACOVAL Ing. Kamil IHRING	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 3 A4	MIERKA 1:1000
		ČÍSLO PRÍLOHY 2	SÚPRAVA