



NN ROZVOD – FIRMA PEIKKO




P-RE
MIERKA 1:10




AYKY-J 4x25

- 10m -




P-RE
ELEKTRÁRENSKÉ
MERANIE ODBERU

SO 629-00



SO 625-00

SKRIŇA RVO.P




CYKY-J 3x1,5

OVĽADANIE VO
SÚMRÁKOVÝ
SPÍNAČ

V01
Pi = 3,2kW

RVO.P – 16A



3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA – SON /kap.411/

ZÁKLADNÁ OCHRANA /kap.411.2/ – ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ

– ALEBO ZÁBRANAMI

– ALEBO KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE – OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A OCHRANNÝM ÚZEMNENÍM (kap. 411.3.1)

A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA PRI PORUCHE (kap. 411.3.2)

DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (kap. 411.3.3)

ŠPECIFIKÁCIA RVO.P

TYP SKRINE: OCEP-P S PILIEROM
ROZMERY: 415x1040x255mm
KRYTIE: IP43/20
NÁPLŇ: PODĽA VÝKRESU
EL. PRÍKON: Pi / Ps = 3,2/3,2 kW


ŠPECIFIKÁCIA P-RE

TYP SKRINE: OCEP-P S PILIEROM
DVIERKA: S PRESKLENÝM PRIEZOROM
KRYTIE: IP43/20
NÁPLŇ: PODĽA VÝKRESU
EL. PRÍKON: Pi / Ps = 3,2 / 3,2 kW

POZNÁMKA:

OVĽADANIE OSVETLENIA JE RIEŠENÉ V AUTOMATICKOM REŽIME SÚMRÁKOVÝM SPÍNAČOM RESP. PREPÍNAČMI HODINAMI (PODĽA POŽIADAVKY PREVÁDZKOVATEĽA) A PRI OPRAVÁCH A SKÚSKACH PREPNUTÍM OVĽADACÍCH PRVKOV SA1, SA2 DO RUČNÉHO REŽIMU.

RIADKOVÁ SCHÉMA OVĽADANIA



OBJEDNÁVATEĽ:



DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2111 – CESTNÉ KOMUNIKÁCIE

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Kráľová nad Váhom

625-00

STAVBA		CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY		625-00 OSVETLENIE OKRUŽNEJ KRIŽOVATKY V KM 0,200		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798	
PRÍLOHA		ROZVÁDZAČ RVO		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
				DSP	1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Marek ŠMELČ		TECH. KONTROLA	
		Ing. Ondrej KUPČO		Ing. Peter ŽIAK	
ZODP. PROJ.		Ing. Kamil IHRING		VED. ÚSEKU	
				Ing. Peter ŽIAK	
VYPRACOVAL		Ing. Kamil IHRING		DÁTUM	FORMÁT
				11.2012	4 A4
				MIERKA	
				1:10	
				ČÍSLO PRÍLOHY	SÚPRAVA
				4	