


LEGENDA :

- VYKUROVACIA VODA 70°C-PRIVOD
- - -→ VYKUROVACIA VODA 50°C-VRATNÁ
- ZMENA PRIEMERU - REDUKCIA
- OCELOVÝ PANELOVÝ RADIÁTOR fy. KORADO typ RADIK KLASIK  
výška 600mm , 900mm , PN 10/110°C  
RADIÁTOROVÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- GK GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ , PN 16/120°C
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL S UZATVÁRACÍM VENTILOM , PN 16/120°C
- VK VYPÚŠŤACÍ KOHÚT , PN 16/120°C
- TV TERMOREGULAČNÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL PRIAMY fy. HERZ typ TS-90 , PN 10/120°C  
-DN 15 , obj. č. 1 7723 91  
TERMOSTATICKÁ HLAVICA fy. HERZ , obj. č. 1 7230 06 , 6-28°C , M 28x1,5mm
- PS NASTAVITELNÁ UZATVÁRATELNÁ RADIÁTOROVÁ SPOJKA PRIAMA  
fy. HERZ typ RL-5 , PN 10/120°C  
-DN 15 , obj. č. 1 3923 01

PROJEKTANT	Bc. ZEMAN	HL. ING. PROJ.	ING. JANIČEK		POTRAVINGPROJEKTY s.r.o.	
ZODP. PROJ.	Bc. ZEMAN	VED. PROJEKcie	ING. KRISTEL		841 01 BRATISLAVA	
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	TOPOLCANY		e-mail : zeman@topo.sk	
INVESTOR	HYZA a.s. , OBOJÁROV 2279/37, 955 92 TOPOLCANY				tel. : 0905 415 775	
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOLCANY			ZAK. ČÍSLO	3001 - 337 - 2016	PARÉ
ČÍSLO SOPS	SO 21 - EXPEDÍČNÁ CHLADIARENĚ SO 22 - SOCIÁLNO - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA			DÁTUM	07/2019	
				STUPEŇ	PPSP	
				FORMÁT	A4	
PROFESIA	NÁZOV VÝKRESU			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU	
ÚSTREDNÉ KÚRENIE	SCHÉMA ZAPOJENIA STUPAČIEK			1:50	ÚK 03	