

Legenda miestností:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKA
				STENY	STROP	
01	KANCELÁRIA	8,60	EPOXIDOVÝ NÁTER	HLADENÁ STIERKA	PUR PANEL	
02	PREDSIEŇ, WC	3,60	EPOXIDOVÝ NÁTER	HLADENÁ STIERKA	PUR PANEL	KERAM.OBKL.
03	SKLAD	2,20	EPOXIDOVÝ NÁTER	HLADENÁ STIERKA	PUR PANEL	
04	VSTUP - ZÁDVERIE	2,30	EPOXIDOVÝ NÁTER	HLADENÁ STIERKA	PUR PANEL	

NÁZOV MIESTNOSTI – POPIS	VONKAJŠIE VPLYVY STN 33 2000–5–51	POZNÁMKA
PRIESTORY V OBJEKTE – SUCHÉ, VETRANÉ A VYKUROVANÉ PRIESTORY	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1	
VONKAJŠIE PRIESTORY – CHRÁNENÉ PRIESTORY POD PRÍSTREŠKOM	AA7, AB7, AC1, AD1, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL2, AM, AN2, AP1 AQ1, AR2, AS2, AT1, AU1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1	
VONKAJŠIE PRIESTORY – NECHRÁNENÉ	AA7, AB7, AC1, AD2 (dážď), AE5, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM, AN3 AP1, AQ2, AR3, AS3, AT2, AU2, BA1, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1	

PARAMETRE PROSTREDIA STN EN 60721–3–3


PRIESTORY V OBJEKTE	–	3K3/3C1/3Z1/3B1/3S1/3M1 – IE32
PRIESTORY POD PRÍSTREŠKOM	–	3K4/3C1/3Z1/3B2/3S2/3M1 – IE34
VONKAJŠIE PRIESTORY	–	3K5/3C1/3Z2/3B3/3S2/3M1 – IE35

LEGENDA ELEKTRO

A	STROPNÉ SVIETIDLO MATIS LED 1x25W, IP20
B	STROPNÉ SVIETIDLO MATIS LED 1x13W, IP20
C	NÁSTENNÉ SVIETIDLO GAMA LED 1x20W, IP65
N	NÚDZOVÉ SVIETIDLO LUCIA, 1x8W, IP40, 1SE
	1–PÓLOVÝ SPÍNAČ 250V, 10A, POD OMIETKU
	SÉRIOVÝ SPÍNAČ 250V, 10A, POD OMIETKU
	ZÁSUVKA 1–FÁZOVÁ 230V/16A, IP20, POD OMIETKU
	ZÁSUVKA DÁTOVÁ RJ 45, cat 5e, IP20, POD OMIETKU
	ODSÁVACÍ VENTILÁTOR DO POTRUBIA 230V/50Hz, 15W

POZNÁMKA

- ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE 50Hz, 400V / TN–C–S
- OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM STN 33 2000–4–41:2007
 - čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE
 - čl. 411.3.2 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE
 - čl. 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
 - čl. 411.7 FUNKČNE MALÉ NAPATIE / FELV

VYPRACOVAL	J. RUMAN	HLAV.ING.PROJ.	ING. JANÍČEK	 <div>POTRAVINOPROJEKTY s.r.o. POLIANKY 5 841 01 BRATISLAVA e-mail: janicek@pbc.sk Tel.:0902232159</div>		
ZODP. PROJ.	J. RUMAN	VED. PROJEKCIE	ING. KRISTEL			
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	TOPOĽČANY			
INVESTOR	HYZA a.s., Odbojárov 2279/37 955 92 Topoľčany					
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY			ZÁK.ČÍSLO	39 - 337 - 2016	
ČÍSLO SO/PS	SO-23 VÁŽNICA			DÁTUM	04. 2020	PARÉ
				STUPEŇ	PROJEKT	
				FORMÁT	2xA4	
				ARCH.Č.	03413	
PROFESIA	VÝKRES			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU	
ELEKTRO	Elektroinštalácia			1 : 75	E-04	