



KOMÍNOVÉ DIELY ODVODU SPALÍN KOTLOVEJ KASKÁDY fy. IMMERGAS , ø160mm :

D01 1ks ZÁKLADNÁ SPALINOVÁ KASKÁDA PRE DVA KOTLY VICTRIX PRO 35–55
-KOMÍNOVÉ ZBERNÉ POTRUBIE ODVODU SPALÍN , ø160mm
-2ks KOMÍNOVÉ KLAPKY , ø80mm
-KOMÍNOVÝ DIEL S ODVODOM KONDENZÁTU , SIFÓN

TROJVRSTVOVÉ NEREZOVÉ KOMÍNOVÉ DIELY ø160/225mm PRE KONDENZAČNÉ KOTLE :

K01 1ks PRECHODOVÝ KOMÍNOVÝ DIEL JEDNOVRSTVOVÝ/TROJVRSTVOVÝ , ø160 x ø160/225mm

K02 2ks KOMÍNOVÝ DIEL , L=500mm , ø160/225mm

K03 5ks KOMÍNOVÝ DIEL , L=1000mm , ø160/225mm

K04 1ks ZAÚSŤOVACÍ DIEL 87° S UPEVŇOVACOU PLATŇOU A KONTROLNÝM OTVOROM , ø160/225mm

K05 1ks UKONČOVACÍ KOMÍNOVÝ DIEL , L=150mm , ø160/225mm

K06 1ks STENOVÁ KONZOLA , PLATŇA PRE MONTÁŽ NA STENOVÚ KONZOLU

K07 2ks STENOVÝ DRŽIAK ø225mm

POZNÁMKA :

-DYMOVOD A KOMÍN JE NAVRHNUTÝ V ZMYSLE STN EN 73 4201
-KONDENZÁT Z PLYNOVÉHO KOTLA , DYMOVODU A KOMÍNA ODVIESŤ DO KANALIZÁCIE
-VETRANIE PRIESTORU PLYNOVEJ KOTOLNE BUDE PONECHANÉ EXISTUJÚCE
-PRI MONTÁŽI NAVRHOVANÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ POKYNY VÝROBCOV MATERIÁLOV
-VŠETKY ROZMERY EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ PREVERIŤ NA STAVBE PRED JEJ ZAHÁJENÍM



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	MIESTNOSŤ	PLOCHA m^2
001	VSTUP – ZÁDVERIE	13,50
002	KANCELÁRIA	29,30
003	ARCHÍV	10,70
004	WC VODIČI	3,45
005	CHODBA	6,35
006	KUCHYNKA	5,40
007	UPRATOVAČKA	2,80
008	WC ŽENY	4,05
009	WC MUŽI	7,65
010	PREDSIEŇ WC	6,25
011	KANCELÁRIA	42,90
020	SCHODISKO	17,00
021	EXPEDÍCIA	223,20
022	EXPEDIČNÝ SKLAD	2138,25
023	SKLAD	21,15
024	ÚNIKOVÁ CESTA	8,70
025	ZÁSOBOVANIE CHODBA	411,25
026	NABÍJAREŇ AKU VOZÍKOV	98,50

LEGENDA :

- VYKUROVACIA VODA 70°C–PRÍVOD
- VYKUROVACIA VODA 50°C–VRATNÁ
- ZMENA PRIEMERU – REDUKCIA
- STROPNÝ ZÁVES , napr. UPEVŇOVACÍ SYSTÉM fy. HILTI
- PB PEVNÝ BOD , napr. UPEVŇOVACÍ SYSTÉM fy. HILTI
- OCELOVÝ PANELOVÝ RADIÁTOR fy. KORADO typ RADIK KLASIK výška 600mm , 900mm , PN 10/110°C
- 2 oo STUPAČKY

POZNÁMKA :

-HORIZONTÁLNY ROZVOD VYKUROVACEJ VODY BUDE VEDENÝ POD STROPOM 2.N.P. V PODHLADE
-HORIZONTÁLNE ROZVODY VYKUROVACEJ VODY OPATRIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU
-MONTÁŽ POTRUBIA KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIAMI
-POTRUBIE VEŠAŤ DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ CEZ PRUŽNÉ ELEMENTY NA TYPOVÉ OBJÍMKY A ZÁVITOVÉ TYČE
-PRI MONTÁŽI NAVRHOVANÝCH MATERIÁLOV JE POTREBNÉ REŠPEKTOVAŤ POKYNY VÝROBCOV MATERIÁLOV

VZDIALENOSTI ZÁVESOV POTRUBIA :

DN POTRUBIA	OSOVÁ VZDIALENOSŤ ZÁVESOV
DN 15	1 500mm
DN 20	1 800mm
DN 25	2 000mm
DN 32	2 300mm

PROJEKTANT	Bc. ZEMAN	HL. ING. PROJ.	ING. JANÍČEK
ZODP. PROJ.	Bc. ZEMAN	VED. PROJEKCIE	ING. KRISTEL
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	TOPOĽČANY
INVESTOR	HYZA a.s. , ODBOJÁROV 2279/37 , 955 92 TOPOĽČANY		
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY	ZÁK. ČÍSLO	3001 - 337 - 2016
		DÁTUM	07/2019
ČÍSLO SO/PS	SO 21 - EXPEDIČNÁ CHLADIAREŇ SO 22 - SOCIÁLNO - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA	STUPEŇ	PPSP
		FORMÁT	18 A4
		ARCH. Č.	03413
PROFESIA ÚSTREDNÉ KÚRENIE	NÁZOV VÝKRESU PôDORYS 1.N.P. , KOMÍN	MIERKA 1:50	ČÍSLO VÝKRESU ÚK 01

PARÉ

POTRAVINOPROJEKTY s.r.o.
POLIANKY 5
841 01 BRATISLAVA
e-mail : zemanlubo@gmail.com
tel : 0905 415 775