



POZNÁMKA

- ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE 50Hz, 400V / TN-C-S
- OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM STN 33 2000-4-41:2007
čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPAJANIE
čl. 411.3.2 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUČE
čl. 411.3.3 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
- KRYTIE : IP54, PO OTVORENÍ DVERÍ IP20
- PRÍVOD ZHORA, VÝVODY ZHORA
- ROZVÁDZAČ JE KOVOVÝ, TYP RITTAL 2x 600x1800x400mm

VYPRACOVAL	JOZEF RUMAN	HLAV.ING.PROJ.	ING. JANIČEK	 POTRAVINOPROJEKTY s.r.o. POLIANKY 5 841 01 BRATISLAVA e-mail: janicek@pbc.sk Tel.: 0902 232 159		
ZODP. PROJ.	JOZEF RUMAN	VED. PROJEKIE	ING. KRISTEL			
KRAJ	NITRIANSKY	MIESTO	TOPOĽČANY			
INVESTOR	HYZA a.s., Odbojárov 2279/37 955 92 Topoľčany					
STAVBA	NOVÁ EXPEDÍCIA - HYZA TOPOĽČANY- 3.ETAPA			ZAK.ČÍSLO 3001 - 337 - 2016		
ČÍSLO SOI/PS SO - 21 SO - 22 SO - 26	EXPEDÍČNÁ CHLADIAREŇ SOCIÁLNO-ADMINISTRATÍVNA BUDOVA STROJOVNÁ CHLADENIA			DÁTUM 07.2019	PARE	
				STUPEŇ PPSP		
				FORMÁT 8 A4		
				ARCH.Č. 03413		
PROFESIA	VÝKRES	ROZVÁDZAČ RSM			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
ELEKTRO					--	E-02