



PÔDORYS 1:50



DRENÁŽNY KANÁLIK 1:20



POZNÁMKY

1) PRE DRENÁŽNY PLASTBETÓN SA POUŽIJE RIEČNE KAMENIVO FR. 8/16 mm

PODKLADOVÝ BETÓN	C12/15-X0 [SK] - C1 0,4 - Dmax 16 - S3
NOVÉ ČÁSTI SPONJE STAVBY - ZÁKLAD	C30/37-XC2, XF3, X1 [SK] - C1 0,4 - Dmax 16 - S3
NOVÉ ČÁSTI SPONJE STAVBY - DRIEK	C30/37-XC4, X01, XF2 [SK] - C1 0,4 - Dmax 16 - S3
SPRIAHAJÚCA DOSKA	C35/45-XC4, X02, XF2 [SK] - C1 0,4 - Dmax 16 - S3
STRIEKANÝ BETÓN (TORKRÉT)	C30/37-XC2, X02, XF2 [SK] - C1 0,4 - Dmax 16 - S3
RIMSY	C35/45-XC4, X03, XF4 [SK] - C1 0,4 - Dmax 16 - S4
OBURŇNÍK ČESTNÝ, ŽLABOVKY	X03, XF4 [SK]
OBURŇNÍK ZÁHRADNÝ	XF2 [SK]

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽOVÝCH ČASTÍ:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KOVOVÝCH ČASTÍ MUSÍ SPLŇAŤ TP 068 – "PROTIKORÓZNA OCHRANA OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ MOSTOV", (VYDANÝCH MDVRR 12/2013), PRE STUPEŇ KORÓZNEJ AGRESIVITY C4 – VYSOKÁ, PODĽA STN EN ISO 12944-5, SO ŽIVOT-NOŠŤOU "VYSOKOU" – NAD 15 ROKOV.

PRÍKLAD SKLADBY PKO:

- STUPNÉ PRÍPRAVY POVRCHU Sa 2 1/2 / BE SWEEPING
- ŽIAROVÉ ZINKOVANIE (ZZ)
- MEDZIVRSTVOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER V MIN. HRúbKE 100 µm
- VRCHNÝ POLYURETÁNOVÝ NÁTER V MIN. HRúbKE 80 µm
- FAREBNÝ ODTIEŇ VRCHNÉHO NÁTERU RAL 7023


VÝPIŇ V PŘECHODOVÉ OBLASTI MCR D - (1 10 - D_{max} 22 /MIN REVNOŠŤ 8 MP3)

VÝPLŇ V PRECHODOVEJ OBLASTI MCB D - Cl 1,0 - Dmax 22 (MIN PEVNOST' 8 MPa)


OCELT

BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B500B
KONŠTRUKČNÁ OCEĽ	S235JR


PRIEČNY REZ



ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK



CESTNÝ OBRUBNÍK



Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK

D	MOST V OBCI VOJTOVCE
----------	-----------------------------

Objednávateľ:



Obec Vojtovce
Vojtovce č. 1
091 01 Stropkov





Zhotovitel' DSPRS:



VALBEK&PRODEX spol. s r.o.
Rusovská cesta 16
851 01 Bratislava

HIP:

Ing. Rastislav Pisarčík

	Vypracoval	Ing. Martin Kostka		Zák. číslo	20BK21021	
	Zoşp. projektant	Ing. Rastislav Pšarčík		Dátum	11/1/2010	
	Tech. kontrola	Ing. Artur Bajžec		Stav	DSPRS	
	Akcia	REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU V OBCI VOJTOVCE			Počet formátov	8 - A4
					Mierka	1:50/25/20/10
					Č. prílohy	Paré
Zhotoviteľ: VALBEK&PRODEX spol. s r.o. Iľskáho 10/101 020 010 110 Košice	Príloha ODVODNENIE A ÚPRAVY V OKOLÍ MOSTA	11				