

# V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a. s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

# Pred realizáciou stavby vytýčiť podzemné vedenia Energotel a.s.. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na našej web stránke. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo (mobil 091177585), email: wtvcovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

# Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v § 66 a § 67 Zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme vedenia oznámiť správcovi na kontakt: vytycovanie@energotel.sk..

- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás vedení pracovať s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy vedení.

- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

- Nad trasou vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k vedeniam,

- zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,

- Pred zahrnutím obnažených miest vedení prizvať pracovníka spoločnosti Energotel, a. s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu vedení.

- Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).

- Overiť výškové a stranové uloženia vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia vedení vykonaného bez nášho vedomia).

- V prípade zmeny nivelety nad trasou vedení požiadať Energotel, a. s. o opätovný súhlas.

- V prípade potreby premiestnenia vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a. s..

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica:

# Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne:

# Zvislými plochami po oboch stranách potrubia vodovodu od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti min. 1,8 m.

# V pásme ochrany verejného vodovodu je v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;

- vysádzať trvalé porasty;

- umiestňovať skládky;

- vykonávať terénne úpravy.

# Pri súbehu a križovaní kanalizačného potrubia s jestvujúcim potrubím verejného vodovodu rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.

# V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

# Technické riešenie stavieb kanalizácií a vodovodov, ako aj ich objektov musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v Technických štandardoch vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve StVS, a. s. a v prevádzke StVPS, a. s. (sú k dispozícii na stránke [www.stvs.sk](http://www.stvs.sk)).

# Zástupcu StVPS a. s. prizvať na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

# V prípade zakrytia zariadení StVS a. s. pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu.



- # V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS a. s..
- # V prípade nesplnenia podmienok nebude poskytnuté porealizačné vyjadrenie StVPS a. s..
- # StVPS, a.s. neuzatvorí zmluvu o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby: „Bzenica - Kanalizácia a ČOV“ pokiaľ technické riešenie ČOV nebude vyhovovať požiadavkám StVPS, a.s.
- # Hydrostatický tlak vody v predpokladanom mieste napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod pre objekt ČOV je 0,68 MPa.
- # V prípade, že vlastníkom stavby zostane po zrealizovaní investor stavby a prevádzkovateľom má byť naša spoločnosť (StVPS, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica), žiadame uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve o prevádzkovaní diela. Je potrebné prizvať StVPS a. s. ku kontrole lôžka, k obsypom kanalizačného potrubia, k tlakovým skúškam výtlačných potrubí, k skúškam vodotesnosti kanalizačného potrubia, k skúškam vodotesností nádrží ČS, ČOV a iných stavebných objektov.
- # Doplniť prevádzkovú rezervu k dvojici dúchadiel pre biologický stupeň ČOV.
- # Prehodnotiť sklon stôk so sklonom 5 ‰ a nižším. Navrhujeme sklon 7 ‰.
- # Montáž vodomeru do novovybudovanej vodomernej šachty vykonajú zamestnanci StVPS a. s. na základe žiadosti o pripojenie.
- SPP - distribúcia, a. s. Bratislava:
- # Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
- # V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, predchádzania ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- # Stavebník oznámi začatie prác v ochrannom pásme plyn. zariadení prostredníctvom online formuláru SPP-D.
- # Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby.
- # Umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme zariadení SPP-D.
- # Zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL a STL a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL realizovať až po predchádzajúcom vytýčení plyn. zariadení a to výhradne ručne. Ak práce nebudú realizované ručne, v mieste križovania s plyn. zariadením je stavebník povinný obnažiť plyn. zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou. Ak práce nie je možné realizovať ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník predloží SPP-D realizačnú PD a vopred požiada o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- # Pred realizáciou akýchkoľvek zemných prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m od obrysu VTL iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plyn. zariadením obnažiť plyn. zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plyn. zariadenia a tiež overenia priebehu trasy vŕtacieho zariadenia.
- # Ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník predloží SPP-D realizačnú PD a vopred požiada o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- # Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- # Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zaspaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu, obsypu plynovodu a uloženie výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný v stavebnom denníku.
- # Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná.
- # Nad trasou plynovodu sa nesmú realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklapy plyn. zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- # Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- # Dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- # Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.
- # Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení a existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- # V zmysle § 79 Zákona o energetike sa bez súhlasu v ochrannom pásme plynárenských zariadení sa nesmú vykonávať činnosti, umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..



# V zmysle § 80 Zákona o energetike sa bez súhlasu v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení sa nesmú umiestňovať stavby.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica:

# Vykonať počas realizácie stavby archeologický výskum.

Obec Vyhne – orgán ochrany ovzdušia:

# Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný dodržiavať pokyny postupy z manipulačného poriadku pre trvalú prevádzku.

# Akékoľvek zmeny oproti uvedenému technologickému zariadeniu môžu byť realizované len po opätovnom odsúhlasení orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.

Hydromeliorácie š. p. Bratislava:

# Pred začatím zemných prác požiadať o identifikáciu odvodňovacieho kanála zástupcu Hydromeliorácie, š. p..

# Výtlačné potrubie D 90 a zberač A-I v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnou niveletou dna kanála.

# Počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietoknosť kanála.

# Koryto kanála (dno a svahy po max. hladinu) v mieste prekopania spevniť kamenným záhozom alebo polovegetačnými tvárnicami.

# Miesta križovania s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľkami.

# K ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať zástupcu Hydromeliorácie š. p. , ktorý protokolárne odsúhlasí vykonanie križovania.

# V prípade poškodenia odvodňovacieho kanála uviesť ho do pôvodného stavu na náklady investora.

Orange Slovensko a. s.:

# pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/

# preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

# dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

# nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,

# zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,

# odkryté časti PTZ riadne zabezpečiť proti previsu ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou,

# pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia markery),

# bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,

# overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

# pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,

# V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do chráničky. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.

# Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a. s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

7. Termín začatia stavebných prác a zhotoviteľa stavby je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.

8. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 31.12.2032. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.

10. Stavenisko musí byť v zmysle stavebného zákona označené na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľkou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: názov stavby, názov stavebníka, názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho resp. meno stavebného dozoru, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby.

11. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

12. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.



13. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
14. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.

#### C. Majetkoprávne vzťahy

Vodná stavba sa bude realizovať v k.ú. Bzenica na pozemkoch: CKN 925 (EKN: 1154, 84/1, 1153/1, 1189/1, 1067/1), CKN 916/1 (EKN 1189/1), CKN 909/1 (EKN: 1067/1, 1157), CKN 459/2 (EKN 1067/1), CKN 910 (EKN: 1157, 1160/1), CKN 912 (EKN 1160/1), CKN 913 (EKN 1160/1), CKN 984/2 (EKN 1160/1), CKN 908/1 (EKN 1179/1), CKN 981/1 (EKN 1535), CKN 467 (EKN 1067/1), CKN 920/1 (EKN: 1056/1, 594, 595, 596, 570/11, 1146), CKN 918/1 (EKN 1158/1), CKN 925 (EKN 1153/1), CKN 909/1 (EKN 1157), CKN 893/92 (EKN 1157), CKN 893/3 (EKN: 1157, 285/1), CKN 893/4 (EKN 285/1), CKN 893/75, CKN 893/77, CKN 1279, CKN 1280, CKN 1598, CKN 1617.

Vlastníkmi stavebných pozemkov sú: Obec Bzenica; Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica; SVP, š. p. Bratislava; Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava; Ing. Jozef Michele, Podtatranská 4931/19, 058 01 Poprad; Ing. Marian Hromádka, J.G.Tajovského 5888/18, 917 08 Trnava – správca SPF; MVDr. Stanislav Kubík, 941 21 Komoča č. 52; Ing. Jana Rychtáriková, Trenčianska 690/27, 821 09 Bratislava – Ružinov; Ing. Daniel Keder, Pradiarska 3048/7, 934 05 Lučenec; Ing. Mária Goreková, Wolkrova 41, 851 01 Bratislava; Slovenský pozemkový fond Bratislava; Ing. Miloš Kvapil, Švermova 409, 966 01 Hliník nad Hronom; Ivan Olajec, Ľ. Štúra 546, 966 01 Hliník nad Hronom; Ing. Peter Kvapil, Ladislava Majerského 578/10, 966 01 Hliník nad Hronom; Ernest Kvapil, Majerského 578, 966 01 Hliník nad Hronom; Darina Bakošová, J. Kráľa 899/15, 965 01 Žiar nad Hronom; Ing. Ľubomír Hromádka, Šafárikova – sídlisko Juh 14/23, 911 01 Trenčín; Milan Varsa, 966 01 Bzenica č. 183; Ján Krajčí, 966 01 Bzenica č. 49; Eva Budinská, 966 01 Bzenica č. 37; Janka Hahnová, P. O. Hviezdoslava 2165/5, 960 01 Zvolen; Eva Pišová, Záhonok 1959/27, 960 01 Zvolen; RNDr. Darina Purdeková, Hviezdoslavova 2165/7, 960 01 Zvolen; Ján Varsa, 966 01 Bzenica č. 145; Mária Tužinská, Bukovina 228, 966 01 Bzenica.

Pozemky sú v katastri nehnuteľností vedené ako záhrada, orná pôda, zastavané plochy a nádvoria, ostatná plocha, vodná plocha.

K realizácii stavby boli doložené iné práva v zmysle stavebného zákona: zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s: Ernest Kvapil, Ing. Miloš Kvapil, Ing. Peter Kvapil; Ivan Olajec; Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica; Hydromeliorácie, š. p. Bratislava; RNDr. Darina Purdeková; Eva Pišová; Ing. Ľubomír Hromádka; Darina Bakošová; Milan Varsa, Ján Krajčí, Eva Budinská, Ján Varsa, Mária Tužinská; Janka Hahnová; NDS a.s. Bratislava; Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi SVP, š. p. Bratislava a Obcou Bzenica; Žaloba Obce Bzenica na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva na EKN 594 v k. ú. Bzenica; Rozsudok v mene SR zn. 5C/82/2023-50 IČS: 6423202976 o zrušení podielového spoluvlastníctva k EKN 594; Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy.

Vlastníci susedných pozemkov: vzhľadom na veľký rozsah vlastníkov susedných nehnuteľností bolo oznámenie o začatí konania doručené verejnou vyhláškou.

#### D. Všeobecné ustanovenia

1. Toto rozhodnutie podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je súčasne stavebným povolením podľa § 66 a § 120 ods. 2 stavebného zákona.
2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
3. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Po ukončení realizácie vodnej stavby investor požiada orgán štátnej vodnej správy o povolenie na jej uvedenie do prevádzky. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení §17, §18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

#### E. Námietky účastníkov konania:

V konaní bola vznesená námietka účastníčky konania: Jana Hahnová, P. O. Hviezdoslava 2165/5, 960 01 Zvolen, spoluvlastníčka (1/36) dotknutého pozemku EKN 285/1 v k. ú. Bzenica, citujem: „Dobrý deň, vznášam námietku voči stavbe, nakoľko som nebola kontaktovaná s ponukou o uzavretí Zmluvy na iné práva.

1. Prosím o zaslanie vyjadrenia a súhrn mojich pozemkov, ktoré bude dotknutá stavba v obci Bzenica využívať.



2. Ponuku prenájmu, alebo odkupu pozemkov.

3. Uzatvorenie zmluvy - iné práva. Prosím o prerokovanie mojej námietky.“

Špeciálny stavebný úrad námietku účastníčky konania zamieta. Podrobne sa uvedeným špeciálny stavebný úrad zaoberá v dôvodovej časti tohto rozhodnutia.

II. Podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. v platnom znení a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov povoľuje

vypúšťanie splaškových odpadových vôd z verejnej kanalizácie do povrchových vôd za nasledovných podmienok:

1. Producent odpadových vôd: Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica, IČO: 00320552

2. Charakteristika vypúšťaných vôd:

# Vypúšťané splaškové odpadové vody sú zaradené podľa Prílohy č. 6 Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. Časť A.1. Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd – ako veľkosť zdroja od 501 do 2000 EO.

# Do povrchových vôd budú vypúšťané odpadové vody z verejnej kanalizácie obce Bzenica – z časti Bzenica a aj z časti Bukovina.

3. Miesto, spôsob a režim vypúšťania odpadových vôd:

# Recipient: vodohospodársky významný vodný tok Vyhniansky potok (IDENTIF: 4-23-04-853), r. km 0,140, pravostranné vyústenie

# Vypúšťané splaškové odpadové vody z verejnej kanalizácie budú zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.

ČOV je prevádzková budova (prízemný murovaný objekt) spojená s objektom biologického čistenia rozdeleného na aktivačnú časť (dve ŽB nádrže vnútornými priečkami rozdelené na nitrifikačný, denitrifikačný a separačný priestor) a kalojem (ŽB nádrž umiestnená pod prevádzkovou budovou).

Mechanické predčistenie budú zabezpečovať jemné, strojne stierané hrablice osadené v oceľovom žľabe pred čerpacou stanicou na prítoku do ČOV. Po technologickej stránke sa jedná o dvojlinkovú, mechanicko-biologickú ČOV, s nitrifikáciou, predradenou denitrifikáciou, a úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu (kalové hospodárstvo na úrovni akumulácie a zahusťovania kalu z 0,5% sušiny na cca 4-5%).

Prívod surových odpadových vôd do areálu ČOV je navrhnutý výtlakom z oboch navrhovaných čerpacích staníc (ČS Bukovina a ČS Bzenica). Mechanické predčistenie je navrhované kruhovými prútovými hrablicami, pričom zachytené zhrabky majú byť posúvané do pripravenej zbernej nádoby.

Ďalším technologickým článkom je biologické čistenie, ktoré je navrhované ako klasická nízko zaťažovaná aktivácia s úplnou stabilizáciou kalu v procese čistenia. Navrhnuté sú dve nezávislé linky, pričom každá môže pracovať samostatne v schéme: mechanicky predčistená voda → rozdeľovací objekt → denitrifikácia → nitrifikácia s dosadzovacou kužeľovou nádržou → terciálny stupeň čistenia. Prebytočný kal má byť aeróbne stabilizovaný a privádzaný do kalojemu s objemom 150 m<sup>3</sup>. Likvidovaný má byť v súlade s platnou legislatívou – buď zapracovaný do poľnohospodárskej pôdy, alebo po odvodnení mobilným zariadením na kompostovanie.

Pre príjem zväzovaných žumpových vôd je navrhnutá temperovaná stanica príjmu privezených odpadových vôd s užitočným objemom 30 m<sup>3</sup>. V rámci nej má byť nainštalované meracie zariadenie prietoku, uzáver s pneumatickým pohonom, meranie pH a vodivosti. Dovezené žumpové vody sú predčistené na hrabliciach, následne zhomogenizované miešadlom a prečerpávané do rozdeľovacieho objektu pred biologický stupeň čistenia. Pred prijímacou nádržou je navrhovaná stáčacia plocha pre fekálne vozidlá, ktorá je vyspádovaná a odvodnená do nádrže. Okrem merania prietoku množstiev je elektronicky evidovaný počet privezených vozidiel, prostredníctvom terminálu a identifikačnej karty.

Je navrhovaný obtok ČOV. Jeho začiatok sa navrhuje v šachte Š1, kde majú byť nainštalované odbočky s uzatvárateľnými ventilmi. Následne majú byť obtokované odpadové vody vedené cez šachtu Š2 do vypínacej komory/šachty s hrablicami na hrubé mechanické prečistenie a následne do šachty Š3, ktorá už je umiestnená na odtokovej kanalizácii pred merným objektom.

Kapacita ČOV je výhľadovo dimenzovaná pre 650 obyvateľov (cca 488 EO).

# Režim vypúšťania: kontinuálny – 24 hodín denne, 365 resp. 366 dní v roku

4. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných splaškových odpadových vôd:

Q<sub>24</sub> = 91 m<sup>3</sup>/deň

Q<sub>max</sub> = 3,8 m<sup>3</sup>/h



$Q = 1,1 \text{ l/s}$

$Q_{\text{rok}} (365 \text{ dní}) = 33\,215 \text{ m}^3/\text{rok}$

**5. Koncentračné hodnoty ukazovateľa a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia:**

Ukazovateľ CHSKCr: koncentračné hodnoty: „p“ = 80 mg/l, „m“ = 170 mg/l

bilančné hodnoty: 7,6 kg/deň, 2,66 t/rok

Ukazovateľ BSK5: koncentračné hodnoty: „p“ = 15 mg/l, „m“ = 60 mg/l

bilančné hodnoty: 1,425 kg/deň, 0,498 t/rok

Ukazovateľ NL: koncentračné hodnoty: „p“ = 20 mg/l, „m“ = 60 mg/l

bilančné hodnoty: 1,9 kg/deň, 0,664 t/rok

Počas trvania skúšobnej prevádzky budú bezlimitne odsledované ukazovatele N-NH<sub>4</sub> a Ncelk.

**6. Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť a spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly ukazovateľa:**

# Miesto odberu: na výustnom objekte za ČOV (profil odberu nesmie byť ovplyvňovaný inými druhmi vôd)

# Doba odberu: v čase, ktorý čo najviac charakterizuje činnosť ČOV (v čase najväčšieho zaťaženia ČOV)

# Početnosť vzoriek: v skúšobnej prevádzke 6 zlievaných dvojhodinových vzoriek ročne.

Limitné hodnoty koncentrácie znečistenia „m“ a množstvo vypúšťaných látok sú neprekročiteľné. V prípade, že sa rozborom vzoriek vypúšťaných odpadových vôd preukáže, že zariadenie ČOV neprečistí uje odpadové vody v súlade so stanovenými hodnotami „m“ v tomto rozhodnutí, bude túto skutočnosť potrebné konzultovať s výrobcom/dodávateľom zariadenia a prijať nápravné opatrenia. Po ich zrealizovaní rozbor zopakovať nad rámec početnosti odberov určenej v tomto rozhodnutí.

Prípustný počet vzoriek s koncentraciami prekračujúcimi prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ pre vypúšťanie splaškových odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd za obdobie 12 mesiacov je uvedený v prílohe č. 8 k Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z. z.. S ohľadom na určenú početnosť vzoriek je pri počte vzoriek 6 prípustný počet nevyhovujúcich vzoriek 1.

Limitné hodnoty bilančného množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok sú maximálne a neprekročiteľné.

# Spôsob odberu vzoriek: Odber vzoriek vykonávať v bez dažďovom období. Analýzu a odber vzorky vykoná akreditované laboratórium.

**7. Metódy stanovenia ukazovateľa vypúšťaného znečistenia:**

Metódy na určovanie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách musia byť v súlade s Prílohou č. 3 Časť B a Časť C Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z. z., pričom podľa § 5 ods. 13 tohto nariadenia možno použiť pre stanovenie (rozbor) aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú určenej metóde.

**8. Spôsob a miesto merania množstva vypúšťaných splaškových odpadových vôd:**

Množstvá vypúšťaných odpadových bude merané priamo – certifikovaným merným zariadením umiestneným v mernom objekte za ČOV.

**9. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy:**

Výsledky meraní a rozborov posielat' 1 x ročne v písomnej forme na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie k termínu 31.3. nasledovného roka. Pri predkladaní výsledkov sa budú brať do úvahy iba výsledky analýz stanovené akreditovanými laboratóriami pre oblasť odpadových vôd.

11. ČOV prevádzkovať odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie stokových sietí III. kategórie, a obsluhovať osobou zaškolenou dodávateľom zariadenia v súlade s vypracovaným prevádzkovým poriadkom vodnej stavby.

12. V prípade obtokovania ČOV počas jej opráv budú obtokované odpadové vody mechanicky prečisťované hrablicami a ich množstvá merané v mernom objekte.

13. Pred uplynutím skúšobnej prevádzky požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o uvedenie stavby do ďalšej skúšobnej alebo do trvalej prevádzky. Žiadosť o vyjadrenie k prevádzke zaslať na SVP š. p., pričom jej súčasťou budú kópie protokolov o akreditovanom odbere a akreditovanej analýze vzoriek vypúšťaných odpadových vôd, sumárne zhrnuté odsledované množstvá vypúšťaných odpadových vôd, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky,



kópiu prevádzkového denníka, ktorý bude doplnený o skúsenosti z prevádzkovania v skúšobnej prevádzke (servis zariadenia, výmena dielov, kontroly, odčerpanie kalu a pod.).

14. V prípade akýchkoľvek vyplynutých zmien, ktoré by mali vplyv na podmienky vypúšťania bude potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd a SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica o vyjadrenie k takejto zmene.

15. Platnosť povolenia: počas skúšobnej prevádzky 15 mesiacov, (12 mesiacov na odsledovanie funkčnosti ČOV v každom ročnom období + 3 mesiace určené na vyhodnotenie skúšobnej prevádzky).

### Odôvodnenie

Stavebník: Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica, IČO: 00320552 v zastúpení spoločnosťou S – VAMS, s.r.o., Jesenského 27, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47988410 podal na tunajší úrad dňa 23.10.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona na realizáciu vodnej stavby „Bzenica – kanalizácia a ČOV“ – líniová stavba a vo veci vydania povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d) vodného zákona.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. s. OU-ZH-OSZP-2023/014935, č. z. 0047921/2023 z 02.11.2023 oznámil začatie stavebného konania o povolení orgánu štátnej vodnej správy na realizáciu stavby, začatie konania podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d) vodného zákona na vypúšťanie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a termín ústneho pojednávania. V oznámení bolo chybné uvedené, že v rámci tohto konania bude riešené aj vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona. Bude riešené len vypúšťanie splaškových odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Nakoľko ide o stavbu s počtom účastníkov stavebného konania nad 50, oznámenie bolo v súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona doručené verejnou vyhláškou.

V oznámení bol stavebník vyzvaný, aby na pojednávaní predložil:

# záväzné stanovisko obce Vyhne, stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona k vydaniu vodohospodárskeho povolenia;

# súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia na realizáciu ČOV ako malého zdroja znečisťovania ovzdušia;

# iné práva k pozemkom v zmysle § 139 stavebného zákona na realizáciu stavby na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka.

Dňa 09.11.2023 podala Jana Hahnová, P. O. Hviezdoslava 2165/5, 960 01 Zvolen spoluvlastníčka (1/36) dotknutého pozemku EKN 285/1 v k. ú. Bzenica námietku voči stavbe, citujem:

„Dobrý deň, vznášam námietku voči stavbe, nakoľko som nebola kontaktovaná s ponukou o uzavretí Zmluvy na iné práva.

1. Prosím o zaslanie vyjadrenia a súhrn mojich pozemkov, ktoré bude dotknutá stavba v obci Bzenica využívať.

2. Ponuku prenájmu, alebo odkupu pozemkov.

3. Uzatvorenie zmluvy - iné práva.

Prosím o prerokovanie mojej námietky.“

Dňa 20.11.2023 bolo elektronicky doručené stanovisko Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 2476-3989/2023 k oznámeniu o začatí konania: bez pripomienok a námietok k stavebnému konaniu.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 06.12.2023 v priestoroch Obecného úradu v Bzenici za účasti starostu obce, zástupcu stavebníka, zástupcu BBRSC, a.s. Banská Bystrica, Milana Varsu, Ivana Olajca, Jána Krajčího, Bernarda Kubíka. Námietka bola v priebehu ústneho pojednávania prerokovaná a bolo uvedené, že iné práva v zmysle stavebného zákona sú v riešení. Dňa 15.01.2024 bola tunajšiemu úradu doručená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi p. Jankou Hahnovou P. O. Hviezdoslava 2165/5, 960 01 Zvolen a Obcou Bzenica, podpísaná 7.12.2023 p. Jankou Hahnovou a dňa 10.01.2024 Obcou Bzenica, na základe čoho bola námietka splnená a vo výroku tohto rozhodnutia zamietnutá.

Na pojednávaní stavebník doložil doklad o doručení pozvánky verejnou vyhláškou; záväzné stanovisko obce Vyhne č. OCU-S2023/00225 z 02.11.2023. Zástupca BBRSC, a.s. predložil opravu pôvodného vyjadrenia č. BBRSC/01790/2023-2 zo dňa 05.09.2023. Na pojednávaní boli prerokované záväzné podmienky na realizáciu vodnej stavby a podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou do povrchových vôd. Z pojednávania vyplynulo, že k vydaniu požadovaných povolení je potrebné doložiť: vyjadrenie SPP-Distribúcia a. s. Bratislava; súhlas Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor SoŽP – OPaK; súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia na realizáciu ČOV ako malého zdroja znečisťovania ovzdušia; iné práva k pozemkom v zmysle § 139



stavebného zákona na realizáciu stavby na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka. Dňom 23.04.2024 boli nedostatky konania odstránené.

K vydaniu stavebného povolenia bolo doložené:

# Splnomocnenie na zastupovanie;

# projekt pre stavebné povolenie 2 x;

# Geodetický elaborát - zoznam účastníkov stavebného konania;

# Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OCÚ – S2022/00149 zo dňa 13.10.2022 právoplatné dňom 18.11.2022;

# vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom - OSoŽP – úsek ŠSOPaK, č. OU-ZH-OSZP-2023/009221-002 zo dňa 26.06.2023;

# vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – OSoŽP – úsek ŠVS, č. OU-ZH-OSZP-2023/009309-002 zo dňa 12.07.2023;

# vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – OSoŽP – úsek ŠSOO, č. OU-ZH-OSZP-2023/009166-002 zo dňa 8.06.2023;

# vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – OSoŽP – úsek ŠSOH, č. OU-ZH-OSZP-2023/009204-002 zo dňa 27.06.2023;

# vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – OSoŽP – úsek ŠSOPaK, č. OU-ZH-OSZP-2023/009220-002 zo dňa 23.06.2023;

# Záväzné stanovisko RÚVZ Žiar nad Hronom, č. M/2021/00054-2 zo dňa 19.01.2021;

# vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom - PLO, č. OU-ZH-PLO1-2023/009563-006 zo dňa 21.07.2023;

# vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – odbor KR, č. OU-ZH-OKR-2021/001693-002 zo dňa 12.01.2021;

# vyjadrenie OÚ Žiar nad Hronom – odbor CDaPK, č. OU-ZH-OCDPK-2023/009147-002 zo dňa 13.06.2023;

# Záväzné stanovisko KPÚ Banská Bystrica, č. KPUBB-2021/2967-2/9033/RUS zo dňa 04.02.2021;

# Výnimka vydaná MDaV SR č. 40157/2021/SCDPK/103156 zo dňa 07.09.2021;

# vyjadrenie OÚ Banská Bystrica – odbor CDaPK, č. OU-BB-OCDPK-2023/037685-004 zo dňa 16.08.2023;

# vyjadrenie NDS, a. s. Bratislava, č. 6482/20915/40603/2021 zo dňa 26.03.2021;

# vyjadrenie SSC, a. s., IVSC Banská Bystrica č. SSC/10607/2023/6271/30196 zo dňa 09.08.2023;

# vyjadrenie SSC, a. s., IVSC Banská Bystrica č. SSC/10607/2023/6271/33125 zo dňa 04.09.2023;

# vyjadrenie BBRSC, a. s., Banská Bystrica, č. BBRSC/01790/2023-2 zo dňa 05.09.2023;

# opravené vyjadrenie BBRSC, a. s., Banská Bystrica, č. BBRSC/01790/2023-2 zo dňa 05.09.2023;

# vyjadrenie BBSK Banská Bystrica č. 06857/2023/ODDCS-6; 39105/2023 zo dňa 01.08.2023;

# stanovisko SVP, š. p. Povodie Hrona Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 4742023/28-3202 zo dňa 28.09.2023;

# vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica, č. SEMal – 58 – 2496/2021 zo dňa 21.12.2021;

# vyjadrenie Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory, odd. telek. služ. Banská Bystrica č. CPBB-OTI-2021/000001-1063 zo dňa 6.12.2021;

# vyjadrenie StVPS, a.s. Banská Bystrica, č. 10862/2023 zo dňa 03.08.2023;

# vyjadrenie Energotel, a.s. Bratislava, prevádzka Žilina, č. 620212906 zo dňa 18.09.2023 – vedenie Energotel, a.s.;

# vyjadrenie Energotel, a.s. Bratislava prevádzka Žilina, č. 620212906 zo dňa 18.09.2023 – vedenie SSD, a.s.;

# vyjadrenie Sitel, s.r.o. Bratislava, č.231005-1863 zo dňa 09.10.2023;

# vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava zo dňa 02.10.2023;

# vyjadrenie OTNS, a.s. Bratislava, č. 11473/2023 zo dňa 18.09.2023;

# vyjadrenie Slovanet, a.s. Bratislava, č. 18953 zo dňa 17.09.2023;

# vyjadrenie upc broadband slovakia, s.r.o. Bratislava, č. 216231750 zo dňa 05.10.2023;

# vyjadrenie Hydromeliorácie, š.p., Bratislava, č. 3932-2/342/2023 zo dňa 29.09.2023;

# súhlas Obce Vyhne zn. OCU-S2023/00259 z 19.12.2023 k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia;

# Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s: Ernest Kvapil, Ing. Miloš Kvapil, Ing. Peter Kvapil; Ivan Olajec;

# Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 320/2023/OCIUP s: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica;

# Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. HM/013-2023/340 so spoločnosťou Hydromeliorácie, š. p. Bratislava;

# Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s RNDr. Darinou Purdekovou;

# Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Evou Pišovou;

# Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Ing. Ľubomírom Hromádkom;

# Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Darinou Bakošovou;

# Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s: Milanom Varsom, Jánom Krajčím, Evou Budinskou, Jánom Varsom, Máriou Tužinskou;

# Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Jankou Hahnovou;

# Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s NDS a.s. Bratislava;

# Žaloba Obce Bzenica na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva na EKN 594 v k. ú. Bzenica;

# Rozsudok v mene SR zn. 5C/82/2023-50 IČS: 6423202976 o zrušení podielového spoluvlastníctva k EKN 594;



# Nájomná zmluva a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi SVP, š. p. Bratislava a Obcou Bzenica;  
# Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy;  
# Vyjadrenie NASES Bratislava č. 330-2023/7386-14959 z 24.10.2023;  
# Súhrnné stanovisko ŽSR, GR odbor expertízy Bratislava č. 29457/2023/O230-11 z 18.10.2023;  
# Vyjadrenie ŽSR, OR Zvolen č. 04101/2023/OR ZV/SOZT-12 z 30.08.2023;  
# Vyjadrenie Slovak Telekom a. s. Bratislava č. 6612328947 z 25.10.2023;  
# Vyjadrenie Michlovský s.r.o. UC2 Banská Bystrica č. BB-2344/2023 z 25.10.2023;  
# Vyjadrenie SPP-Distribúcia a. s. Bratislava č. TD/NS/0657/2023/Ve z 18.12.2023;  
# Odborné stanovisko OU Banská Bystrica – oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP kraja č. 2023/019845-004 z 18.12.2023;  
# Súhlas Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor SoŽP, č. s. OU-ZH-OSZP-2024/000931-006 z 19.01.2024 na zásah do biotopu európskeho významu.

Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom preskúmal predloženú žiadosť o požadované povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona. Navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy. Počas realizácie stavby je potrebné dodržať podmienky stavebného povolenia a jej realizáciu uskutočňovať tak, aby nedošlo k ovplyvneniu kvality podzemných a povrchových vôd. V zákonom stanovenej lehote účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne iné námietky a pripomienky.

Vzhľadom na uvedené rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec Bzenica písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia rozhodnutia na úradnej tabuli a zverejnenia na webovej stránke a termín jeho zvesenia z úradnej tabule.

Rozhodnutie vyvesené dňa ..... Zvesené dňa .....

.....  
pečiatka, podpis

#### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Žiar nad Hronom. Po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov môže byť toto rozhodnutie preskúmané súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku.

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie sa v zmysle § 73 ods. 9 vodného zákona v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona doručuje aj formou verejnej vyhlášky tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Obce Bzenica a na jej webovej stránke počas 15-tich dní. Toto zverejnenie oznámi obec občanom obvyklým spôsobom. Pre osoby, ktorým sa toto rozhodnutie nedoručuje do vlastných rúk je posledný deň zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli obce dňom doručenia. Toto rozhodnutie môže preskúmať súd v zmysle občianskeho súdneho poriadku.

Ing. Helena Nogová  
poverená zastupovaním funkcie vedúceho odboru



Doručuje sa

Obec Bzenica, Bzenica 74, 966 01 Bzenica, Slovenská republika  
S - VAMS, s.r.o., Jesenského 27, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, Slovenská republika  
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Ing. Jozef Michele, Podtatranská 4931/19, 058 01 Poprad, Slovenská republika  
Ing. Marian Hromádka, Ulica J. G. Tajovského 5888/18, 917 08 Trnava, Slovenská republika  
MVDr. Stanislav Kubík, Komoča 52, 941 21 Komoča, Slovenská republika  
Ing. Jana Rychtáriková, Trenčianska 690/27, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika  
Ing. Daniel Keder, Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice, Slovenská republika  
Ing. Mária Goreková, Wolkrova 1126/41, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika  
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 817, Slovenská republika  
Ing. Miloš Kvapil, Jána Švermu 409/16, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika  
Ivan Olajec, Ľudovíta Štúra 546/1, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika  
Ing. Peter Kvapil, Ladislava Majerského 578/10, Hliník nad Hronom, Slovenská republika  
Ernest Kvapil, Ladislava Majerského 578/10, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika  
Darina Bakošová, Partizánska 478/12, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika  
Ing. Ľubomír Hromádka, Šafárikova 2740/14, 911 08 Trenčín, Slovenská republika  
Milan Varsa, Bzenica 183, 966 01 Bzenica, Slovenská republika  
Ján Krajčí, Bzenica 49, 966 01 Bzenica, Slovenská republika  
Eva Budinská, Bzenica 37, 966 01 Bzenica, Slovenská republika  
Janka Hahnová, P.O.Hviezdoslava 2165/5, 960 01 Zvolen, Slovenská republika  
Eva Pišová, Záhonok 1959/27, 960 01 Zvolen, Slovenská republika  
RNDr. Darina Purdeková, P.O.Hviezdoslava 2165/7, 960 01 Zvolen, Slovenská republika  
Ing. Ján Varsa, Bzenica 145, 966 01 Bzenica, Slovenská republika  
Mária Tužinská, Bzenica 228, 966 01 Bzenica, Slovenská republika  
HYDROECO, s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika  
Obec Bzenica, verejná vyhláška, Bzenica 74, 966 01 Bzenica, Slovenská republika  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Vyhne, stavebný úrad, Vyhne 100, 966 02 Vyhne  
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica I  
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I  
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II  
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor CDA PK, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5  
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29  
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 11 Banská Bystrica  
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta, Banská Bystrica  
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku Banská Bystrica, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Centrum podpory, odd. telekom. služieb Banská Bystrica, Pribinova 2, 812 72 Bratislava I  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica I  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina I



SPP - distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské nivy 5586/44b, 825 11 Bratislava 26  
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15  
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1  
Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava-Ružinov, Bratislava II  
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice-Vyšné Opátske  
O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka, Bratislava V  
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto  
Slovaneť, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava-Ružinov  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka  
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, Banská Bystrica  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom I  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom I  
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom I  
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom I  
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor CDaPK, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom I  
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor SoŽP - ŠSOH, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom I  
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor SoŽP - ŠSOPaK, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom I



# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Stavebné povolenie]
Identifikátor:	OU-ZH-OSZP-2024/000901-0019954/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Helena Nogová
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	14.05.2024 07:51:02 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	14.05.2024 07:51:18 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-ZH-OSZP-2024/000901-0019954/2024

Ostatné prílohy	
Označenie listov príloh, ktoré nie sú platne autorizované alebo nie sú autorizované vôbec: OU-ZH-OSZP-2024/000901-0019954/2024-P001, OU-ZH-OSZP-2024/000901-0019954/2024-P002, OU-ZH-OSZP-2024/000901-0019954/2024-P003	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Kornélia Repiská
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Žiar nad Hronom IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	14.05.2024
Podpis a pečiatka:	 