



Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

„Niet nad vodu z vodovodu...“

Geoprojekt – Trenčín, s.r.o.
Ul. Janka Kráľa 7
91101 Trenčín

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

Telefón:

Dolný Kubín:

1981/tech/2018

Ing. Hutlasová

+421 (0)43 2388

560

27.7.2018

VEC:

Rabča, Oravská Polhora – informácia o inžinierskych sieťach

V záujmovej oblasti sa nachádzajú inžinierske siete v správe spoločnosti OVS, a.s. Dolný Kubín, ktoré požadujeme zakresliť do grafickej časti projektovej dokumentácie. Pri návrhu PD žiadame o dodržanie nasledovných podmienok:

1. Dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia v zmysle § 19 Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
2. Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme navrhovaný kábel uložiť do ocelevej chráničky s min. presahom 0,5 m na obe strany potrubia a dodržať STN 73 6005.
3. Pri osádzaní podperných bodov požadujeme od ver. vodovodu a ver. kanalizácie z prevádzkových dôvodov dodržať min. ochrannú vzdialenosť 1,5 m.
4. Projektovú dokumentáciu požadujeme predložiť na vyjadrenie.

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Ing. Jozef Revaj
výrobno-technický riaditeľ

Prílohy:

Co:
a/a