



ÚZEMIE ORCE	Zubrohlova			
DRUH POVRCHU	7.46	23.37	55.01	19.86
VZDALENOSTI ŠACHET ,VRCHOLOVÝCH BODOV	V0	S1/157.2°	S2/125.0°	S3/161.4°
				S4/148.8°
				S5




POZDĽŽNÝ PROFIL



PROFIL [mm] – MATERIÁL – DĹŽKA [m]	DN400 – PVC – 131.85	9.1 – 55.01	5.0 – 19.86	3.8 – 26.15
SKLON [promile] – DĹŽKA [m]	3.2 – 30.83			
ULOŽENIE	Piesk. lôžko			
KAPACITNÝ PRIETOK [l/s] – RÝCHLOSŤ [m/s]	169.8 – 1.35	297.0 – 2.36	215.7 – 1.72	185.7 – 1.48


NAPOJENIE NA RIGOL :

M 1:25




ULOŽENIE POTRUBIA

M 1:25



REZ B-B :



Vypracoval: Ing.Kollár	Zodp.proj.: Ing.Kollár	INGP AK-H&K, s.r.o.
Kreslil: EPSON COLOR 1520	Kraj: Žilinský	BANSKÁ BYSTRICA
Okres: Námestovo	Dátum: 03/2021	4. A4
Investor: Ján Tropp a spol., Stará Bobrovecká 129, Zubrohlova	Stupeň: DSP	
Stavba:	Číslo zák.: -	
NÁDRŽE MODRÉHO OKA-ZUBROHLAVA	Mierka: 1500/100, 1:25	
Príloha	Arch. číslo:	Číslo prílohy: 12.
KANALIZAČNÝ ODPAD		